

Unité départementale de l'Aisne

À Saint-Quentin

25 rue Albert Thomas  
02100 Saint-Quentin

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 24/01/2024

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **MULLER**

la ruelle aux Os  
02140 Vervins

Références : MULL24\_Rpref\_044\_Partie\_publiable  
Code AIOT : 0005100768

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 24/01/2024 dans l'établissement MULLER implanté le pont Boutreux 02140 Vervins. L'inspection a été annoncée le 05/01/2024. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- MULLER
- le pont Boutreux 02140 Vervins
- Code AIOT : 0005100768
- Régime : Enregistrement
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

Chantier de récupération de récupération, de démontage, de conditionnement, de stockage et de négoce de produits et objets métalliques, de déchets de métaux, d'alliages et de résidus métalliques.

**Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- Implantation.
- Déchets.
- Incendie.
- Eau.

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                 | Référence réglementaire                        | Autre information |
|----|-----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2718                              | AP Complémentaire du 17/05/2019, article 44    | Sans objet        |
| 3  | Moyens de lutte contre l'incendie | AP Complémentaire du 13/02/2013, article 7.6.4 | Sans objet        |

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                            | Référence réglementaire                         | Autre information |
|----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 2  | Quantité déchets amiantés                    | AP Complémentaire du 17/05/2019, article 33     | Sans objet        |
| 4  | Installations électriques et mise à la terre | Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 10    | Sans objet        |
| 5  | Rejet externe                                | AP Complémentaire du 13/02/2013, article 4.3.10 | Sans objet        |

## 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'exploitant devra déplacer son container où sont entreposés des déchets dangereux de plus de 1,5 mètres des limites du site.

L'exploitant devra également demander l'avis du SDIS sur l'accès à sa réserve d'eau enterrée.

L'exploitant devra demander la valeur du débit du poteau incendie situé à 150 m de l'entrée principale, au gestionnaire de ce réseau.

## 2-4) Fiches de constats

**N° 1 : 2718**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 17/05/2019, article 44                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Implantation                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les parois du container où sont entreposés des déchets sont éloignées des limites du site d'au moins 5 mètres.                                                                                                                                                                    |
| <b>Constats :</b><br><br>Les parois du container où sont entreposés des déchets sont éloignées d'environ 3,5 mètres des limites du site.<br><br><b>Non-Conformité n°NC1-2024 :</b> Il est demandé à l'exploitant, sous 1 mois, de déplacer le container, afin de l'éloigner des limites du site d'au moins 5 mètres. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                              |

**N° 2 : Quantité déchets amiantés**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 17/05/2019, article 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, Quantité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>La quantité de déchets amianté ne dépasse pas 0,99 t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Constats :</b><br><br>L'exploitant dispose d'un registre des déchets entrants en version informatique et d'un registre des déchets sortants en version papier.<br>Sur son registre des déchets sortants, l'exploitant ne distingue pas les déchets transitant sur site des déchets ne transitant pas sur site.<br><br><b>Observation n°O1-2024 :</b> Il est demandé à l'exploitant de créer un registre des déchets permettant de distinguer les déchets transitant sur site des déchets ne transitant pas, tel que défini par l'Arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R.541-43 et R.541-43-1 du code de l'environnement. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### N° 3 : Moyens de lutte contre l'incendie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 13/02/2013, article 7.6.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Ressources en eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'établissement doit disposer de ses propres moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques à défendre, et au minimum les moyens définis ci-après :<br><b>Moyen intérieur</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• D'une réserve d'eau enterrée d'un volume de 110 m<sup>3</sup> située au Nord du site. Afin d'assurer la mise en œuvre des engins et la manipulation du matériel, il devra être aménagé des aires ou plates-formes d'aspiration. Leur superficie sera au minimum de 32 m<sup>2</sup> pour les autopompes. Chaque aire sera aménagée soit sur le sol même, s'il est assez résistant, soit au moyen de matériaux durs : pierres, bétons, madriers, etc. Elle sera bordée du côté de l'eau par un talus soit en terre ferme, soit de préférence en maçonnerie ou en madriers ayant pour but d'éviter que, par suite d'une fausse manœuvre, l'engin ne tombe à l'eau. Elle sera établie en pente douce (2 cm par mètre environ) et en forme de caniveau très évasé de façon à permettre l'évacuation constante de l'eau de refroidissement des moteurs.</li><li>• Des extincteurs en nombre et en qualité adaptés aux risques, répartis à l'intérieur de l'entrepôt, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées;</li></ul> <b>Moyen extérieur</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• D'un poteau incendie situé à 150 m de l'entrée principale du site et assurant un débit minimum de 60 m<sup>3</sup> /h. Dans le cas d'une ressource en eau incendie extérieure à l'établissement, l'exploitant s'assure de sa disponibilité opérationnelle permanente.</li></ul> |
| <b>Constats :</b><br><br>L'exploitant dispose d'une réserve d'eau enterrée de 110 m <sup>3</sup> au Nord du site.<br>D'après l'exploitant, la cuve récupère les eaux de pluie et a été vérifiée afin de vérifier son niveau.<br>D'après l'exploitant, la cuve est pleine.<br>L'accès au site est aménagé pour permettre l'aspiration par le SDIS. Toutefois, cette plate-forme n'est pas matérialisée au sol.<br><br><b>Observation n°O2-2024 :</b> L'exploitant demandera l'avis du SDIS sur la plate-forme d'aspiration et le transmettra à l'Inspection des installations classées sous 1 mois.<br><br>L'exploitant n'a pas pu nous présenter la valeur du débit du poteau incendie situé à 150 m de l'entrée principale du site.<br><br><b>Non-Conformité n°NC2-2024 :</b> Il est demandé à l'exploitant de fournir le relevé de ce poteau incendie sous 1 mois.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## N° 4 : Installations électriques et mise à la terre

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 10                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Dispositif de prévention des accidents                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées. Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règles en vigueur. |
| <b>Constats :</b><br><br>L'exploitant nous a présenté le rapport n°951/TA/23/3106 en date du 28 avril 2023 de la société SOCOTEC.<br><br>Ce rapport ne comporte aucune non-conformité récurrente.                                                                                                                                                        |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### N° 5 : Rejet externe

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 13/02/2013, article 4.3.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Caractéristiques de rejet au milieu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |
| <b>Prescription contrôlée :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |
| Référence du rejet externe à l'établissement : N°2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |
| Paramètres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Concentration maximale sur une période de 2 heures (mg/l) |
| DCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90                                                        |
| DBO5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25                                                        |
| MES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50                                                        |
| NTK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10                                                        |
| Hydrocarbures                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                                                         |
| <b>Constats :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |
| <p>L'exploitant a procédé à une analyse de son rejet externe.</p> <p>Toutefois, l'exploitant n'est pas en possession de cette analyse, car la société ORTEC ne retrouve pas le compte-rendu. L'exploitant nous a présenté le courriel, en date du 16 janvier 2024, de la société ORTEC l'informant de la perte du rapport.</p> <p>L'exploitant nous informe qu'il va procéder à une nouvelle analyse des eaux.</p> |                                                           |
| <b>Observation n°O3-2024 :</b> Il est demandé à l'exploitant de réaliser une nouvelle analyse et de transmettre le rapport sous 1 mois.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |