

Unité départementale de la Côte-d'Or  
21 Bld Voltaire  
CS 27912  
21035 Dijon

Dijon, le 21/05/2026

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 09/04/2026

### **Contexte et constats**

Publié sur **GÉORISQUES**

#### **SMURFIT WESTROCK**

9 BD EIFFEL  
BP 21F  
21604 LONGVIC CEDEX  
21600 Longvic

Références : 2026-209  
Code AIOT : 0005401588

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 09/04/2026 dans l'établissement SMURFIT WESTROCK implanté 9 BD EIFFEL BP 21F 21604 LONGVIC CEDEX 21600 Longvic. L'inspection a été annoncée le 25/02/2026. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

Cette visite est réalisée dans le cadre du plan pluriannuel de contrôle de l'Inspection des installations classées pour la protection de l'environnement.

**Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- SMURFIT WESTROCK

- 9 BD EIFFEL BP 21F 21604 LONGVIC CEDEX 21600 Longvic
- Code AIOT : 0005401588
- Régime : Enregistrement
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

Le site de Longvic est une usine de fabrication et de transformation d'emballages en carton ondulé. Il effectue des opérations de découpage, collage et façonnage du carton et d'impression.

### Thèmes de l'inspection :

- Eau de surface

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de

la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle         | Référence réglementaire                           | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|---------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Plan des réseaux          | Arrêté Préfectoral du 06/03/2007, article 9 et 16 | Demande d'action corrective                                                                                                | 3 mois                |
| 4  | débourbeurs – déshuileurs | Arrêté Préfectoral du 06/03/2007, article 13.2    | Demande d'action corrective                                                                                                | 2 mois                |
| 5  | VLE                       | Arrêté Préfectoral du 06/03/2007, article 14      | Demande d'action corrective                                                                                                | 9 mois                |
| 8  | Moyens incendie           | Arrêté Préfectoral du 06/03/2007, article 3       | Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                     | 3 mois                |

*(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale*

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle | Référence réglementaire                        | Autre information |
|----|-------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| 2  | Prélèvements      | Arrêté Préfectoral du 06/03/2007, article 11.1 | Sans objet        |
| 3  | Réseau            | Arrêté Préfectoral du 06/03/2007, article 11.2 | Sans objet        |
| 6  | Rétention         | Arrêté Préfectoral du 06/03/2007, article 11.4 | Sans objet        |
| 7  | Moyens incendie   | Arrêté Préfectoral du 21/12/2020, article 3    | Sans objet        |

## 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'exploitant a engagé un travail sur la gestion des effluents et leur traitement qui est à poursuivre, notamment pour maîtriser le respect des valeurs limites des rejets aqueux.

Un plan d'actions ambitieux et un suivi rigoureux sont attendus.

## 2-4) Fiches de constats

N° 1 : Plan des réseaux

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 06/03/2007, article 9 et 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Plan des réseaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Article 9 : l'exploitant établit, tient à jour et à disposition de l'inspection des installations classées les documents répertoriés dans le présent arrêté, notamment les justificatifs du respect des dispositions de l'article 10 ci-dessous.</p> <p>Article 16 : les documents visés à l'article 9 du présent arrêté sont, au titre de la prévention de la pollution des eaux, les suivants :- plans de tous les réseaux de distribution, de collecte et d'évacuation des eaux tenus à jour et datés, faisant apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, les regards avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques et toutes indications nécessaires à la compréhension ;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant a présenté le plan des réseaux du site pour lequel il indique avoir réalisé un gros travail de mise à jour : certaines parties du site sont anciennes et étaient sans plan à jour. Ce plan présente :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le réseau d'eaux de toiture qui sont infiltrées à la parcelle via des puits perdus ;</li> <li>- le réseau d'eaux de ruissellement de voiries ; après passage en séparateurs à hydrocarbures ces eaux rejoignent des puits perdus ;</li> <li>- le réseau des eaux de production (eaux de nettoyage, égouttures) ; ces eaux rejoignent un réseau aérien dans le bâtiment de production puis sont traitées à la station de traitement interne dans ce même bâtiment ;</li> <li>- la station de traitement sur site pour les eaux de nettoyage : il s'agit d'une station de floculation équipée d'un filtre presse ;</li> <li>- en sortie de station, les eaux traitées rejoignent le réseau d'eaux usées urbain et la STEP de Dijon-Longvic.</li> </ul> <p>Lors de la visite du site, l'inspection a constaté :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la présence de caniveaux de drainage entourant la STEP à l'intérieur du bâtiment, obstrués par de la boue et de l'eau. L'exploitant a indiqué que ces eaux ne rejoignent pas le réseau aérien des eaux de process.</li> <li>- la présence de caniveaux de drainage sous un atelier "colleuse", remplis d'eau et de colle. L'exploitant a indiqué que ces eaux ne rejoignent pas le réseau aérien des eaux de process.</li> </ul> <p><b><u>Non-conformité n°1 : les deux caniveaux ne sont pas indiqués sur le plan présenté.</u></b></p> |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>L'exploitant examinera, pour chaque partie et équipement (ateliers, machines, ...) du bâtiment, quels sont les équipements en place pour recueillir les eaux de process (caniveaux, collecteurs, fosses, regard, canalisations, ...) et leur exutoire. Il mettra à jour le plan des réseaux en conséquence.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites              |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                      |

#### N° 2 : Prélèvements

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 06/03/2007, article 11.1                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Prélèvements                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Les installations de prélèvement d'eau, quelle qu'en soit l'origine, sont équipées de dispositifs de mesures volumétriques totalisateurs. Ils sont relevés hebdomadairement et les résultats sont portés sur un registre tenu à disposition de l'inspection des installations classées. |
| <b>Constats :</b><br><br>Le dispositif est en place et consultable. Il permet des relevés journaliers.<br>En 2025, 8 611 m <sup>3</sup> d'eau ont été prélevés.                                                                                                                                                                |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### N° 3 : Réseau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 06/03/2007, article 11.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Réseau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>[...]Les effluents sont collectés puis évacués, suivant leur nature et le mode de traitement à leur appliquer, par un réseau séparatif. A cet effet sont distinguées : <ul style="list-style-type: none"> <li>• les eaux usées d'origine domestique, désignées ED ;</li> <li>• les eaux pluviales de toiture non souillées, désignées EPt ;</li> <li>• les eaux pluviales de voiries, désignées EPv ;</li> <li>• les eaux collectées dans les cuvettes de rétention et bassins de confinement, désignées EC ;</li> <li>• les eaux résiduelles d'autre origine provenant notamment des procédés, des lavages des sols et des machines, les eaux pluviales polluées même accidentellement, etc, désignées EU. Ces effluents transitent nécessairement en canalisations fermées.</li> </ul> |
| <b>Constats :</b><br><br>Le plan présenté reprend bien les différentes catégories d'eaux.<br><br>Lors de la visite du site, l'inspection a constaté : <ul style="list-style-type: none"> <li>- la présence de caniveaux de drainage entourant la STEP à l'intérieur du bâtiment, obstrués par de la boue et de l'eau.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

- la présence de caniveaux de drainage sous un atelier "colleuse", remplis d'eau et de colle.

L'exploitant a indiqué que ces eaux ne rejoignaient pas le réseau aérien des eaux de process.

**Non conformité n°2 : les eaux de process doivent être traitées avant rejet au réseau.**

**Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :**

L'exploitant justifiera de la mise en place d'un traitement permettant d'abattre les pollutions en présence pour toutes les eaux de process existantes.

**Type de suites proposées :** Sans suite

#### N° 4 : débourbeurs – déshuileurs

**Référence réglementaire :** Arrêté Préfectoral du 06/03/2007, article 13.2

**Thème(s) :** Risques chroniques, débourbeurs – déshuileurs

**Prescription contrôlée :**

Les débourbeurs - déshuileurs font l'objet d'un nettoyage semestriel. Les sables font l'objet d'une analyse d'hydrocarbure une fois par an. Le feutre anti-contaminant est contrôlé visuellement par point tous les ans. Dans le cas où les sables où les feutres contaminés par des hydrocarbures ne sont plus à même d'assurer leur fonction, ils seront remplacés.

**Constats :**

L'exploitant a indiqué que les séparateurs avaient été nettoyés par la société SETEO le 12/11/25.

L'exploitant n'a pas connaissance d'une analyse de sables ni de contrôle visuel de feutre anti-contaminant.

**Non conformité n°3 : l'exploitant n'a pas pu présenter les justificatifs de la réalisation de l'analyse de sables et du contrôle visuel de feutre anti-contaminant.**

**Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :**

L'exploitant vérifiera les caractéristiques des débourbeurs installés et si les analyses de sable et le contrôle visuel sont effectués lors des nettoyages.  
Dans le cas contraire, l'exploitant fera réaliser ces contrôles.

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Demande d'action corrective

**Proposition de délais :** 2 mois

#### N° 5 : VLE

**Référence réglementaire :** Arrêté Préfectoral du 06/03/2007, article 14

**Thème(s) :** Risques chroniques, VLE

**Prescription contrôlée :**

En termes de caractéristiques générales des effluents

- pH (mesuré dans l'effluent en amont du rejet) : compris entre 5,5 et 8,5
- température (mesurée dans l'effluent en amont du rejet) inférieure à 30 °C
- couleur (mesurée suivant la norme en vigueur) : telle que la modification de la couleur du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange ne doit pas dépasser 100 mg Pt/l
- Absence d'odeur dégagée par l'effluent lors de son écoulement dans le milieu naturel ni après 5 jours d'incubation à 20° C
- Les paramètres seront mesurés selon les normes en vigueur.

En termes de débits, de concentrations et de flux

Eaux résiduelles après traitement (effluents de flexographie)

DÉBIT : 11 m3/j

| PARAMÈTRES      | CONCENTRATION (en mg/l) | FLUX (en kg/j) |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| MES             | 600                     | 6.6            |
| DCO             | 2000                    | 22             |
| DBO5            | 800                     | 8.8            |
| Azote Global    | 150                     | 1.7            |
| Phosphore total | 50                      | 0.6            |
| Cuivre          | 0.5                     | 5.5 g/j        |
| Zinc            | 2                       | 22g/j          |
| Chrome          | 0.5                     | 5.5 g/j        |
| Nickel          | 0.5                     | 5.5 g/j        |

|         |     |         |
|---------|-----|---------|
| Plomb   | 0.5 | 5.5 g/j |
| Cadmium | 0.2 | 2.2 g/j |

### Constats :

[Nb : les constats suivants sont réalisés au regard des prescriptions de l'arrêté préfectoral, sans préjudice des valeurs limites pouvant s'appliquer au titre des arrêtés ministériels]

Les résultats d'analyses (février et mars 2026) ont été déposés sur GIDAF. L'exploitant a indiqué ne pas avoir réalisé d'analyses en janvier et d'en avoir réalisé 2 en février (02 et 26 février).

***Les échanges lors de l'inspection sur site n'avaient pas porté sur les analyses de mars 2026 qui n'étaient pas disponibles.***

Les analyses de février et mars 2026 révèlent des dépassements récurrents :

- pour les paramètres organiques (DBO5, DCO), indiquant une charge polluante élevée dans les effluents, probablement liée à un défaut de traitement biologique ou chimique ;
- pour le cuivre, détecté uniquement en mars, un dépassement critique (x20 la VLE) ;
- pour l'azote global et le zinc, mesurés seulement en mars.

Les analyses pour les autres métaux (Ni, Cr, Cd, Pb) restent conformes. Les MES, pH et température sont systématiquement respectés.

| Paramètre | Unité                 | VLE   | Février 2026 | Mars 2026 |
|-----------|-----------------------|-------|--------------|-----------|
| DBO5      | mg(O <sub>2</sub> )/L | 800   | 1 900        | 2 500     |
| DCO       | mg(O <sub>2</sub> )/L | 2 000 | 4 957        | 6 069     |
| Zn        | µg/L                  | 2 000 | -            | 4 941     |
| Cu        | µg/L                  | 500   | -            | 10 770    |
| NGL       | mg(N)/L               | 150   | -            | 523.7     |

*extrait partiel des analyses (GIDAF)*

Concernant l'année 2025, toutes les analyses montrent un dépassement de la VLE du paramètre DCO et du paramètre NGL et 11 analyses sur 12 pour le paramètre DBO5. L'exploitant a indiqué avoir testé plusieurs traitements sans résultat probant et toujours être en recherche de traitement complémentaire.

Lors des échanges, l'exploitant a indiqué que les dépassements en cuivre étaient dus à un produit particulier utilisé : il avait mis en place la reprise du fond de seau par le fabricant car le traitement de la STEP interne était inefficace. L'exploitant suppose pour expliquer le dépassement de mars 2026 que la consigne n'a pas été respectée.

Concernant l'azote, l'exploitant n'a pas identifié le produit à l'origine des dépassements.

En examinant le fonctionnement de la STEP, une incohérence entre les volumes d'eaux traitées (600 m<sup>3</sup>) et les volumes d'eau rejetées en sortie STEP (1100 m<sup>3</sup>) a été relevée. Il s'agit vraisemblablement d'un double comptage de certaines eaux traitées plusieurs fois. Ce point sera à confirmer.

**Non conformité n°4 : les analyses de février et de mars 2026 montrent des dépassements en DBO5, DCO (février) et DBO5, DCO, Cu, Zn, NGL (mars) au regard des VLE fixées par l'arrêté préfectoral du site.**

**Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :**

Le travail engagé par l'exploitant sur la gestion des effluents et leur traitement est à poursuivre.

**Il est attendu de l'exploitant un plan d'actions ambitieux, sous les meilleurs délais, reprenant notamment les points suivants :**

**1/ Identification exhaustive des rejets et des réseaux**

1. Cartographie complète des flux : lister tous les équipements et activités à l'origine d'effluents aqueux (y compris les eaux de nettoyage, fonds de cuves, rinçages machines, purges et condensats, eaux pluviales potentiellement polluées), tous les équipements des réseaux d'eaux (collecteurs, caniveaux, regard, canalisations, ...) et les points de rejet associés.
2. Mesurer les débits par source (débitmètres temporaires si nécessaire) pour résoudre l'incohérence entre 600 m<sup>3</sup> traités et 1 100 m<sup>3</sup> rejetés.
3. Mise à jour du plan des réseaux : localiser les circuits (eaux process, pluviales, sanitaires) avec identification notamment des vannes, by-pass, regard et zones de mélange.

**2/ Contrôle des produits et effluents en amont**

1. Identifier tous les produits pouvant se retrouver dans les effluents aqueux (ex. : encres, solvants, détergents) et leurs fiches de données sécurité (FDS) pour cibler notamment les

sources de Cu, Zn, et NGL.

2. Prélever et analyser avant traitement les effluents produits par chaque source d'émission notable (ex. : flexographie, nettoyage) ; les paramètres/polluants à retenir sont a minima ceux fixés par AP ainsi que ceux listés dans les arrêtés ministériels comme étant caractéristiques de l'activité et ceux susceptibles d'être rejetés au regard des matières/produits/déchets manipulés sur le site.
3. Rechercher une corrélation entre les pics et dérives observées dans la surveillance des effluents aqueux du site avec l'utilisation de produits spécifiques.

### **3/ Etude d'optimisation de la STEP interne**

1. Réaliser une expertise sur l'abattement effectif des systèmes de traitement en place
2. Étudier les réductions/substitutions possibles à la source pour les polluants se retrouvant dans les effluents
3. Étudier les traitement complémentaires qui seraient à mettre en place (aérateur, ozonation, charbon actif, dénitrification, etc) ainsi que les évolutions nécessaires dans les modalités d'exploitation des systèmes de traitement (dosage, temps de séjour, ...).
4. Estimer les coûts pour les améliorations proposées.

### **4. Mise en place de traitements complémentaires**

### **5. Traitement externalisé (alternative)**

Étude de faisabilité pour traitement externe ciblé de certains flux voire traitement complet externalisé des effluents, le cas échéant en tant que déchets.

### **6. Suivi et contrôle renforcé**

Dans l'attente de la réalisation des autres points du plan d'actions, proposer des dispositions temporaires pour réduire les rejets ainsi qu'un suivi et un contrôle renforcé. Prévoir une information mensuelle de l'Inspection sur les avancées du plan d'actions.

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Demande d'action corrective

**Proposition de délais :** 9 mois

#### **N° 6 : Rétention**

**Référence réglementaire :** Arrêté Préfectoral du 06/03/2007, article 11.4

**Thème(s) :** Risques chroniques, Rétention

**Prescription contrôlée :**

Stockages, rétention, manipulation et transport : Tout stockage de liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,</li> <li>- 50 % de la capacité des réservoirs associés. Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.</li> </ul> <p>Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts,</li> <li>- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts, sans être inférieure à 800 litres ou à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 litres.</li> </ul> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Lors de la visite du site, il n'a pas été constaté de stockage de liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols hors rétention.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### N° 7 : Moyens incendie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 21/12/2020, article 3</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Moyens de lutte contre l'incendie</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>« L'établissement est doté au moins de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• d'extincteurs en nombre suffisant répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés,</li> <li>• 20 robinets d'incendie armés,</li> <li>• d'un réseau d'extinction automatique protégeant le bâtiment doté d'une réserve minimale de 950 m<sup>3</sup>,</li> <li>• d'une réserve d'eau de 240 m<sup>3</sup> avec accès pour les services de secours,</li> <li>• 3 poteaux incendie conformes aux normes en vigueur (débit unitaire de 60 m<sup>3</sup>/h au minimum).</li> </ul> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Le site dispose :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de 138 extincteurs répartis sur le site (vérification par National Incendie : 02/02/2026 et 08/2025) ;</li> <li>- d'une trentaine de RIA dans les 3 bâtiments de production (vérification par National Incendie : 02/02/2026 et 08/2025) ;</li> <li>- d'un réseau d'extinction automatique protégeant le bâtiment doté d'une réserve minimale de 1000 m<sup>3</sup> - cet équipement est vérifié par LUXELO toutes les semaines. Il conviendrait de tracer la vérification du volume présent ;</li> <li>- d'une alarme de niveau bas sur la cuve de sprinklage avec report sur la centrale incendie et</li> </ul>                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>report sur les téléphones de maintenance et d'astreinte ;</p> <p>- d'une réserve incendie de 240 m<sup>3</sup> avec une toise qui est vérifiée périodiquement (inspection HSE) ;</p> <p>- de poteaux incendie répartis sur le site (vérification faite en juillet 2025). Il sera intéressant de vérifier le débit simultané sur les poteaux lors de la prochaine vérification.</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**N° 8 : Moyens incendie**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 06/03/2007, article 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Moyens de lutte contre l'incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'exploitant doit justifier, à tous moments, que le site dispose d'un débit de 180 m<sup>3</sup>/h pendant 2 heures soit 360 m<sup>3</sup> (indépendamment de la réserve dédiée à l'extinction automatique d'extinction).</p>                                                                                                                 |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Le site dispose le jour de l'inspection de 360 m<sup>3</sup> (réserve de 240 m<sup>3</sup> et poteaux incendie). L'exploitant confirmera, lors du prochain test des poteaux, le maintien des débits annoncés pour les poteaux incendie dans le cas où deux poteaux sont utilisés en simultané et la disponibilité en conséquence des 360 m<sup>3</sup>.</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |