



**PRÉFET  
DE L'ISÈRE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

Direction Régionale de l'Environnement,  
de l'Aménagement et du Logement  
d'Auvergne-Rhône-Alpes

Unité départementale  
de l'Isère

| Rapport de contrôle de l'inspection des installations classées                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence : 2022-Is040T4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nom et adresse de l'établissement contrôlé                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Code DREAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Société DANISCO<br>10, rue de Clémencière<br>38360 SASSENAGE<br><br>SIRET : 40267432900063                                                                                                                                                                                                                                                            | S3IC 061-04787<br>Priorité DREAL <input type="checkbox"/> PN <input type="checkbox"/> AE <input checked="" type="checkbox"/> SP <input type="checkbox"/> Autre<br>Régime <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> E <input checked="" type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> NC<br>SEVESO / IED <input type="checkbox"/> HAUT <input type="checkbox"/> BAS / <input type="checkbox"/> IED |
| Activité principale : Fabrication de ferments lactiques lyophilisés                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Date du contrôle : 25 février 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Inspectrice : Julia BRECHEISEN, Alexandra LAMBERT                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Type de contrôle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inspection annoncée<br><input type="checkbox"/> Inspection inopinée                                                                                                                                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> Inspection planifiée<br><input type="checkbox"/> Inspection circonstancielle                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Circonstances du contrôle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <input type="checkbox"/> Plan de contrôle de la DREAL<br><input type="checkbox"/> Incident/Accident du .....                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> Plainte<br><input checked="" type="checkbox"/> Autre : Action nationale 100 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Thème(s) du contrôle <ul style="list-style-type: none"> <li>Situation administrative</li> <li>Action nationale : 100 m autour des sites SEVESO</li> </ul>                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Principale(s) installation(s) contrôlée(s)<br>.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Référentiel(s) du contrôle <ul style="list-style-type: none"> <li>AMPG du 04/08/14 relatif à la rubrique n° 1185 ;</li> <li>AMPG du 3 août 2018 relatif à la rubrique 2910 ;</li> <li>AMPG du 14/12/13 à la rubrique n° 2921 ;</li> <li>AMPG du 13/07/98 relatif à la rubrique 4130 ;</li> <li>AMPG du 23/12/98 relatif à la rubrique 4510</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Personne(s) rencontrée(s) et fonction(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Société                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M PIPITONE<br>Mme RIGAUD<br>M GAGNAIRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DANISCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Qualité<br>Coordinateur HSE<br>Responsable QHSE<br>Maintenance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Copies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> Exploitant<br>DREAL : <input checked="" type="checkbox"/> Chrono <input type="checkbox"/> PRICAE <input type="checkbox"/> Cellule T4<br><input type="checkbox"/> Autre :                                                                                                                                                                                               |

## I – Synthèse de la visite et des constatations

### I.1 – Périmètre inspecté

La présente inspection s'inscrit dans le contexte post-accidentel Lubrizol et de l'action nationale 100 m ayant pour but de renforcer le contrôle des installations bordant les sites Seveso afin de vérifier l'absence d'effets dominos sur les établissements Seveso.

La société DANISCO est voisine de la société AIR LIQUIDE ADVANCED TECHNOLOGIES.

### I.2 - Vérification de la situation administrative de l'installation

La société Danisco exploite des installations soumises à déclaration (voir tableau ci-dessous) afin de fabriquer des ferments lactiques lyophilisés destinés aux industries laitières.

Le site ayant abrité des activités soumises à autorisation, les prescriptions des arrêtés préfectoraux n° 90-2997 du 27/06/1990 et n° 94-1520 du 31/03/1994 valent prescriptions spéciales au titre des installations classées soumises à déclaration.

Le tableau des activités mis à jour selon les déclarations de l'exploitant au jour de l'inspection est le suivant :

| Désignation des installations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Volume de l'activité | Rubrique ICPE | Régime |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------|
| Gaz à effet de serre fluoré ou substance appauvrissant la couche d'ozone<br>2. Emploi dans des équipements clos en exploitation.<br>a) Équipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 300 kg                                                                      | 1450 kg              | 1185-2-a      | DC     |
| Combustion, à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931<br>A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du biométhane, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse, si la puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion est :<br>2. Supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 20 MW | 6,8 MW               | 2910-a-2      | DC     |
| Installations de refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air généré par ventilation mécanique ou naturelle<br>b) La puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 3 000 kW                                                                                                                                                                                                                               | 2675 kW              | 2921-1-b      | DC     |
| Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation<br>2. Substances et mélanges liquides<br>La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :<br>b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t                                                                                                                                                                                         | 9,5 t                | 4130-2-b      | D      |
| Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35,92 t              | 4510          | DC     |

|                        |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|
| aiguë 1 ou chronique 1 |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|

Les arrêtés ministériels suivants s'appliquent :

- arrêté du 04/08/14 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1185 ;
- arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910 ;
- arrêté du 14/12/13 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- arrêté du 13/07/98 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4120, 4130, 4140, 4150, 4738, 4739 ou 4740 ;
- arrêté du 23/12/98 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous « l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510, 4741 ou 4745 ».

### *I.3 – Constats effectués*

La DREAL a contrôlé le respect de la quantité maximale de 9,5 tonnes d'acide nitrique (rubrique 4130), le régime de l'autorisation étant atteint dès 10 tonnes. La quantité commandée est suivie en fonction de la quantité stockée afin de ne pas dépasser 7300 litres de produit. Un dépassement ponctuel a été constaté en décembre. L'exploitant doit veiller à ce que cela ne se reproduise pas.

Les distances d'éloignement pour les rubriques 2910, 4130 ne s'appliquent pas en raison du bénéfice des droits acquis. Elles seraient conformes le cas échéant.

Les distances d'éloignement prescrites pour la rubrique 1185 point 2.1 de l'AMPG du 04/08/2014 s'appliquent et sont constatées conformes.

Les installations classées ICPE et présentes sur le site ont été visitées, ainsi que les parties extérieures du site. Rien ne laisse présager des effets dominos sur les installations classées de la société AIR LIQUIDE ADVANCED TECHNOLOGIES.

## II – Proposition de suites en fonction des enjeux et des engagements de l'exploitant

Sans objet

| Rédacteur                               | Vérificateur/Approbateur                            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>l'inspectrice de l'environnement</b> | <b>Le chef de l'unité départementale de l'Isère</b> |