

Unité départementale des Bouches-du-Rhône  
16 rue Zattara CS 70248  
13333 Marseille

Marseille, le 13/02/2026

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 22/01/2026

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

**BARYFLOR**

La Meunière  
5995 CD6  
13480 Cabriès

Références : D-2026-0070  
Code AIOT : 0006408615

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 22/01/2026 dans l'établissement BARYFLOR implanté ZAC des Florides 13700 Marignane. L'inspection a été annoncée le 17/12/2025. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

**Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- BARYFLOR
- ZAC des Florides 13700 Marignane
- Code AIOT : 0006408615
- Régime : Enregistrement
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La société BARYFLOR est le porteur de l'arrêté préfectoral du 05/10/2009.

L'entrepôt est loué à la société AIRBUS pour le stockage de pièces détachées aéronautiques. La logistique est exercée en sous traitance par DAHER.

### Thèmes de l'inspection :

- Risque incendie

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

### 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                             | Référence réglementaire                                       | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 6  | Moyens de lutte contre l'incendie – vérifications périodiques | Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe 2 – Point 22 | Demande d'action corrective                                                                                                |                       |

*(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale*

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                                      | Référence réglementaire                                            | Autre information |
|----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Dispositions applicables aux installations à enregistrement et aut...  | Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe 2 – Point 1.4. I. | Sans objet        |
| 2  | Documents à disposition des services d'incendie et de secours          | Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe 2 – Point 3.5.    | Sans objet        |
| 3  | Moyens de lutte contre l'incendie – points d'eau incendie              | Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe 2 – Point 13      | Sans objet        |
| 4  | Moyens de lutte contre l'incendie – débits ou volume d'eau disponibles | Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe 2 – Point 13      | Sans objet        |
| 5  | Moyens de lutte contre l'incendie – robinets d'incendie armés          | Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe 2 – Point 13      | Sans objet        |
| 7  | Systèmes                                                               | Arrêté Ministériel du 11/04/2017,                                  | Sans objet        |

| N° | Point de contrôle                                     | Référence réglementaire                                        | Autre information |
|----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | d'extinction automatiques – vérifications périodiques | article Annexe 2 – Point 13                                    |                   |
| 8  | Plan de défense incendie                              | Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe 2 – Point 23. | Sans objet        |
| 9  | Conditions de stockage                                | Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe 2 – Point 9.  | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Lors de la visite, l'Inspection constate une non-conformité relative à la vérification périodique des moyens de lutte contre l'incendie pour laquelle une action corrective est nécessaire.

En conséquence, l'Inspection demande à l'exploitant de transmettre :

- le rapport de vérification des RIA 2026 pour justifier la levée des non-conformités relevées en 2025 ;
- les justificatifs de réalisation des travaux de mise en conformité du dispositif de sprinklage vis-à-vis des observations du rapport de contrôle du 10/07/2024. En particulier, l'exploitant justifie la mise en place d'un report d'alarme du dispositif de sprinklage au niveau du poste de garde sous 4 mois à réception de ce rapport.

### 2-4) Fiches de constats

N° 1 : Dispositions applicables aux installations à enregistrement et aut...

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe 2 – Point 1.4. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, Etat des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'exploitant tient à jour un état des matières stockées, y compris les matières combustibles non dangereuses ou ne relevant pas d'un classement au titre de la nomenclature des installations classées.</p> <p>1. servir aux besoins de la gestion d'un événement accidentel ; en particulier, cet état permet de connaître la nature et les quantités approximatives des substances, produits, matières ou déchets, présents au sein de chaque zone d'activités ou de stockage.</p> <p>Cet état est tenu à disposition du préfet, des services d'incendie et de secours, de l'inspection des installations classées et des autorités sanitaires, dans des lieux et par des moyens convenus avec eux à l'avance.</p> <p>L'état des matières stockées est mis à jour a minima de manière hebdomadaire et accessible à tout moment, y compris en cas d'incident, accident, pertes d'utilité ou tout autre événement susceptible d'affecter l'installation. Il est accompagné d'un plan général des zones d'activités ou de stockage utilisées pour réaliser l'état qui est accessible dans les mêmes conditions.</p> |
| <b>Constats :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>L'exploitant présente le dernier état des matières stockées du mois de janvier 2026 :</p> <p>1510 : 35 319 m<sup>3</sup></p> <p>1185 : 106,2 kg</p> <p>2662 : 97,5 m<sup>3</sup></p> <p>2663 : 32 m<sup>3</sup></p> <p>4220 : 8,94 kG</p> <p>4320 : 50 kg</p> <p>4330 -</p> <p>4331 -</p> <p>4511 -</p> <p>4734 : 1780 kg</p> <p>Néanmoins, l'état des matières stockées n'est pas réalisé de manière hebdomadaire. L'exploitant déclare que la mise à jour de l'état des matières stockées est mensuel. Il s'engage à la réaliser toutes les semaines à compter de ce jour.</p> <p>De plus, le plan général des activités associé à l'état des matières stockées n'est pas complet. Il manque en particulier la correspondance entre les zones de stockage et la nature des produits stockés (rubriques icpe).</p> <p>Par courriel du 28/01/2026, l'exploitant transmet l'état des matières stockées et le plan général des stockages. Par courriel du 05/02/2026, l'exploitant transmet l'état des matières stockées à date pour confirmer son engagement à avoir un suivi hebdomadaire.</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### N° 2 : Documents à disposition des services d'incendie et de secours

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe 2 – Point 3.5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Plans des dangers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'exploitant tient à disposition des services d'incendie et de secours :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des plans des locaux avec une description des dangers pour chaque local présentant des risques particuliers et l'emplacement des moyens de protection incendie ;</li> <li>- des consignes précises pour l'accès des secours avec des procédures pour accéder à tous les lieux.</li> </ul> <p>Ces documents sont annexés au plan de défense incendie défini au point 23 de cette annexe.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant présente :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le plan des locaux avec les descriptions des dangers : 2 locaux de charge, un local pyrotechnique, un local chaufferie sont retenus comme à risque explosion.</li> <li>- la procédure d'accès des secours : le site dispose d'un accueil 24h/24 au poste de garde. Le gardien a pour mission d'accompagner les secours sur site.</li> </ul> <p>Le site dispose d'un plan ETARE et d'un PDI.</p>                                                            |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### N° 3 : Moyens de lutte contre l'incendie – points d'eau incendie

|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe 2 – Point 13 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Moyens de lutte contre l'incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment d'un ou de plusieurs points d'eau incendie, tels que :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Des prises d'eau, poteaux ou bouches d'incendie normalisés, d'un diamètre nominal adapté au débit à fournir, alimentés par un réseau public ou privé, sous des pressions minimale et maximale permettant la mise en œuvre des pompes des engins de lutte contre l'incendie ;</li> <li>b. Des réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les organes de manœuvre sont accessibles en permanence aux services d'incendie et de secours.</li> </ul> <p>Les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre aux services d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces points d'eau incendie.</p> <p>L'accès extérieur de chaque cellule est à moins de 100 mètres d'un point d'eau incendie. Les points d'eau incendie sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins des services d'incendie et de secours).</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Le site dispose de 11 poteaux incendie alimentés par deux réseaux distincts (société des eaux de Marseille et société du canal de Provence)</p> <p>La distance entre les poteaux incendie est inférieure à 150 m. Lors de la visite, l'Inspection constate que des poteaux incendie sont peu accessibles par manque de débroussaillage autour et une absence de signalisation.</p> <p>Le site dispose de deux accès pompiers.</p> <p>Par courriel du 05/02/2026, l'exploitant apporte les justificatifs de l'accessibilité des poteaux incendie (photos) et s'engage à réaliser le marquage au sol au plus tard pour le 30 mars 2026.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**N° 4 : Moyens de lutte contre l'incendie – débits ou volume d'eau disponibles**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe 2 – Point 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Moyens de lutte contre l'incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Le débit et la quantité d'eau nécessaires sont calculés conformément au document technique D9 (guide pratique pour le dimensionnement des besoins en eau de l'Institut national d'études de la sécurité civile, la Fédération française des sociétés d'assurances et le Centre national de prévention et de protection, édition septembre 2001), tout en étant plafonnés à 720 m3/h durant 2 heures. En ce qui concerne les installations nouvelles dont la preuve de dépôt de déclaration, ou le dépôt du dossier complet d'enregistrement ou d'autorisation est postérieur à la parution dudit document, le débit et la quantité d'eau nécessaires sont calculés conformément au document technique D9 (guide pratique pour le dimensionnement des besoins eaux d'extinction de l'Institut national d'études de la sécurité civile, la Fédération française des assurances et le Centre national de prévention et de protection, édition juin 2020), tout en étant plafonnés à 720 m3/h durant 2 heures. Les points d'eau incendie sont en mesure de fournir unitairement et, le cas échéant, de manière simultanée, un débit minimum de 60 mètres cubes par heure durant 2 heures.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant a un contrat annuel avec la société AXIMA pour la réalisation des tests de débits des poteaux incendie. Il présente le rapport du 28/05/2025 qui conclut à la conformité du matériel et la disponibilité du débit réglementaire.</p> <p>Les tests de débits ont été réalisés sur 10 poteaux incendie. Le 11ème (celui à proximité de la porte 24b) n'a pas pu être testé car inaccessible (présence de caisse en bois devant). L'exploitant présente le rapport de l'année précédente pour justifier de la vérification de ce poteau.</p> <p>Un test en simultané sur 2 poteaux incendie donne les résultats suivants : 176 m3/h et 165 m3/h, conforme au minimum réglementaire.</p> |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**N° 5 : Moyens de lutte contre l'incendie – robinets d'incendie armés**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe 2 – Point 13</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Moyens de lutte contre l'incendie</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, de robinets d'incendie armés, situés à proximité des issues. Ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances sous deux angles différents. Ils sont utilisables en période de gel ; ce point n'est pas applicable pour les cellules ou parties de cellules dont le stockage est totalement automatisé.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Le site dispose de 104 RIA. Lors de la visite sur site, l'Inspection constate la présence des RIA dans l'entrepôt, disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances sous deux angles différents.</p>                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**N° 6 : Moyens de lutte contre l'incendie – vérifications périodiques**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe 2 – Point 22</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Moyens de lutte contre l'incendie</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'exploitant s'assure d'une bonne maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, clapets coupe-feu, colonne sèche notamment) ainsi que des installations électriques et de chauffage. Les vérifications périodiques de ces matériels sont inscrites sur un registre.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant assure la vérification périodique des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie.</p> <p>1. Système de détection :</p> <p>La société DEF réalise la vérification annuelle du système de détection de fumées.</p>                                                                                                                                           |

Le rapport du 16/12/2025 met en évidence quelques non conformités :

- 25 points de détection hors service dus aux travaux en hauteur le jour du contrôle. L'exploitant déconnecte les détecteurs lors des travaux.
- 1 linéaire en défaut : la société DEF a réalisé les travaux de mise en conformité puis est revenue pour lever des observations comme l'atteste le rapport du 17/12/2025.

## 2. Sprinkler

La société AXIMA assure la vérification semestrielle du dispositif de sprinklage. Le rapport du 16/09/2025 conclut à la conformité des installations. Néanmoins, des observations datant de la vérification du 10/07/2024 perdurent. Par mail du 28/01/2026, l'exploitant transmet un état des lieux des travaux de mise en conformité pour lever les non conformités. Un point d'attention porte sur le report d'alarme au niveau du poste de garde.

## 3. Portes coupe feu

La société DEF réalise la vérification annuelle des portes coupe feu. Le rapport du 10/06/2025 mentionne le recensement des doubles portes entre chaque cellule (22 portes) et les tests DAD à réaliser. Néanmoins le rapport mentionne "non testés" pour les 22 portes. L'exploitant déclare se rapprocher de la société DEF pour obtenir un rapport cohérent.

Par la suite, l'exploitant présente son registre des interventions internes sur les portes coupe feu :

- 20/01/2026 car la porte CF reste bloquée en position fermée : constat et intervention en interne
- 04/07/2025 intervention sur porte entre C6 et C8 : constat et intervention en interne
- 03/07/2025 intervention sur les observations de la société DEF.

Les interventions mentionnées correspondent aux observations mentionnées dans le rapport de vérification. Il semblerait donc que la mention "non testée" soit erronée.

Le prochain contrôle de DEF est prévu au mois de juin 2026.

## 4. Colonne sèche

Les colonnes sèches sont testées par les pompiers lors de l'exercice annuel. L'exploitant présente le dernier rapport en date du 10/09/2024.

Le prochain exercice est prévu pour le premier semestre 2026.

## 5. Extincteurs

La société DESSAUTEL assure la vérification annuelle des extincteurs. L'exploitant présente le rapport du 15/04/2025. Le rapport conclut à la conformité des installations sous réserves du remplacement de pièces défectueuses. L'exploitant présente le devis de DESAUTEL pour le remplacement des pièces à mettre en conformité. L'intervention a eu lieu le 04/09/2025. Ces points sont soldés.

## 6. RIA

La société AXIMA assure la vérification annuelle des RIA. Le rapport du 26/05/2025 mentionne quelques remplacements de pièces sur 5 RIA. L'exploitant prévoit le remplacements de pièces défectueuses par AXIMA avant la vérification en mai 2026.

**Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>L'Inspection demande à l'exploitant de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- transmettre les justificatifs de réalisation des travaux de mise en conformité du sprinklage vis-à-vis des observations du rapport de contrôle du 10/07/2024.</li> </ul> <p>En particulier, l'exploitant justifie en particulier la mise en place d'un report d'alarme du dispositif de sprinklage au niveau du poste de garde sous 4 mois à réception de ce rapport.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le prochain rapport de vérification des RIA.</li> </ul> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**N° 7 : Systèmes d'extinction automatiques – vérifications périodiques**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe 2 – Point 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Moyens de lutte contre l'incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus. L'efficacité de cette installation est qualifiée et vérifiée par des organismes reconnus compétents dans le domaine de l'extinction automatique ; la qualification précise que l'installation est adaptée aux produits stockés, y compris en cas de liquides et solides liquéfiés combustibles et à leurs conditions de stockage.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, l'exploitant transmet le formulaire N100 au SSP de Marignane et son assureur.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**N° 8 : Plan de défense incendie**

|                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe 2 – Point 23.                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Moyens de lutte contre l'incendie                                                                                                                                         |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Pour tout entrepôt, un plan de défense incendie est établi par l'exploitant, en se basant sur les scénarios d'incendie les plus défavorables d'une unique cellule.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Le site dispose d'un plan de défense incendie. L'exploitant l'a présenté au SDIS qui a mis en place un plan ETARE.</p>                                                               |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                     |

**N° 9 : Conditions de stockage**

|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe 2 – Point 9. |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Stockage                                                |

**Prescription contrôlée :**

Une distance minimale nécessaire au bon fonctionnement du système d'extinction automatique d'incendie, lorsqu'il existe, est maintenue entre les stockages et la base de la toiture ou le plafond ou tout système de chauffage et d'éclairage.

Les matières stockées en vrac sont par ailleurs séparées des autres matières par un espace minimum de 3 mètres sur le ou les côtés ouverts.

Une distance minimale de 1 mètre est respectée par rapport aux parois et aux éléments de structure ainsi que la base de la toiture ou le plafond ou tout système de chauffage et d'éclairage.

Les matières stockées en masse forment des îlots limités de la façon suivante :

1° Surface maximale des îlots au sol : 500 m<sup>2</sup> ;

2° Hauteur maximale de stockage : 8 mètres maximum ;

3° Largeurs des allées entre îlots : 2 mètres minimum.

**Constats :**

Le stockage est réalisé en paletier automatisé et en masse.

Lors de la visite, l'Inspection constate que les conditions de stockage sont conformes.

**Type de suites proposées :** Sans suite