

Unité départementale du Haut-Rhin  
DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT  
2 PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE  
CS 71354  
68070 Mulhouse Cedex 01

Mulhouse, le 22 février 2026

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 26/01/2026

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **Les Grandes Sources de Wattwiller**

2, rue de Guebwiller  
68700 Wattwiller

Références : 0006703660\_2026\_01\_26\_Les Grandes Sources de Wattwiller\_VIprévIncendie  
Code AIOT : 0006703660

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 26/01/2026 dans l'établissement Les Grandes Sources de Wattwiller implanté 2, rue de Guebwiller 68700 Wattwiller. L'inspection a été annoncée le 23/01/2026. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- Les Grandes Sources de Wattwiller
- 2, rue de Guebwiller 68700 Wattwiller
- Code AIOT : 0006703660
- Régime : Enregistrement
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

Les grandes sources de Wattwiller est un site de production et d'embouteillage sous différents formats plastique d'eau plate, gazeuse ou aromatisée à partir d'une eau de source.

**Thèmes de l'inspection :**

- Risque incendie

**Références Réglementaire :**

- Arrêté Préfectoral n°2006-86-9, daté du 27 mars 2006, portant au titre Ier du Livre V du Code de l'Environnement, autorisation, dans le cadre d'une régularisation, d'exploiter une usine de conditionnement d'eaux minérales à la société Les Grandes Sources de Wattwiller à Wattwiller

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                | Référence réglementaire                        | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 3  | Moyen de lutte contre l'incendie | Arrêté Préfectoral du 27/03/2006, article 16-2 | Demande de justificatifs                                                                                                   | 15 jours              |

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle               | Référence réglementaire                         | Autre information |
|----|---------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Définition des zones de dangers | Arrêté Préfectoral du 27/03/2006, article 14    | Sans objet        |
| 2  | Bassin de confinement           | Arrêté Préfectoral du 27/03/2006, article 9-2-4 | Sans objet        |

## 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'inspection demande des justificatifs, concernant les moyens incendie.

## 2-4) Fiches de constats

### N° 1 : Définition des zones de dangers

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 27/03/2006, article 14                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, plan de zone de risque                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br><i>L'exploitant détermine les zones de risque incendie, de risque explosion et de risque toxique de son établissement. Ces zones sont reportées sur un plan qui est tenu régulièrement à jour et mis à la disposition de l'inspecteur des installations classées [...]</i> |
| <b>Constats :</b><br><br>L'inspectrice des installations classées a consulté la dernière mise à jour de 2025 des plans d'incendie, de zonage ATEX, d'évacuation et de sûreté.<br>Il est constaté que les plans sont cohérents avec l'activité mise en oeuvre.                                                     |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### N° 2 : Bassin de confinement

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 27/03/2006, article 9-2-4 |
|----------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Bassin de confinement                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br><i>Les installations seront équipées dans un délai d'un an d'un bassin de confinement ou d'un système équivalent permettant de recueillir des eaux polluées d'un volume de 790m<sup>3</sup>. [...]</i> |
| <b>Constats :</b><br>Il a été constaté la présence d'un bassin de rétention situé à l'arrière du bâtiment d'un volume de 790m <sup>3</sup> , conformément au plan transmis à l'inspectrice par l'exploitant.                                  |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                  |

### N° 3 : Moyen de lutte contre l'incendie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 27/03/2006, article 16-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Ressources en eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br><i>[...] Les ressources en eau doivent permettre d'alimenter avec un débit d'au moins 330m<sup>3</sup>/h pendant deux heures consécutives les moyens d'interventions ci-dessous [...] :</i><br>- 5 poteaux incendie normalisés délivrant chacun un débit de 60m <sup>3</sup> /h à 1 bar, situés à moins de 100 m d'un accès aux bâtiments et distants entre eux de moins de 150 m,<br><b>ou</b><br>- 2 poteaux incendie normalisés et une réserve d'eau de 340m <sup>3</sup> placée hors du rayonnement thermique en cas d'incendie de l'un des bâtiments et utilisable en aspiration en toutes circonstances météorologiques [...]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Constats :</b><br><br>Le site dispose de 3 poteaux incendie (dont un en interne). Le contrôle des débits effectué par une entreprise extérieure a constaté les débits suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ PI n°1 (1 rue de Guebwiller) 107m<sup>3</sup>/h à 1bar ;</li> <li>○ PI n°2 (interne – exploitant) 116m<sup>3</sup>/h à 1bar ;</li> <li>○ PI n°47 (12 rue de Guebwiller) 110m<sup>3</sup>/h à 1bar.</li> </ul><br>La réserve d'eau est constitué de 3 bassins enterré (2x 120m <sup>3</sup> et 1x 100m <sup>3</sup> ) dont les bouches d'aspiration situé à environ à 50 m au niveau du parking ne permettent pas la mise en eau des lances incendies des pompiers de Wattwiller. Après différentes tentatives, l'exploitant a fait appel à une société spécialisée. Cette dernière propose de réaliser une inspection caméra sur l'intégralité des conduites reliant les cuves et les bouches d'aspiration et si besoin de réaliser un test gaz (azote hydrogéné).<br><br>Au jour de la visite, il est constaté que que l'exploitant n'est pas en mesure de justifier du respect de la prescription susvisé puisqu'il n'a : <ul style="list-style-type: none"> <li>- que trois poteaux incendie au lieu de cinq pour la première possibilité ;</li> <li>- qu'il n'est pas en mesure de justifier que la réserve d'eau de 340m<sup>3</sup> peut être sollicitée en cas d'incendie.</li> </ul><br>Pour autant, l'exploitant n'ayant pas réalisé de rapport des exercices précités, l'Inspection n'est |

pas en mesure constater le défaut d'aspiration de la réserve d'eau et ne propose pas de mise en demeure à ce stade..

Il est cependant demandé à l'exploitant de fournir les justificatifs de respect de la prescription contrôlée ou le cas échéant, du défaut d'aspiration des réserves d'eau.

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** demande de justificatifs

**Proposition de délais :** 15 jours