

Unité inter-départementale Anjou Maine  
Pôle Risques Chroniques  
Rue du Cul d'Anon  
Parc d'activités Angers/Saint Barthélemy  
CS80145  
49183 Saint-Barthélemy-d'Anjou Cedex

Saint-Barthélemy-d'Anjou, le 15 septembre 2025

## Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 30/07/2025

### Contexte et constats

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **GROLLEAU**

135 Chemin du Moulin de la Buie  
49310 Montilliers

Références : 2025-433\_GROLLEAU\_INSP\_RAP  
Code AIOT : 0006300946

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 30/07/2025 dans l'établissement GROLLEAU implanté 135 Chemin du Moulin de la Buie 49310 Montilliers. L'inspection a été annoncée le 11/06/2025. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- GROLLEAU
- 135 Chemin du Moulin de la Buie 49310 Montilliers
- Code AIOT : 0006300946
- Régime : Enregistrement
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La société GROLLEAU exploite rue du Moulin de la Buie à Montilliers un établissement de conception et fabrication notamment d'armoires urbaines, d'armoires de télécommunication et de bornes de recharge électrique, sous couvert de l'arrêté préfectoral du 25/03/2008.

#### **Thèmes de l'inspection :**

- Air
- Risque incendie

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

### 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                 | Référence réglementaire                                            | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2  | Moyens de lutte contre l'incendie | Arrêté Préfectoral du 25/03/2008, article 1.26.3-alinéas 1, 4 et 5 | Susceptible de suites                                                                                      | Demande d'action corrective                                                                                                | 30 jours              |

| N° | Point de contrôle                                            | Référence réglementaire                                       | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 3  | Capacité de confinement des eaux d'extinction                | Arrêté Préfectoral du 25/03/2008, article 1.26.6-alinéa 1     | Susceptible de suites                                                                                      | Demande d'action corrective                                                                                                | 30 jours              |
| 4  | Respect des valeurs limites d'émissions (VLE) atmosphériques | Arrêté Préfectoral du 25/03/2008, article 1.12.2.1 à 1.12.2.4 | Susceptible de suites                                                                                      | Demande d'action corrective                                                                                                | 30 jours              |
| 6  | Modification des installations                               | Arrêté Préfectoral du 25/03/2008, article 1.3.1               | Susceptible de suites                                                                                      | Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                     | 30 jours              |
| 7  | Stockage sur rétention                                       | Arrêté Préfectoral du 25/03/2008, article 1.25.3              | /                                                                                                          | Demande d'action corrective                                                                                                | 30 jours              |
| 8  | Gestion des eaux pluviales                                   | Arrêté Préfectoral du 25/03/2008, article 1.15.2.3            | /                                                                                                          | Demande d'action corrective                                                                                                | 30 jours              |

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                        | Référence réglementaire                                                                  | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Régulation thermique des bains           | Arrêté Préfectoral du 25/03/2008, article 1.30.3-alinéa 1; article 1.23.2-alinéas 3 et 4 | Susceptible de suites                                                                                      | Sans objet        |
| 5  | Consommation annuelle de solvant         | Arrêté Préfectoral du 25/03/2008, article 1.12.2.3-alinéa 2                              | Susceptible de suites                                                                                      | Sans objet        |
| 6  | Situation administrative - rubrique 2940 | Arrêté Préfectoral du 25/03/2008, article 1.1.3                                          | Susceptible de suites                                                                                      | Sans objet        |

**2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats**

L'exploitant doit :

- mettre en adéquation les besoins et les moyens en eaux d'extinction d'incendie ;
- mettre en conformité ses rejets atmosphériques ;
- stocker sur rétention les liquides susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols ;
- mettre en place, le cas échéant, un dispositif de régulation des eaux pluviales permettant de respecter le ratio de 2 l/s/ha.

## 2-4) Fiches de constats

### N° 1 : Régulation thermique des bains

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 25/03/2008, article 1.30.3-alinéa 1; article 1.23.2-alinéas 3 et 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• lors de la visite d'inspection du 29/03/2023</li><li>• type de suites qui avaient été actées : Susceptible de suites</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Prescription contrôlée :</b> <p>[...]. Les systèmes de chauffage des cuves sont équipés de dispositifs de sécurité qui permettent de détecter le manque de liquide et d'asservir l'arrêt du chauffage.</p> <p>Le bon état de l'ensemble des installations de dégraissage (cuves de traitement et leurs annexes, [...]) est vérifié périodiquement par l'exploitant, [...].<br/>Ces vérifications sont consignées dans un document prévu à cet effet [...].</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Constats :</b> <p>Lors de la visite de 2016, l'inspection avait constaté que les cuves de traitement du tunnel de dégraissage étaient équipées de sondes de niveaux ainsi que d'un dispositif de détection du manque de liquide asservi à l'arrêt du chauffage. Toutefois l'exploitant avait indiqué à l'inspection que ce dispositif de sécurité ne faisait pas l'objet d'une vérification. Il était demandé à l'exploitant de procéder périodiquement à la vérification du bon fonctionnement du dispositif de sécurité permettant d'arrêter le chauffage des cuves en cas de manque de liquide. Suite à la visite de 2016, l'exploitant indiquait qu'une vérification du bon fonctionnement des cuves serait effectuée dorénavant à chaque changement de bain de traitement (soit 2 fois par an), et enregistrée dans la GMAO.</p> <p>Lors de la visite de 2021, l'exploitant n'avait pas été en mesure de justifier de la vérification périodique du bon fonctionnement du dispositif de sécurité permettant d'arrêter le chauffage des cuves en cas de manque de liquide.</p> <p>Lors de la visite de 2023, l'exploitant avait transmis une extraction de sa GMAO, justifiant de la réalisation les 18/05/2022 et 31/10/2022 des 2 derniers contrôles de la sécurité du brûleur pour le chauffage du bain de dégraissage. Par ailleurs, l'exploitant avait transmis sa procédure actualisée pour le changement de bain, dans laquelle avait été ajoutée l'étape de vérification de la sécurité du brûleur du bain de dégraissage. Toutefois, ces documents ne précisaient pas quels dispositifs de sécurité étaient contrôlés lors de cette étape de vérification, notamment ceux permettant de détecter le manque de liquide dans les cuves et d'asservir l'arrêt du chauffage.</p> <p>Lors de la visite de 2025, l'exploitant a transmis les compte-rendus des 2 derniers contrôles de la sécurité des brûleurs réalisés en interne les 12/04/2024 et 06/12/2024. L'inspection a constaté que les 2 compte-rendus indiquent que les contrôles du flotteur de sécurité et des sondes de niveau du bain de dégraissage sont conformes et que le dispositif d'arrêt du brûleur fonctionne si absence de liquide dans le bain.</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## N° 2 : Moyens de lutte contre l'incendie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 25/03/2008, article 1.26.3-alinéas 1, 4 et 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• lors de la visite d'inspection du 29/03/2023</li><li>• type de suites qui avaient été actées : Susceptible de suites</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Prescription contrôlée :</b> <p>L'établissement doit disposer de ses propres moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques à défendre, et au minimum les moyens définis ci-après :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- un hydrant au moins (poteaux et bornes incendie...) capable de fournir un débit minimum de 60 m<sup>3</sup>/h sous une pression dynamique minimum de 1 bar. [...].</li><li>- une réserve d'eau de 1 000 m<sup>3</sup> au moins [...].</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Constats :</b> <p>&gt; <u>Besoins en eaux d'extinction d'incendie :</u><br/>Lors de la visite de 2023, l'exploitant avait transmis les calculs D9, avant et après extension du bâtiment "montage" réalisée en 2022. Les calculs D9 affichaient respectivement un volume d'eau requis pour 2h d'intervention de 1 140 m<sup>3</sup> et 1 380 m<sup>3</sup>, avant et après extension. L'inspection signalait à l'exploitant que ces calculs contenaient des erreurs : certaines minorantes (non prise en compte a priori de l'extension du bâtiment "montage" en 2015 pour le calcul de la surface de référence, ...); certaines majorantes (prise en compte d'une mezzanine et d'un stockage sous tente qui n'existaient plus, surface de l'extension de 2022 a priori surdimensionnée, ...).</p> <p>Lors de la visite de 2025, l'exploitant a transmis un calcul D9 révisé. Ce dernier affiche un objectif de 750 m<sup>3</sup>/h, soit 1 500 m<sup>3</sup> pour 2h d'intervention. Toutefois, ce calcul appelle les remarques suivantes de la part de l'inspection : le bâtiment « tôlerie » n'a pas été étudié ; les activités « traitement de surfaces » et « peinture » n'ont pas été prises en compte pour la catégorie de risque retenue.</p> <p>&gt; <u>Moyens en eaux d'extinction d'incendie :</u><br/>* Concernant le poteau d'incendie (PI) :<br/>L'exploitant avait transmis suite à la visite de 2021 l'attestation du contrôle du PI n°11, situé le long de la route qui coupe le site en deux, réalisé le 11/06/2015 par Veolia, affichant un débit de 68 m<sup>3</sup>/h sous 1 bar (supérieur au 60 m<sup>3</sup>/h prescrit).</p> <p>* Concernant la réserve d'eau et le(s) bache(s) :<br/>Lors de la visite de 2016, l'inspection avait constaté que le site disposait d'une réserve incendie (réservoir aérien) située à proximité du bâtiment « montage » au sud-est du site ; toutefois, l'exploitant n'avait pas été en mesure de préciser le volume d'eau présent dans la réserve ; en fait, la réserve incendie ne faisait pas l'objet d'un contrôle périodique qui permettrait de vérifier la hauteur d'eau dans le réservoir.</p> <p>Avant la visite de 2023, l'exploitant avait transmis un graphique du niveau d'eau du réservoir, relevé quotidiennement entre le 15/12/2022 et le 13/03/2023, au moyen d'un capteur. Le niveau avait varié entre 2,95 m et 3,10 m durant cette période. L'exploitant avait déclaré qu'une alarme avec report téléphonique se déclenchait lorsque le niveau atteignait 2,50 m, signalant qu'une réalimentation en eau de la réserve incendie devait être opérée. Toutefois, l'exploitant n'avait pas été en mesure de présenter une table de conversion hauteur-volume, permettant de justifier qu'un niveau à 2,50 m correspond à un volume supérieur ou égal à 1 000 m<sup>3</sup>.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Lors de la visite de 2023, l'inspection avait constaté la présence d'une nouvelle bache incendie d'une capacité de 250 m<sup>3</sup>. L'exploitant avait expliqué que cette bache avait été mise en place, dans le cadre de l'extension de 2022. Cette bache est située au sud de l'atelier "tôlerie" et au nord du bassin de confinement. L'exploitant avait indiqué que l'emplacement avait été retenu de concert avec le SDIS 49. Il avait ajouté qu'un rendez-vous avec les services locaux d'incendie devait être programmé prochainement pour tester le bon fonctionnement des 2 vannes de la bache.</p> <p>Lors de la visite de 2025, l'exploitant a transmis le PV de réception de la bache (n° PEI 12793) par le SDIS daté du 02/05/2025 affichant pour seule observation l'absence de signalisation sur la bache. À ce titre, l'exploitant a présenté à l'inspection les éléments de signalisation nécessaires qu'il venait de recevoir le jour même. Par ailleurs, l'exploitant a transmis un rapport de Socotec du 14/11/2023, affichant pour le réservoir un volume d'eau disponible de 850 m<sup>3</sup> (inférieur au 1 000 m<sup>3</sup> annoncé) pour une hauteur minimale prévue de remplissage de 3,1 m.</p> <p>&gt; <u>Adéquation entre besoins et moyens en eaux d'extinction d'incendie :</u><br/> <b>Ainsi, les moyens en eaux d'extinction d'incendie s'élèveraient à 1 236 m<sup>3</sup></b> (en considérant le PI, le réservoir et la bache), <b>inférieur au 1 500 m<sup>3</sup> pour 2h requis</b> (valeur à confirmer, au vu des constats de l'inspection). L'exploitant a ajouté qu'il envisageait (cf. plan d'investissement 2026) de supprimer la réserve existante, et de la remplacer par 2 bâches d'une capacité unitaire de 600 m<sup>3</sup>.</p> |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>→ L'exploitant transmettra un calcul D9 révisé, en tenant compte notamment des observations formulées supra.</p> <p>→ L'exploitant justifiera de l'adéquation entre les besoins (calcul D9 révisé, comme demandé par l'inspection ci-dessus) et les moyens en eaux d'extinction d'incendie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Proposition de délais :</b> 30 jours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### N° 3 : Capacité de confinement des eaux d'extinction

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 25/03/2008, article 1.26.6-alinéa 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lors de la visite d'inspection du 29/03/2023</li> <li>• type de suites qui avaient été actées : Susceptible de suites</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Les réseaux d'assainissement susceptibles de recueillir l'ensemble des eaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie (y compris les eaux d'extinction et de refroidissement) sont raccordés à un bassin de confinement étanche aux produits collectés [...].</p>                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Lors de la visite de 2023, l'exploitant avait transmis un calcul D9A actualisé (suite à l'extension de 2022). Ce calcul affichait une capacité de confinement requise de 1 661 m<sup>3</sup>. L'exploitant avait indiqué que le bassin de confinement avait été agrandi en conséquence, son volume passant de 1 000 m<sup>3</sup> à 2 400 m<sup>3</sup> (cf. PV de réception du 19/12/2022). L'inspection avait constaté l'agrandissement du bassin depuis sa visite de 2021.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lors de la visite de 2025, l'exploitant a transmis un calcul D9A actualisé, suite à la révision du calcul D9 prenant en compte les observations de l'inspection de 2023. Ce dernier affiche une capacité de confinement requise de 1 774 m <sup>3</sup> . Toutefois, ce calcul D9A nécessite d'être à nouveau actualisé, suite aux nouvelles observations de l'inspection sur le calcul D9 formulées dans le constat précédent. |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| → L'exploitant justifiera de l'adéquation entre le volume d'eaux d'extinction d'incendie à confiner (nouveau calcul D9A à réaliser, prenant en compte la révision du calcul D9 demandée dans le constat précédent) et la capacité de confinement du bassin.                                                                                                                                                                     |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de délais :</b> 30 jours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### N° 4 : Respect des valeurs limites d'émissions (VLE) atmosphériques

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 25/03/2008, article 1.12.2.1 à 1.12.2.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Air                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>lors de la visite d'inspection du 29/03/2023</li> <li>type de suites qui avaient été actées : Susceptible de suites</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prescription contrôlée :</b> <p>Les rejets des chaudières et fours respectent les conditions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vitesse verticale des fumées : 5 m/s</li> <li>- Poussières totales : 5 mg/m<sup>3</sup></li> <li>- CO : 250 mg/m<sup>3</sup></li> <li>- SO<sub>2</sub> : 35 mg/m<sup>3</sup></li> <li>- COV NM : 50 mg/m<sup>3</sup></li> <li>- Oxyde d'azote (équivalent NO<sub>2</sub>) : 200 mg/m<sup>3</sup></li> </ul> <p>Les rejets du tunnel de dégraissage phosphatation respectent les conditions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acidité totale (exprimée en H<sup>+</sup>) : 0,5 mg/m<sup>3</sup></li> <li>- HF (exprimé en F) : 2 mg/m<sup>3</sup></li> <li>- Alcalins (exprimés en OH<sup>-</sup>) : 10 mg/m<sup>3</sup></li> <li>- NO<sub>x</sub> (exprimés en NO<sub>2</sub>) : 200 mg/m<sup>3</sup></li> </ul> <p>Les rejets de la cabine d'application de peintures à base de solvants présentent une concentration maximum en COV (à l'exclusion du méthane) de : 110 mg/m<sup>3</sup>.</p> <p>Les rejets des installations d'application de peinture poudre effectués en extérieur des bâtiments respectent une teneur maximum en poussières de : 40 mg/m<sup>3</sup>.</p> |
| <b>Constats :</b> <p>=====</p> <p>Codes associés aux non-conformités (NC):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- NC1 = concentration de COVnm (cabine de peinture liquide)</li> <li>- NC2 = vitesse des fumées (sortie du four)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

- NC3 = concentration de SO<sub>2</sub> (chaudière 1)
  - NC4 = concentration de SO<sub>2</sub> (chaudière 2)
  - NC5 = concentration de NO<sub>2</sub> (bain de dégraissage)
  - NC6 = concentration de CO (chaudière 1)
  - NC7 = concentration de CO (chaudière 2)
- =====

Lors de la visite de 2021, l'exploitant avait transmis les rapports des analyses réalisées en 2016 et 2018.

En 2016, le rapport faisait apparaître 4 non-conformités (NC) :

- NC1: 230,6 mg/m<sup>3</sup>
- NC2: 3,1 m/s
- NC3 : 39,1 mg/m<sup>3</sup>
- NC4 : 36,7 mg/m<sup>3</sup>

En 2018, le rapport faisait apparaître 3 NC, dont 2 déjà constatées en 2016 :

- NC2: 4,3 m/s
- NC3 : 70,5 mg/m<sup>3</sup>
- NC4 : 213,3 mg/m<sup>3</sup>

L'exploitant avait indiqué que :

- concernant la NC1, la formulation de la peinture avait été modifiée (d'où l'absence de NC en 2018, selon lui) ;
- concernant la NC2, il allait réduire le diamètre de la cheminée pour augmenter la vitesse d'éjection ;
- concernant les NC3 et NC4, un réglage allait être effectué.

Lors de la visite de 2023, l'exploitant avait transmis les rapports des analyses réalisées en 2021 et 2022.

En 2021, le rapport faisait apparaître 3 NC :

- NC2 : 3,99 m/s
- NC4 : 48,86 mg/m<sup>3</sup>
- NC5 : 210 mg/m<sup>3</sup>

En 2022, le rapport faisait apparaître 5 NC :

- NC3 : 37,01 mg/m<sup>3</sup>
- NC4 : 48,91 mg/m<sup>3</sup>
- NC5 : 209 mg/m<sup>3</sup>
- NC6 : 424 mg/m<sup>3</sup>
- NC7 : 260 mg/m<sup>3</sup>

L'exploitant avait indiqué que:

- concernant la NC2, les travaux réalisés fin 2021 expliquait l'absence de NC en 2022 ;
- concernant les NC6 et NC7, de nouveaux réglages avaient été réalisés fin 2022 conduisant à un respect de la VLE ;
- concernant les NC3 à NC5, les réglages avaient été optimisés pour les chaudières et le brûleur du bain de dégraissage ne permettant pas toutefois de respecter les VLE.

Lors de la visite de 2025, l'exploitant a transmis les rapports des analyses réalisées en 2023 et 2024.

En 2023, le rapport fait apparaître 2 NC:

- NC3 : 45 mg/m<sup>3</sup>
- NC5 : 224 mg/m<sup>3</sup>

En 2024, le rapport fait apparaître 4 NC:

- NC3 : 65,16 mg/m<sup>3</sup>
- NC4 : 47,77 mg/m<sup>3</sup>
- NC5 : 211 mg/m<sup>3</sup>
- NC7 : 274 mg/m<sup>3</sup>

L'exploitant a indiqué que les réglages ayant été optimisés pour les chaudières (en place depuis 40 ans), la solution pour respecter les VLE serait de les remplacer. Il n'a toutefois pas annoncé de délai.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| → L'exploitant mettra en œuvre les solutions permettant un retour à la conformité. Un positionnement sur les solutions retenues est attendu sous 2 mois maximum, accompagné de justificatifs (bon de commande, etc.). En l'absence d'engagement de travaux de mise en conformité, une mise en demeure pourra être proposée au préfet. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Proposition de délais :</b> 2 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### N° 5 : Consommation annuelle de solvant

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 25/03/2008, article 1.12.2.3-alinéa 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Air                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lors de la visite d'inspection du 29/03/2023</li> <li>• type de suites qui avaient été actées : Susceptible de suites</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Le flux annuel de ces COV est limité à 825 kg/an. [...].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Constats :</b><br><br>Lors de la visite de 2021, l'exploitant avait transmis un tableau de calcul qui présentait le flux rejeté canalisé de COV. Or, la valeur limite fixée dans l'arrêté correspond en fait à la consommation annuelle maximale de solvants (telle qu'annoncée dans le dossier de demande d'autorisation de 2005), et non au flux rejeté canalisé de COV.<br><br>Lors de la visite de 2023, l'exploitant avait transmis un tableau de calcul similaire à celui présenté en 2021. Il avait ajouté qu'il n'avait pas bien compris ce qui était attendu. L'inspection avait rappelé qu'il convenait de déterminer la consommation de solvants (en tenant compte de la part de solvants contenu dans chaque produit).<br><br>Lors de la visite de 2025, l'exploitant a transmis son tableau de suivi de la consommation de produits solvantés, ainsi que celle de solvants. L'inspection a constaté que ce tableau affiche une consommation de solvants de 138,73 kg et 160,79 kg (inférieures à la valeur limite de 825 kg/an), respectivement en 2023 et 2024. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### N° 6 : Situation administrative - rubrique 2940

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 25/03/2008, article 1.1.3                                                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, Classement                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lors de la visite d'inspection du 29/03/2023</li> <li>• type de suites qui avaient été actées : Susceptible de suites</li> </ul>                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>La cabine d'application de peinture liquide à base de solvants est classée au titre de la rubrique 2940.2 sous le régime de la déclaration.<br>La quantité de produits susceptible d'être mise en œuvre est égale à 45 kg/j. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Dans le tableau de classement ICPE daté du 10/03/2021, l'exploitant avait indiqué que la quantité de produits susceptible d'être mise en œuvre dans la cabine de peinture liquide était de 6 kg/j.</p> <p>Lors de la visite de 2021, l'exploitant avait précisé qu'il s'agissait d'une valeur calculée sur la base d'une moyenne annuelle. Il avait par ailleurs ajouté que l'utilisation de la cabine de peinture liquide n'était pas régulière dans le temps (consécutive à des demandes ponctuelles de clients). De ce fait, l'inspection signalait à l'exploitant que la moyenne annuelle ne pouvait être utilisée pour déterminer la quantité maximale journalière.</p> <p>Lors de la visite de 2023, l'exploitant avait transmis un tableau extrait de sa base de données de production de la cabine de peinture pour 2021 et 2022. À chaque date de production était associée une quantité de peinture consommée. L'exploitant avait précisé que la quantité de peinture avait été estimée en fonction de l'ordre de fabrication (et donc, de la surface et de l'épaisseur à peindre). D'après le tableau, la cabine de peinture avait été utilisée 47 jours en 2021 et 67 jours en 2022. L'inspection avait constaté que la consommation de peinture liquide avait dépassé la capacité maximale de 45 kg/j fixée dans l'AP à 6 reprises au cours des 2 années, dont une fois au-dessus du seuil d'enregistrement (100 kg/j) à hauteur de 116,52 kg le 02/12/2021. L'exploitant n'avait pas été en mesure d'expliquer ces dépassements.</p> <p>Lors de la visite de 2025, l'exploitant a transmis le tableau extrait de sa base de données de production de la cabine de peinture pour 2023 et 2024 (similaire à celui présenté lors de la visite de 2023). D'après le tableau, la cabine de peinture a été utilisée 61 jours en 2023 et 71 jours en 2024. L'inspection a constaté que la consommation de peinture liquide n'avait pas dépassé la capacité maximale de 45 kg/j au cours des 2 années (au maximum 44,73 kg le 10/07/2024). L'exploitant a expliqué que l'application de peinture liquide était dorénavant répartie dans le temps en cas de besoin, pour ne pas dépasser la valeur limite (cf. procédure mise à jour en conséquence).</p> |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### N° 7 : Stockage sur rétention

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 25/03/2008, article 1.25.3</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Pollution</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,</li> <li>- 50 % de la capacité des réservoirs associés. [...]</li> </ul> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Lors de la visite de 2025, l'inspection a constaté, à proximité de l'installation de traitement de surfaces, la présence de 2 GRV de 1 m<sup>3</sup> remplis respectivement de Bonderite C-IC DT (dégraissant) et de Bonderite C-AK STL (neutralisant) stockés hors rétention. L'exploitant a expliqué qu'ils avaient été livrés la veille et que le changement des bacs était prévu le lendemain.</p>         |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>→ L'exploitant doit stocker sur rétention, <u>en tout temps</u>, les liquides susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols.</p>                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Proposition de délais :</b> 30 jours</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**N° 8 : Gestion des eaux pluviales**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 25/03/2008, article 1.15.2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>[...]<br>Le débit du rejet des eaux pluviales est régulé à un maximum de 2 l/s/ha.<br>[...]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Constats :</b><br><br>Le rapport de Socotec mentionné dans le constat n°2 affiche un débit de fuite à respecter de 20,3 l/s pour le bassin de régulation d'eaux pluviales, et que le diamètre de l'orifice de régulation ne doit pas pour cela dépasser 9 cm. Toutefois, l'inspection a constaté que le ratio utilisé pour effectuer le calcul est 3 l/s/ha (au lieu des 2 l/s/ha prescrit dans l'AP). Par ailleurs, l'exploitant n'a pas été en mesure, lors de la visite de 2025, d'indiquer le diamètre de l'orifice de régulation. |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br>→ L'exploitant doit réviser le diamètre maximal de régulation des eaux pluviales en se basant sur le ratio de 2 l/s/ha. Le cas échéant, il doit mettre en place un orifice de régulation permettant de respecter ce ratio.                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Proposition de délais :</b> 30 jours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |