

Service Prévention des Risques Environnementaux
Secteur Industrie Agro-Alimentaire
9, rue du sabot
22 440 Ploufragan

Ploufragan, le 08/01/2026

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 28/11/2025

Contexte et constats

Publié sur  **GÉORISQUES**

SARL LES DEUX LAUNAY

La Croix Denis

Charcuterie La Jeannette

22960 PLEDRAN

Code AIOT : 0052215531

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 28/11/2025 dans l'établissement SARL LES DEUX LAUNAY implanté à La Croix Denis à PLEDRAN (22960). Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

L'incendie est le phénomène dangereux impactant des installations classées pour l'environnement (ICPE) le plus répertorié dans la base de données des événements de la DGPR (Direction Générale de la Prévention des Risques au sein du Ministère en charge de l'écologie).

Ainsi, pour l'année 2025, cette thématique a été retenue dans le cadre des actions nationales de l'inspection des installations classées.

Dans ce contexte, le service environnement de la DDPP a réalisé le vendredi 28 novembre, conjointement avec le SDIS22, une action de contrôles « coup de poing » de certaines installations classées industrielles.

Les points de contrôle ont concerné :

- l'accessibilité pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours ;
- la présence de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques ;
- le dimensionnement des besoins en eau et la disponibilité effective des débits d'eau ;
- les dispositifs de confinement des eaux d'extinction afin de prévenir les pollutions accidentelles : solutions techniques adaptées au site, respect des règles de sécurité, étanchéité des ouvrages de stockages, ... ;
- la présence de moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours et de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours, avec une description des dangers pour chaque local.

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- SARL LES DEUX LAUNAY
- La Croix Denis - 22960 PLEDRAN
- Code AIOT : 0052215531
- Régime : Déclaration avec contrôle
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

L'installation dispose d'un récépissé de déclaration datant du 2 septembre 2004.

La SARL DES DEUX LAUNAY est une boucherie charcuterie comptant neuf ETP.

Les installations de production fonctionnent du lundi au vendredi midi et la boutique est ouverte au public du lundi au samedi midi.

Thèmes de l'inspection :

- Action nationale 2025 - Agroalimentaire Incendie
- Risque incendie
- Stratégie de défense incendie

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
 - ◆ les observations éventuelles ;
 - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
 - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
 - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse

approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection ⁽¹⁾	Proposition de délais
3	Lutte contre incendie - Moyens de lutte	Arrêté Ministériel du 09/08/2007, article Annexe I - 4.1	Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant	4 mois
5	Cuvette de rétention	Arrêté Ministériel du 09/08/2007, article Annexe I - 2.8	Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective	4 mois
6	Lutte contre incendie - Pollution confinement	Arrêté Ministériel du 09/08/2007, article Annexe I - 5.7	Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective	9 mois
7	Déchets	Arrêté Ministériel du 09/08/2007, article Annexe I - 7.1	Demande de justificatif à l'exploitant	1 mois

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Autre information
1	Situation administrative	Décret du 09/12/2015, article 1	Sans objet
2	Lutte contre incendie - Accessibilité	Arrêté Ministériel du 09/08/2007, article Annexe I - 2.5	
4	Localisation des risques	Arrêté Ministériel du 09/08/2007, article Annexe I - 4.2	

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'inspection réalisée sur le site a permis de relever des non-conformités relatives à l'absence de vérification périodique des moyens de lutte contre l'incendie (extincteurs, désenfumage), l'absence de rétention sous les produits stockés (biocides) et l'absence de dispositif de confinement pour éviter le déversement d'eaux d'extinction en cas d'incendie dans les égouts et/ou le milieu.

L'exploitant dispose néanmoins d'un plan des installations avec les zones à risque, réalise périodiquement le contrôle de ses installations électriques et dispose à proximité de son site (80 mètres) d'un poteau incendie référencé par le SDIS.

Enfin, il conviendra de faire réaliser un exercice d'évacuation pour sensibiliser le personnel et s'assurer de la mise en œuvre des mesures adéquates en cas de départ d'un incendie.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Situation administrative

Référence réglementaire : Décret du 09/12/2015, article 1
Thème(s) : Situation administrative, Rubriques ICPE
Prescription contrôlée : - <u>Situation administrative</u> Récépissé de déclaration du 02/09/2004 au nom de la Société LES DEUX LAUNAY pour les rubriques : <ul style="list-style-type: none">• 2221.2 - Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine animale, par découpage, cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage, enfumage, etc., à l'exclusion des produits issus du lait et des corps gras<ul style="list-style-type: none">◦ Capacité déclarée à 2000 kg/ jour • 2920.1.b - Installation de compression fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 105 Pa et comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques<ul style="list-style-type: none">◦ Puissance déclarée : 60kW
Constats : L'installation est toujours exploitée par la SARL LES DEUX LAUNAY. La rubrique 2920 a été supprimée par décret et n'est plus applicable aux installations. Par ailleurs, l'exploitant a changé son système froid qui fonctionne dorénavant au CO ₂ . Pour l'activité visée par la rubrique 2221, la quantité de matières entrantes maximale déclarée par l'exploitant est de 600 kg/jour.
Type de suites proposées : Sans suite

N° 2 : Lutte contre incendie - Accessibilité

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 09/08/2007, article Annexe I - 2.5
Thème(s) : Risques accidentels, Accessibilité
Prescription contrôlée : L'installation est accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échelle si le plancher haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie. Une des façades est équipée d'ouvrant permettant le passage de sauveteurs équipés.
Constats : Le site et les bâtiments sont accessibles et le bâtiment à une hauteur inférieure à 8 mètres. Accès via la bretelle de la D700 puis rue du camp de Péran. Parking bitumé devant le site permettant la desserte des véhicules de secours.
Type de suites proposées : Sans suite

N° 3 : Lutte contre incendie - Moyens de lutte

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 09/08/2007, article Annexe I - 4.1
Thème(s) : Risques accidentels, Moyens de lutte contre l'incendie
Prescription contrôlée : L'installation doit être équipée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment : <ul style="list-style-type: none">• d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux, ...) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou de points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le danger à combattre ;• d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;• d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;• de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local. Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés périodiquement et au moins selon les indications du constructeur du matériel.
Constats : Un poteau incendie (N°018) est présent rue du camp Péran à 80 mètres de l'installation. Les installations électriques ainsi que le dispositif de fermeture automatique de porte sont vérifiés régulièrement et les interventions sont enregistrés dans le registre de sécurité. Un plan des locaux légendés est disponible à l'entrée du site. La vanne de coupure gaz se situe à côté de la porte d'accès à la chaufferie. - <u>Non-conforme</u> : Les extincteurs et le système de désenfumage ne font pas l'objet d'un suivi périodique. Lors de l'inspection des installations dites à risque (SDM, chaufferie, local électrique) il a été constaté le stockage de matériels divers combustibles dans le local électrique.
Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat : L'exploitant réalisera la vérification périodique des extincteurs et du système de désenfumage et évacuera le matériel et matériaux présents dans le local électrique.
Type de suites proposées : Avec suites
Proposition de suites : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Proposition de délais : 4 mois

N° 4 : Localisation des risques

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 09/08/2007, article Annexe I - 4.2
Thème(s) : Risques accidentels, Plans de zones à risque
Prescription contrôlée : L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou

indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation. L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques). Ce risque est signalé (les ateliers et aires de manipulations de ces produits doivent faire partie de ce recensement). L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de danger correspondant à ces risques.

Constats :

Un plan des locaux légendés est disponible à l'entrée du site. Ce plan répertorie les locaux dits « à risque » : chaufferie, salle des machines, local électrique et local stockage emballages. La vanne de coupure gaz se situe à côté de la porte d'accès à la chaufferie.

Type de suites proposées : Sans suite

N° 5 : Cuvette de rétention

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 09/08/2007, article Annexe I - 2.8

Thème(s) : Produits chimiques, Rétention produits biocides

Prescription contrôlée : [...]

Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation qui doit être maintenu fermé en conditions normales.

Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention.

Constats :

Les bidons de produits biocides stockés dans la laverie ne sont pas sur rétention. L'exploitant a déclaré qu'il mettra en place un système de rétention constitué de bac inox pour le stockage des produits.

Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :

L'exploitant mettra les bidons de produits biocides sur rétention et séparera les produits incompatibles.

Type de suites proposées : Avec suites

Proposition de suites : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Proposition de délais : 4 mois

N° 6 : Lutte contre incendie - Pollution confinement

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 09/08/2007, article Annexe I - 5.7

Thème(s) : Risques accidentels, Prévention des pollutions accidentelles

Prescription contrôlée :

Des dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident (rupture de récipient, cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu

naturel.
<p>Constats :</p> <p>Le site ne dispose pas d'un système d'obturation du réseau des eaux usées et du réseau des eaux pluviales permettant le confinement sur site des eaux d'extinction en cas d'incendie. + (voir fiche constat N° 5 - Cuvette de rétention)</p>
<p>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</p> <p>L'exploitant étudiera les possibilités techniques pour la mise en œuvre d'un confinement des eaux d'extinction en cas d'incendie sur site et transmettra les mesures à mettre en œuvre à l'inspection.</p>
<p>Type de suites proposées : Avec suites</p>
<p>Proposition de suites : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective</p>
<p>Proposition de délais : 9 mois</p>

N° 7 : Déchets

<p>Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 09/08/2007, article Annexe I - 71</p>
<p>Thème(s) : Autre, Récupération – Recyclage – Élimination - Déchets</p>
<p>Prescription contrôlée : [...]</p> <p>Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.</p>
<p>Constats :</p> <p>Il a été constaté la présence de résidus de brûlage à l'arrière du bâtiment.</p>
<p>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</p> <p>L'exploitant assurera le tri de ses déchets, s'engagera à cesser tout brûlage et sensibilisera son personnel.</p>
<p>Type de suites proposées : Avec suites</p>
<p>Proposition de suites : Demande de justificatif à l'exploitant</p>
<p>Proposition de délais : 1 mois</p>