

Unité inter-départementale des Alpes du Sud  
84, rue des Artisans, ZI Saint-Joseph  
04100 Manosque

Manosque, le 30/03/2023

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 29/03/2023

### **Contexte et constats**

Publié sur



#### **SPUR ENVIRONNEMENT**

Parc d'activités de la Cassine  
04310 Peyruis

Références : DEP-MAN-2023-00044  
Code AIOT : 0006402723

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 29/03/2023 dans l'établissement SPUR ENVIRONNEMENT implanté Parc d'activités de la Cassine 04310 Peyruis. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- SPUR ENVIRONNEMENT EXALPES ENVIRONNEMENT
- Parc d'activités de la Cassine 04310 Peyruis
- Code AIOT : 0006402723
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Oui

L'établissement SPUR Environnement à Peyruis est une plateforme de regroupement, transit, tri de déchets dangereux. L'activité de la plateforme se situe aux environs de 1 000 t de déchets reçus par an. Ces déchets sont constitués majoritairement de déchets dangereux diffus en provenance des déchetteries des départements 04 et 05 (pots de peinture, vernis, produits phytosanitaires, produits de piscine, aérosols, etc.), mais aussi de garages automobiles (filtres à huile, chiffons souillés, liquides de refroidissement, plaquettes de frein, pare-brise, batterie, pare-choc, etc.) et de quelques industriels. Le site dispose également de deux cuves de stockage destinées au stockage d'huiles moteur, collectées par la société SEVIA. Les déchets sont envoyés pour traitement ou valorisation à Rognac (13).

Il y a 6 employés sur site.

L'activité de stockage et de traitement de solvants a été arrêtée depuis 2014.

**Les thèmes de visite retenus sont les suivants : mise à jour des moyens nécessaires à la lutte contre l'incendie suite à la réduction d'activité du site.**

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - les observations éventuelles ;
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

### **2-2) Bilan synthétique des fiches de constats**

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle    | Référence réglementaire                         | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----|----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 8  | Fuite local incendie | Arrêté Préfectoral du 10/04/2007, article 8.6.2 | /                                                                                                          | Sans objet        |

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                           | Référence réglementaire                        | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Actualisation étude de dangers                              | AP de Mise en Demeure du 20/07/2022, article 1 | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 2  | Dimensionnement des besoins en eau pour la défense incendie | Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 47   | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 3  | Poteaux incendie                                            | AP de Mise en Demeure du 20/07/2022, article 1 | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 4  | Moyens matériels de lutte contre l'incendie                 | Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 47   | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 5  | Bassins de rétention                                        | Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 47   | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 6  | Surveillance qualité eaux souterraines                      | Arrêté Préfectoral du 04/01/2023, article 2    | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 7  | Stockage de liquides qualifiés d'inflammables               | Arrêté Préfectoral du 04/01/2023, article 1    | /                                                                                                          | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'inspection du 10/05/2022 avait conduit à la parution d'un arrêté de mise en demeure relatif à la définition des moyens incendie. Les prescriptions de cet arrêté de mise en demeure ont été respectées par l'exploitant : ce dernier a en effet transmis une notice de réexamen définissant des moyens actualisés compte tenu de la réduction d'activité sur l'établissement. L'inspection du 29/03/2023, réalisé en compagnie du SDIS 04, a permis d'établir le bon dimensionnement de ces nouveaux moyens ainsi que le respect de prescriptions de l'arrêté préfectoral sur d'autres thématiques.

L'arrêté de Mise en Demeure du 20/07/2022 est considéré comme étant respecté.

### 2-4) Fiches de constats

**N° 1 : Actualisation étude de dangers**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP de Mise en Demeure du 20/07/2022, article 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, EDD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>La société SPUR Environnement exploitant une installation de transit/tri/regroupement de déchets dangereux sise ZI de la Cassine sur la commune de Peyruis est mise en demeure de respecter les dispositions :<br>- de l'article 8.6.4 de l'arrêté préfectoral n°2007-745 du 10 avril 2007 en engageant, sous un délai de 3 mois à compter de la date de notification de l'arrêté de mise en demeure, les travaux de mise en conformité des moyens de lutte contre l'incendie ou en transmettant une mise à jour des moyens requis sur la base d'une actualisation de l'étude de dangers du site démontrant l'adéquation entre les moyens actuels et la maîtrise des risques. |
| <b>Constats :</b> L'exploitant a transmis une notice de réexamen de son étude de dangers le 27 septembre 2022 conformément à la prescription de la mise en demeure. Celle-ci définit les moyens de lutte contre l'incendie actualisés, sur la base de la configuration actuelle de l'établissement et conclut en la disponibilité de ces moyens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## N° 2 : Dimensionnement des besoins en eau pour la défense incendie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Principes généraux de prévention des risques.<br><br>L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents susceptibles de concerner les installations ou à défaut pour en limiter les conséquences.<br><br>Il organise sous sa responsabilité les mesures appropriées, pour que la prévention des risques soit effective, dans les conditions normales d'exploitation et dans les situations transitoires et dégradées, depuis la construction jusqu'au démantèlement du site après l'exploitation.<br><br>Il met en place les dispositions nécessaires pour détecter et corriger les écarts éventuels.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Constats :</b> Le dimensionnement des besoins en eau pour la défense extérieure contre l'incendie a été effectué dans le cadre de la notice de réexamen de l'étude de dangers. Ce dimensionnement a été établi à partir du document technique D9. Les hypothèses de calcul retenues sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"><li>- incendie dimensionnant : incendie du bâtiment "bennes", du local maintenance, de l'atelier "DDD" et des locaux administratifs, pour une surface totale de 670 m<sup>2</sup>,</li><li>- hauteur de stockage inférieure à 3 m pour le bâtiment "bennes" et l'atelier "DDD",</li><li>- détection automatique d'incendie généralisée reportée 24h/24 7j/7 en télésurveillance ou au poste de secours 24h/24 lorsqu'il existe, avec des consignes d'appels,</li><li>- catégorie de risque 3 pour le bâtiment "bennes" et l'atelier "DDD", catégorie 1 pour les locaux administratifs et le local maintenance,</li><li>- pas de valorisation d'une installation d'extinction automatique à eau.</li></ul> Concernant l'incendie dimensionnant, la surface retenue est cohérente : il s'agit en effet de la surface maximale non recoupée sur l'établissement associée à la catégorie de risque la plus élevée.<br><br>L'hypothèse de hauteur de stockage inférieure à 3 m a pu être vérifiée sur le terrain : elle est respectée le jour de l'inspection.<br><br>Une détection automatique d'incendie généralisée est bien présente : la bâtiment "bennes", l'atelier "DDD" sont chacun équipés de 2 détecteurs de flamme. En cas de détection (un seul détecteur), le signal est reporté sur la centrale d'alarme qui appelle le cadre d'astreinte. En cas de confirmation (détection sur le 2e détecteur), la centrale commande l'ouverture des vannes associées au sprinklage, entraînant son déclenchement.<br><br>Les catégories de risque sont cohérentes avec les recommandations du guide pratique d'appui au dimensionnement des besoins en eau pour la défense extérieure contre l'incendie : le local maintenance et les locaux administratifs peuvent bien être dissociés des bâtiments "bennes" et "DDD" pour la détermination de la catégorie de risque.<br><br>Enfin, la non prise en compte du sprinklage dans le calcul est une hypothèse conservatrice dans la détermination des besoins en eau. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**N° 3 : Poteaux incendie**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP de Mise en Demeure du 20/07/2022, article 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>aa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Constats :</b> Lors de l'inspection du 10/05/2022, il a été constaté que l'exploitant réalisait des essais semestriels sur les poteaux incendie sans inclure des pesées (mesures de débit et de pression) systématiques. Une pesée des 3 poteaux a été effectuée le 18 août 2022. Celle-ci fait apparaître un débit supérieur à 60 m <sup>3</sup> /h à 1 bar de pression sur les 3 poteaux pesés individuellement, sans préciser le débit réel. Les besoins en eau pour la défense extérieure contre l'incendie sont donc respectés. Il convient néanmoins d'améliorer la procédure de pesée. |
| <b>Observations :</b> Il est demandé à l'exploitant : <ul style="list-style-type: none"><li>- de procéder à des pesées annuelles des 3 poteaux incendie du site,</li><li>- de préciser a minima sur les rapports de pesées : la pression statique ainsi que le débit disponible sous une pression d'1 bar,</li><li>- de compléter les pesées individuelles par des pesées avec ouverture simultanée des poteaux afin de déterminer le débit maximum disponible.</li></ul>                                                                                                                        |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### N° 4 : Moyens matériels de lutte contre l'incendie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Principes généraux de prévention des risques.<br><br>L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents susceptibles de concerner les installations ou à défaut pour en limiter les conséquences.<br><br>Il organise sous sa responsabilité les mesures appropriées, pour que la prévention des risques soit effective, dans les conditions normales d'exploitation et dans les situations transitoires et dégradées, depuis la construction jusqu'au démantèlement du site après l'exploitation.<br><br>Il met en place les dispositions nécessaires pour détecter et corriger les écarts éventuels. |
| <b>Constats :</b> Dans sa notice de réexamen de l'étude dangers, l'exploitant propose de conserver : <ul style="list-style-type: none"><li>- 22 extincteurs répartis sur le site permettant de couvrir la plupart des feux courants dont ceux des liquides inflammables,</li><li>- 4 RIA dont 1 PIA (poste d'incendie additivé) avec une réserve d'émulseur associée,</li><li>- une réserve de sable meuble et sec en quantité adaptée au risque.</li></ul> Lors de la visite de terrain, il a été constaté la présence des RIA (dont le PIA) ainsi que des réserves de sable.                                                                                                        |
| <b>Observations :</b> Il est demandé à l'exploitant de veiller à assurer la disponibilité et la pérennité de l'émulseur pour le poste d'incendie additivé. La présence de cet équipement contribue au niveau de sécurité de l'établissement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## N° 5 : Bassins de rétention

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Principes généraux de prévention des risques.<br><br>L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents susceptibles de concerner les installations ou à défaut pour en limiter les conséquences.<br><br>Il organise sous sa responsabilité les mesures appropriées, pour que la prévention des risques soit effective, dans les conditions normales d'exploitation et dans les situations transitoires et dégradées, depuis la construction jusqu'au démantèlement du site après l'exploitation.<br><br>Il met en place les dispositions nécessaires pour détecter et corriger les écarts éventuels. |
| <b>Constats :</b> Dans sa notice de réexamen de l'étude de dangers, l'exploitant a déterminé le volume d'eau à isoler du milieu naturel en cas d'incendie sur le site. Le besoin en rétention a été estimé à 220 m3. L'exploitant dispose de 2 bassins communicants dont le volume total est de 700 m3. La capacité de rétention est donc conforme.<br><br>Par ailleurs, lors de l'inspection du 10/05/2022, il avait été constaté la détérioration des géomembranes sur les deux bassins. La visite de terrain a permis d'établir que celles-ci ont été réhabilitées.                                                                                                                |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## N° 6 : Surveillance qualité eaux souterraines

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 04/01/2023, article 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Eaux souterraines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Afin d'assurer la surveillance de la qualité des eaux souterraines, des analyses sont effectuées à fréquences semestrielles, sur la base d'un réseau de piézomètres dont le nombre et l'emplacement peuvent être justifiés par l'exploitant.<br><br>Les paramètres mesurés sont a minima les suivants : pH, COT, hydrocarbures, indice phénol, conductivité, potentiel redox. |
| <b>Constats :</b> Les analyses du premier semestre 2023 ont été effectuées et respectent les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 04/01/2023. Celles-ci montrent une stabilité de la qualité des eaux souterraines.                                                                                                                                                                                          |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### N° 7 : Stockage de liquides qualifiés d'inflammables

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 04/01/2023, article 1                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Incendie                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Sont définis comme "liquides qualifiés d'inflammables" tout liquide de mention de danger H224, H225 ou H226, ainsi que les déchets inflammables catégorisés HP3.<br><br>La quantité de liquides qualifiés d'inflammables susceptibles d'être présents sur site est limitée à : 100 tonnes. |
| <b>Constats :</b> Lors de la visite de terrain, il a été constaté une quantité de liquides inflammables stockée très largement inférieure au seuil de 100 tonnes (1 GRV et 1 fût).                                                                                                                                            |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### N° 8 : Fuite local incendie

|                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 10/04/2007, article 8.6.2                                                                                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Incendie                                                                                                                                                                                         |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                     |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant doit fixer les conditions de maintenance et les conditions d'essais périodiques des ces matériels. Un registre doit être tenu à disposition de l'inspection des installations classées. |
| <b>Constats :</b> Lors de la visite de terrain, il a été constaté une fuite sur le disconnecteur dans le local incendie. Cette fuite avait déjà été constatée lors de l'inspection du 10/05/2022.                                       |
| <b>Observations :</b> Il est demandé à l'exploitant sous un délai de 30 jours de planifier une intervention pour réparation.                                                                                                            |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                 |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                               |