

Unité départementale de l'Isère  
Pôle Contrôles techniques, Sol et sous-sol  
17, boulevard Joseph Vallier 38030 GRENOBLE Cedex 02

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 25/03/2022

### **Contexte et constats**

Publié sur



### **ONYX AUVERGNE RHONE ALPES**

ZI de l'Ile Gabourg  
59, rue de l'Ile Gabourg  
38340 VOREPPE

Références : 2022-Is048SS

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 25/03/2022 dans l'établissement ONYX AUVERGNE RHONE ALPES implanté ZI de l'Ile Gabourg 59, rue de l'Ile Gabourg 38340 VOREPPE. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

La visite d'inspection s'inscrit dans le cadre d'une action régionale coup de poing sur les thématiques de la défense incendie.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- ONYX AUVERGNE RHONE ALPES
- ZI de l'Ile Gabourg 59, rue de l'Ile Gabourg 38340 VOREPPE
- Code AIOT dans GUN : 0010400090
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- Non IED - MTD

Le site de Voreppe de Veolia Dauphiné Savoie (ONYX Auvergne-Rhône-Alpes) est une plateforme de transit, tri et regroupement de déchets non dangereux. Le site bénéficie de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 31 janvier 2002.

#### **Les thèmes de visite retenus sont les suivants : Défense incendie**

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant.

Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant.

Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite
- la prescription contrôlée
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées
  - les observations éventuelles
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous)
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « *avec suites administratives* » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L171-7 et L171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées.
- « *susceptible de suites administratives* » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives.
- « *sans suite administrative* ».

### 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

- **Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites administratives :**

| Nom du point de contrôle | Référence réglementaire                        | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|--------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Détection incendie       | Arrêté Préfectoral du 31/01/2002, article 8.5. | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Désenfumage              | Arrêté Préfectoral du 31/01/2002, article 8.5. | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Exercice périodique      | Arrêté Préfectoral du 31/01/2002, article 8.9. | /                                                                                                          | Sans objet        |

| Nom du point de contrôle            | Référence réglementaire                         | Si le point de contrôle provient d'une précédente inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Moyens de lutte incendie            | Arrêté Préfectoral du 31/01/2002, article 8.12. | /                                                                                                   | Sans objet        |
| Capacité de confinement / Rétention | Arrêté Préfectoral du 31/01/2002, article 4.11. | /                                                                                                   | Sans objet        |

- **Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives**

| Nom du point de contrôle                             | Référence réglementaire                                 | Si le point de contrôle provient d'une précédente inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Etat des matières et déchets stockés                 | Arrêté Préfectoral du 31/01/2002, article 5.7.          | /                                                                                                   | Sans objet        |
| Capacité de stockage maximale instantanée de déchets | Arrêté Préfectoral du 31/01/2002, article 3.13.         | /                                                                                                   | Sans objet        |
| Signalisation plans                                  | Arrêté Préfectoral du 31/01/2002, article 2.5           | /                                                                                                   | Sans objet        |
| Plan des installations                               | Arrêté Préfectoral du 31/01/2002, articles 2.6. & 8.13. | /                                                                                                   | Sans objet        |
| Accès et circulation dans l'établissement            | Arrêté Préfectoral du 31/01/2002, article 8.2.          | /                                                                                                   | Sans objet        |
| Conception des bâtiments et locaux                   | Arrêté Préfectoral du 31/01/2002, article 8.3.          | /                                                                                                   | Sans objet        |
| Dégagements                                          | Arrêté Préfectoral du 31/01/2002, article 8.4.          | /                                                                                                   | Sans objet        |
| Interdiction de fumer                                | Arrêté Préfectoral du 31/01/2002, article 8.10.         | /                                                                                                   | Sans objet        |
| Signalisation et consignes                           | Arrêté Préfectoral du 31/01/2002, article 8.11.         | /                                                                                                   | Sans objet        |
| Dépôt et distribution de liquides inflammables       | Arrêté Préfectoral du 31/01/2002, article 9.1.          | /                                                                                                   | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'inspection des installations classées a relevé cinq non-conformités :

- mise à niveau du système de détection incendie ;
- remplacement/réparation d'un treuil d'ouverture de désenfumage ;
- remplacement d'un extincteur défectueux ;
- absence de présentation des compte-rendus écrits des exercices périodiques de sécurité incendie ;
- absence de justification des capacités du réseau d'eau incendie (480 m3 pendant 4h) et des capacités de rétention des eaux d'incendie (480 m3).

## 2-4) Fiches de constats

### Nom du point de contrôle : Etat des matières et déchets stockés

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 31/01/2002, article 5.7.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Action coup de poing                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Bilan des réceptions et expéditions par catégorie de matériau/déchet. A disposition de l'inspection des installations classées.                                                                                                                                                                                              |
| <b>Constats :</b><br>L'inspection des installations classées constate qu'un état des stocks est établi mensuellement précisant les balles et/ou le volume en vrac selon le type de matière à recycler. L'état des stocks comprend un tonnage estimatif.<br>L'inspection des installations classées a pu consulter l'état des stocks à date de fin février 2022. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Nom du point de contrôle : Capacité de stockage maximale instantanée de déchets

|                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 31/01/2002, article 3.13.                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Action coup de poing                                                                                                                                                                                |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Déchets non triés 1 000 m <sup>3</sup> ; papiers cartons 2 000 m <sup>3</sup> ; plastiques 1600 m <sup>3</sup> ; bois 100 m <sup>3</sup> ; métaux 50 m <sup>3</sup> ; refus de tri 100 m <sup>3</sup> . |
| <b>Constats :</b><br>L'inspection des installations classées constate que les capacités de stockage maximales autorisées par l'arrêté préfectoral du 31 janvier 2002 sont respectées.                                                      |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                               |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                  |

### Nom du point de contrôle : Signalisation plans

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 31/01/2002, article 2.5                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Action coup de poing                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Panneau de signalisation et d'information avec différentes installations et leurs affectations, plan de circulation et plan de localisation des moyens de secours.                                                                                                                                                                   |
| <b>Constats :</b><br>L'inspection des installations classées constate que les différentes installations et leur affectation, les moyens de secours et les circulations internes sont correctement signalés et affichés.<br>L'exploitant informe l'inspection des installations classées que le SDIS s'est vu remettre le plan global de circulation de l'établissement. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**Nom du point de contrôle : Plan des installations**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 31/01/2002, articles 2.6. & 8.13.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Action coup de poing                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>A disposition de l'inspection des installations classées, plan des installations et plan des utilités (réseau eau, égout, réseau incendie...).                                                                                                                                                                      |
| Plan d'intervention actualisé tous les ans, transmis au SDIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Constats :</b><br>L'inspection des installations classées constate que l'exploitant tient à disposition un plan des installations. La mise à jour n'est pas nécessairement annuelle.<br>L'inspection des installations classées a pu consulter le plan des réseaux d'eaux/égouts du site.<br>Le plan d'intervention du site a été transmis au SDIS. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**Nom du point de contrôle : Accès et circulation dans l'établissement**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 31/01/2002, article 8.2.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Action coup de poing                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Voies de circulation et d'accès délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout objet susceptible de gêner le passage. Evolution des engins du SDIS sans difficulté.                                                           |
| <b>Constats :</b><br>L'inspection des installations classées constate que les voies de circulation et d'accès aux bâtiments et à leurs installations sont correctement délimitées, entretenues et dégagées pour permettre l'évolution des engins des services de secours sans difficulté. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                 |

**Nom du point de contrôle : Conception des bâtiments et locaux**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 31/01/2002, article 8.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Action coup de poing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Mur coupe-feu en partie médiane (entre plastiques et papiers) de degré 2h. Portes coupe-feu degré 1h.<br>Toiture traitée pare-flamme de degré 1/2h sur une largeur de 4m de chaque côté du mur coupe-feu.<br>Allées intérieures aménagées et maintenues dégagées.                                                                                                                   |
| <b>Constats :</b><br>L'inspection des installations classées constate que les bâtiments de stockage sont conçus en bardage tôle pour la toiture et le fait des murs, qu'un mur coupe-feu et ses portes coupe-feu sont bien présentes entre les deux ateliers principaux de stockage.<br>L'inspection des installations classées constate que les allées intérieures sont aménagées et maintenues constamment dégagées. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Nom du point de contrôle : Dégagements

|                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 31/01/2002, article 8.4.                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Action coup de poing                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Portes dans le sens de l'évacuation. Pare-flamme 1/2h et à fermeture automatique.<br>Aucun cul-de-sac de plus de 20m. Aucun point distant de plus de 40 m d'une issue protégée ou donnant sur l'extérieur. |
| <b>Constats :</b><br>L'inspection des installations classées constate que les portes s'ouvrent dans le sens de l'évacuation.                                                                                                                  |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                     |

### Nom du point de contrôle : Détection et désenfumage

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 31/01/2002, article 8.5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Action coup de poing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Détection de fumée reliée à une centrale de télésurveillance.<br>Désenfumage par ouvertures situées dans le quart supérieur de leur volume. S totale 1/200e superficie des locaux minimum.<br>Ouverture manuelle possible des équipements de désenfumage même si il existe une ouverture à commande automatique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Constats :</b><br>L'inspection des installations classées constate qu'un système de détection de fumée est présent et relié à une centrale de télésurveillance.<br>Le système de sécurité incendie est contrôlé deux fois par an par la société AG2S. L'inspection des installations classées constate que, lors du dernier contrôle en date du 16 novembre 2011, la société AG2S a indiqué que le SSI était défaillant avec certaines zones non fonctionnelles.<br>L'inspection des installations classées vérifie le tableau électrique de commande du SSI qui ne fait pas apparaître de voyants lumineux. L'exploitant présente à l'inspection des installations classées le devis d'AG2S du 22 novembre 2021 pour la mise à niveau du SSI (24 000 € TTC). Le groupe Veolia disposant d'accords-cadres, une consultation pour devis comparatif via l'accord-cadre du groupe est en cours.<br>L'inspection des installations classées demande que le SSI soit remis à niveau en pleine fonctionnalité dans un délai de deux mois.<br><br>Par ailleurs, en ce qui concerne le système et les trappes de désenfumage, l'inspection des installations classées constate leur présence dans les bâtiments. Le système fait l'objet d'un contrôle annuel par la société SICLI. Lors du dernier contrôle daté du 2 août 2021, un treuil actionnant une trappe de désenfumage s'est avéré HS non manoeuvrable.<br>L'inspection des installations classées demande que le treuil soit remplacé/réparé dans un délai d'un mois. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**Nom du point de contrôle : Exercice périodique**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 31/01/2002, article 8.9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Action coup de poing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Exercices périodiques au moins une fois par an et en tant que de besoin avec centre de secours. Compte-rendu écrit conservé à la disposition de l'inspection des installations classées durant un an.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Constats :</b><br>L'inspection des installations classées est informée par l'exploitant que des exercices incendie sont régulièrement organisés sur le site. Le prochain aura lieu le vendredi 1er avril 2022.<br>Néanmoins, l'inspection des installations classées constate que les personnes participant à la visite d'inspection n'ont pas été en mesure de présenter le compte-rendu écrit du dernier exercice réalisé en 2021.<br>L'inspection des installations classées demande à l'exploitant de lui transmettre dans un délai de 15 jours les deux derniers compte-rendus écrits des exercices incendie (celui de 2021 et celui du 01/04/2022). |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**Nom du point de contrôle : Interdiction de fumer**

|                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 31/01/2002, article 8.10.                                                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Action coup de poing                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Interdiction de fumer dans les zones de danger présentant des risques d'incendie. Affichage au moins aux abords des stockages de matériaux combustibles (bois, papiers, cartons...), dans le bâtiment de tri.      |
| <b>Constats :</b><br>L'inspection des installations classées constate que l'interdiction de fumer est générale sur le site et est correctement signalée et rappelée dans les bâtiments de tri et à proximité des stockages de matériaux combustibles. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                             |

**Nom du point de contrôle : Signalisation et consignes**

|                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 31/01/2002, article 8.11.                                                                                                                                                                              |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Action coup de poing                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Affichage numéros appel, plan des dispositifs de sécurité, consignes d'intervention.                                                                                                                                       |
| <b>Constats :</b><br>L'inspection des installations classées constate que les renseignements suivants sont correctement affichés : numéros d'appel des centres de secours, plans et place des principaux dispositifs de sécurité et consignes d'intervention. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                     |

**Nom du point de contrôle : Moyens de lutte incendie**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 31/01/2002, article 8.12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Action coup de poing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Répartition, signalisation et accessibilité des équipements.<br>Débit d'au moins 240 m3/h pendant 4h. Attestation du gestionnaire du réseau à fournir au SDIS.<br>1 extincteur à mousse sur roues de 50 kg au poste de distribution d'hydrocarbures,<br>Hall de tri de conditionnement : 3 RIA de 40 mm + 8 extincteurs à poudre de 9 kg ;<br>Armoire électrique : 1 extincteur CO2 de 2kg ;<br>Hall de stockage papiers cartons : 2 RIA de 40 mm + 3 extincteurs à poudre de 9 kg ;<br>Hall de stockage plastiques : 2 RIA de 40 mm + 3 extincteurs à poudre de 9 kg ;<br>Hall de valorisation des plastiques : 2 RIA de 40 mm + 3 extincteurs à poudre de 9 kg ;<br>Atelier d'entretien : 1 extincteur à poudre de 9 kg + 1 extincteur CO2 de 2 kg ;<br>Poste de distribution de carburant : 1 extincteur à poudre de 9 kg.                                                                                                                                                             |
| <b>Constats :</b><br>L'inspection des installations classées a contrôlé la répartition, le nombre, la signalisation et l'accessibilité des équipements de lutte incendie (RIA, extincteurs). L'inspection des installations classées constate la conformité des moyens de lutte incendie par rapport à l'arrêté préfectoral du 31 janvier 2002.<br><br>Les RIA et extincteurs sont contrôlés une fois par an par la société SICLI. Dans le hall de stockage des plastiques, un extincteur a sa vanne d'ouverture HS (cf dernier contrôle SICLI de juillet 2021) et n'a pas été remplacé depuis juillet 2021.<br><br>L'inspection des installations classées n'a pas pu contrôler le débit d'eau d'extinction d'au moins 240 m3/h pendant 4 heures qui est prescrit et qui devrait l'objet d'une attestation du gestionnaire du réseau d'eau.<br><br>L'inspection des installations classées demande à l'exploitant de justifier le débit d'eau d'extinction et de remplacer l'extincteur défectueux dans un délai d'un mois. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**Nom du point de contrôle : Capacité de confinement / Rétention**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 31/01/2002, article 4.11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Action coup de poing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Conception des bâtiments pour assurer la rétention des eaux d'extinction d'incendie. Capacité de 480 m <sup>3</sup> mini.<br>Rétention isolée du réseau. Surverse vers réseau d'eau de ruissellement et transit par décanteur-déshuileur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Constats :</b> L'inspection des installations classées constate la présence d'un bassin de rétention des eaux d'incendie, d'une capacité de 310 m3, équipé d'une vanne guillotine et dont la surverse/vidange s'effectue bien vers le réseau d'eaux de ruissellement avant de transiter dans le décanteur/déshuileur (plan des réseaux d'eaux consulté et contrôlé par l'inspection des installations classées).<br><br>L'inspection des installations classées demande à l'exploitant dans un délai de 15 jours de lui confirmer / justifier que la conception des bâtiments et des aires imperméables, en complément du bassin de rétention, permet bien d'assurer une rétention totale d'une capacité de 480 m3. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**Nom du point de contrôle :** Dépôt et distribution de liquides inflammables

|                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 31/01/2002, article 9.1.                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Action coup de poing                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Interdiction de fumer. Moteur arrêté.<br>Caisses et seaux de sables maintenus en état (100 l mini) avec une pelle ;<br>Extincteur poudre 9kg.                                                                  |
| <b>Constats :</b><br>L'inspection des installations classées constate que les consignes et les moyens de lutte incendie spécifiques au dépôt et à la distribution d'hydrocarbures sont conformes aux dispositions de l'arrêté du 31 janvier 2002. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                         |