

Unité départementale de la Marne  
Parc Technologique Henri Farman  
10 rue Clément Ader  
51100 Reims

Reims, le 23/07/2026

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 21/07/2026

### **Contexte et constats**

Publié sur **GÉORISQUES**

**Société TRICOFLEX**

17 avenue Jean Juif  
CS 70015  
51300 Vitry-Le-François

Références : D3 i 2026-619  
Code AIOT : 0005701829

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 21/07/2026 dans l'établissement Société TRICOFLEX implanté 17, avenue Jean Juif CS 70015 51300 Vitry-le-François. L'inspection a été annoncée le 15/06/2026. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

La visite d'inspection, objet du présent rapport, s'inscrit dans le cadre du suivi des prescriptions de l'arrêté préfectoral complémentaire du 03/03/2026.

**Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- Société TRICOFLEX
- 17, avenue Jean Juif CS 70015 51300 Vitry-le-François

- Code AIOT : 0005701829
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Ex IED - MTD

Basée à Vitry-le-François, la société Tricoflex conçoit et fabrique une large gamme de tuyaux flexibles en thermoplastiques pour tous types d'application (jardinage, RIA, produits alimentaires...). La société produit d'ailleurs sur place leurs granulés plastiques et stocke notamment du PVC, des plastifiants, des huiles et des résines.

### Thèmes de l'inspection :

- Risque incendie

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits conduisant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse

approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                                        | Référence réglementaire                    | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2  | Mise en œuvre d'actions visant à garantir la maîtrise du risque incendie | AP Complémentaire du 03/03/2026, article 3 | Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                     | 6 mois                |
| 3  | Plan de défense incendie                                                 | AP Complémentaire du 03/03/2026, article 4 | Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant                                                        | 1 mois                |
| 4  | Accès à l'aire de pompage de l'étang appartenant à la société MANNESMANN | AP Complémentaire du 03/03/2026, article 5 | Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                     | 3 mois                |
| 5  | Remise en état de la rétention située sous les cuves d'huiles            | AP Complémentaire du 03/03/2026, article 6 | Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective                                                        | 6 mois                |

*(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale*

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle               | Référence réglementaire                    | Autre information |
|----|---------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Réalisation des études incendie | AP Complémentaire du 03/03/2026, article 2 | Sans objet        |

## 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

La visite d'inspection, objet du présent rapport, a permis de constater que :

- la convention de mise à disposition de la plateforme d'aspiration de l'étang des Vassues n'est pas finalisée,
- le plan de défense incendie doit être complété,
- le plan d'action de remise en état de la rétention a été élaboré : les travaux n'ont pas démarré.

## 2-4) Fiches de constats

### N° 1 : Réalisation des études incendie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 03/03/2026, article 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'exploitant finalise et transmet à l'Inspection des installations classées ses études portant sur la maîtrise du risque incendie.<br>Ses études doivent notamment établir : <ul style="list-style-type: none"><li>• le scénario majorant retenu en cas d'incendie sur le site en prenant en compte les risques de propagation par flux thermique et par coulabilité des matériaux stockés entre les zones de stockage extérieure T7/T8 et T9 ;</li><li>• les besoins en eaux d'extinction en cas d'incendie dimensionnés pour répondre à ce scénario majorant ;</li><li>• vérifier si les moyens incendie du site sont suffisants pour répondre aux besoins en eau calculés ;</li><li>• la capacité requise pour retenir les eaux potentiellement polluées en cas d'incendie sur le site dimensionnée sur la base des besoins en eaux d'extinction ;</li><li>• les moyens et volumes prévus pour atteindre cette capacité de rétention en prenant en compte le cas le plus défavorable.</li></ul> |
| <b>Constats :</b><br><br>L'exploitant a transmis un porter-à-connaissance actualisé, comprenant ses études incendie, le 20/02/2026.<br>Par sondage, le document reprend l'ensemble des éléments demandés et l'Inspection ne constate donc pas d'écart à la prescription. L'Inspection précise à l'exploitant que le document fera l'objet d'une instruction de la part de ses services.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### N° 2 : Mise en œuvre d'actions visant à garantir la maîtrise du risque incendie

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 03/03/2026, article 3 |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Incendie                             |
| <b>Prescription contrôlée :</b>                                             |

Si les études mentionnées à l'article 2, démontrent que des actions sont nécessaires afin de garantir que les besoins en eau et capacité de rétention soient en adéquation avec le scénario majorant retenu, l'exploitant joint aux études et transmet à l'Inspection des installations classées, la liste des actions qui seront réalisées ainsi qu'un échéancier prévisionnel de leur mise en œuvre. Les délais de mise en œuvre de ces actions ne devront pas être supérieurs à 12 mois.

#### **Constats :**

Dans son porter-à-connaissance, l'exploitant propose un plan d'action avec un échéancier, allant jusque fin avril 2026. Les actions sont les suivantes :

- Mise en place d'un marquage au sol permettant de délimiter les espaces de stockage extérieur permettant de respecter : des distances de 10 mètres entre les stockages et une distance de 15 mètres avec les limites de propriété ;
- Convention pour mise à disposition de la plateforme d'aspiration de la société Mannesmann ;
- Mise en place d'un muret pour éviter le ruissellement de T9 vers T8 ;
- Mise en place d'une convention avec un prestataire pour l'aspiration des eaux polluées en cas d'incendie ;
- Validation de la superficie de la plateforme de l'aire de pompage pour un accueil suffisant des 4 motopompes.

Lors de la visite d'inspection, l'Inspection a constaté :

- La présence d'un marquage au sol identifiant la zone de stockage T9. Les anciens marquages ont été grattés afin de les supprimer.
- La convention de mise à disposition de l'aire d'aspiration de l'étang des Vassues n'a pas été présentée. L'exploitant indique que le SDIS (Service départemental d'incendie et de secours) se charge de rédiger une convention de mise à disposition de l'étang des Vassues pour assurer la défense incendie de l'ensemble de la zone d'activité. Les derniers échanges avec le SDIS ont eu lieu le 03/07/2026 : la convention n'était pas finalisée.
- La mise en place effective d'un muret séparant les zones T7/T8 et la zone T9.
- L'exploitant a présenté un accord mail d'un prestataire pour les opérations d'aspiration et de sa disponibilité permanente (à savoir 24h/24 et 7j/7).
- L'exploitant a présenté un mail du 27/02/2026 du SDIS validant les caractéristiques techniques de la plateforme de l'aire de pompage mentionnées dans l'arrêté préfectoral du 12/03/2007.

L'exploitant précise que les racks situés à proximité des limites de propriété et se situant donc à moins de 15 mètres seront démantelés sur le second semestre 2026.

#### **Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :**

Sous 3 mois, l'exploitant transmet la convention de mise à disposition de la plateforme d'aspiration de l'étang des Vassues.

Sous 6 mois, l'exploitant transmet les justificatifs du démantèlement des racks de stockage situés à proximité des limites de propriété.

**Type de suites proposées :** Avec suites

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif à l'exploitant |
| <b>Proposition de délais :</b> 6 mois                                 |

**N° 3 : Plan de défense incendie**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 03/03/2026, article 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'exploitant réalise et transmet à l'Inspection des installations classées un plan de défense contre l'incendie.</p> <p>L'exploitant tient régulièrement à jour son plan de défense incendie.</p> <p>Ce dernier, ainsi que ses mises à jour sont transmis aux services d'incendie et de secours, et sont mis à disposition à l'entrée du site.</p> <p>Il comprend au minimum :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• les schémas d'alarme et d'alerte décrivant les actions à mener par l'exploitant à compter de la détection d'un incendie (l'origine et la prise en compte de l'alerte, l'appel des secours extérieurs, la liste des interlocuteurs internes et externes à prévenir) ;</li> <li>• l'organisation de la première intervention et de l'évacuation face à un incendie en périodes ouvrées ;</li> <li>• les modalités d'accueil des services d'incendie et de secours en périodes ouvrées, y compris, le cas échéant, les mesures organisationnelles prévues pour dégager avant l'arrivée des services de secours les accès, les voies engins, les aires de mise en station, les aires de stationnement ;</li> <li>• les modalités d'accès pour les services d'incendie et de secours en périodes non ouvrées, y compris, le cas échéant, les consignes précises pour leur permettre d'accéder à tous les lieux et les mesures nécessaires pour qu'ils n'aient pas à forcer l'accès aux installations en cas de sinistre ;</li> <li>• le plan de situation décrivant schématiquement les réseaux d'alimentation, la localisation et l'alimentation des différents points d'eau, l'emplacement des vannes de barrage sur les canalisations, et les modalités de mise en œuvre, en toutes circonstances, de la ressource en eau nécessaire à la maîtrise d'un incendie ;</li> <li>• le plan de situation des réseaux de collecte, des égouts, des bassins de rétention éventuels, avec mention des ouvrages permettant leur sectorisation ou leur isolement en cas de sinistre et, le cas échéant, des modalités de leur manœuvre ;</li> <li>• des plans des entreposages intérieurs et extérieurs des matières et produits plastiques et le cas échéant l'emplacement des murs coupe-feu, des commandes de désenfumage, des moyens de lutte contre l'incendie situés à proximité ;</li> <li>• le plan d'implantation des moyens automatiques de protection contre l'incendie avec une description sommaire de leur fonctionnement opérationnel et leur attestation de conformité ;</li> <li>• les plans des installations précisant l'emplacement des bâtiments, des entreposages extérieurs, des îlots et petits îlots, des silos et cuves fermés et fixes, la justification des compétences du personnel susceptible, en cas d'alerte, d'intervenir avant l'arrivée des secours, notamment en matière de formation, de qualification et d'entraînement.</li> </ul> <p>Le plan de défense incendie prévoit en outre les modalités selon lesquelles les fiches de données de sécurité et l'état des matières stockées sont tenus à disposition du service d'incendie et de secours et de l'Inspection des installations classées et, le cas échéant, les précautions de sécurité qui sont susceptibles d'en découler.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Par courrier électronique du 21/07/2026, l'exploitant a transmis son plan de défense incendie. Par sondage, l'Inspection constate que quelques éléments sont manquants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le plan de situation des réseaux de collecte et des égouts n'est pas annexé,</li> <li>• les attestations de conformité des moyens automatiques de protection contre l'incendie ne sont pas présentes,</li> <li>• les modalités selon lesquelles l'état des matières stockées sont tenus à la disposition du SDIS et de l'Inspection ne sont pas détaillées.</li> </ul> |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>Sous 1 mois, l'exploitant transmet son plan de défense incendie complété.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Proposition de délais :</b> 1 mois</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**N° 4 : Accès à l'aire de pompage de l'étang appartenant à la société MANNESMANN**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 03/03/2026, article 5</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Incendie</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Une convention d'utilisation est établie avec la société MANNESMANN PRECISION TUBES FRANCE (ex-VALLOUREC) implantée à MAROLLES (51300) concernant l'utilisation de l'aire de pompage située au niveau de l'étang appartenant à cette société. Cette convention établie notamment de manière claire et détaillée les règles d'accès et d'entretien permettant de garantir la disponibilité de l'aire de pompage en cas d'incendie. Cette convention est révisée périodiquement et annexée au plan de défense incendie du site.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>La convention de mise à disposition de l'aire d'aspiration de l'étang des Vassues n'a pas été présentée. L'exploitant indique que le SDIS (Service départemental d'incendie et de secours) se charge de rédiger une convention de mise à disposition de l'étang des Vassues pour assurer la défense incendie de l'ensemble de la zone d'activité. Les derniers échanges avec le SDIS ont eu lieu le 03/07/2026.</p>                                                                                                                             |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>Sous 3 mois, l'exploitant transmet la convention de mise à disposition de la plateforme d'aspiration de l'étang des Vassues.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif à l'exploitant</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**Proposition de délais : 3 mois**

**N° 5 : Remise en état de la rétention située sous les cuves d'huiles**

**Référence réglementaire : AP Complémentaire du 03/03/2026, article 6**

**Thème(s) : Risques accidentels, Rétention**

**Prescription contrôlée :**

L'exploitant réalise et transmet à l'Inspection des installations classées, un plan d'actions avec échéancier prévisionnel de mise en œuvre des actions qui seront réalisées pour remettre en état et garantir l'étanchéité des rétentions situées sous les cuves d'huiles.

Les délais prévisionnels proposés ne pourront pas être supérieurs à 24 mois.

Dans l'attente de la mise en œuvre des actions visant à garantir l'étanchéité des rétentions, l'exploitant prévoit des mesures compensatoires lui permettant d'intervenir rapidement pour éviter toute infiltration dans le sol en cas de déversement accidentel dans les rétentions concernées par le défaut d'étanchéité.

**Constats :**

Lors de la visite d'inspection, l'exploitant indique avoir consulté 3 prestataires pour réaliser les travaux de mise en conformité de l'étanchéité de sa rétention.

Suite à ces consultations, il indique le plan d'action suivant :

1 - Remise en état du béton sous 6 mois ;

2 - Mise en place d'un caisson au niveau de la zone de récupération des eaux, afin de vérifier l'absence de fuite à ce niveau (mise en œuvre rapidement pour une durée de 6 mois) ;

3 - En l'absence de fuite au niveau du caisson, l'exploitant envisage la remise en état de la rétention. En cas de fuite, l'exploitant réalisera des travaux de remise en état du béton au niveau de la zone de récupération des eaux, puis l'étanchéification de la rétention.

L'exploitant indique qu'en cas de rupture d'une cuve dans la rétention, il fera intervenir son prestataire afin de pomper le produit (disponible 24h/24 et 7j/7).

L'Inspection rappelle à l'exploitant que le plan d'action devait être transmis sous 3 mois et que les travaux d'étanchéification doivent être réalisés sous 24 mois à compter de la date de signature de l'arrêté préfectoral du 03/03/2026.

**Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :**

Sous 6 mois, l'exploitant transmet à l'Inspection :

- les justificatifs de réalisation de la remise en état du béton ;
- les conclusions portant sur l'étanchéité de la zone de récupération des eaux suite à la mise en place du caisson.

**Type de suites proposées : Avec suites**

**Proposition de suites : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective**

**Proposition de délais : 6 mois**