

Unité interdépartementale Cantal/Allier/Puy de Dôme  
51, boulevard Saint-Exupéry  
CS 50121 – 03403 Yzeure Cedex


Yzeure, le 24/01/2024

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 23/11/2023

### **Contexte et constats**

Publié sur



#### **Ateliers Louis VUITTON SP1**

Les Jalfrettes  
03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule

Références : 20240117-RAP-03-027-VATELIERSLouisVuittonStPourçainSP1  
Code AIOT : 0016400228

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 23/11/2023 dans l'établissement Ateliers Louis VUITTON SP1 implanté Les Jalfrettes 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule. L'inspection a été annoncée le 16/11/2023. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- Ateliers Louis VUITTON SP1
- Les Jalfrettes 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule
- Code AIOT : 0016400228
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

Les Ateliers Louis Vuitton sont un établissement industriel de la maison de maroquinerie de luxe Louis Vuitton (marque du groupe LVMH) installé à Saint-Pourçain-sur-Sioule (Allier) depuis 1990.

Répartis sur 3 bâtiments on y fabrique les célèbres sacs et bagages de la marque, ainsi que de nombreux articles de petite maroquinerie.



### **Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- suivi des prescriptions applicables à l'établissement SP1.

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Madame le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Madame le Préfet, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Madame le Préfet, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

### **2-2) Bilan synthétique des fiches de constats**

La présente inspection porte sur l'établissement SP1 ouvert en 1990.

L'établissement a engagé ces dernières années différents travaux en vue d'économiser l'énergie : gestion de la veille des machines, éclairages à LED, étanchéité des bâtiments ...

Dernièrement un porter à connaissance a été déposé pour la mise en place d'ombrières photovoltaïques sur le parking. Cette modification a été jugée non substantielle.

Les suites données à l'inspection précédente sont satisfaisantes :

- les produits dangereux sont stockés sur rétentions,
- un contrôle annuel des rejets aqueux est réalisé chaque année pour s'assurer du bon fonctionnement du déshuileur lequel fait l'objet de contrôles visuels périodiques (annotés sur une fiche de contrôle).

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                             | Référence réglementaire                           | Autre information |
|----|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Collecte des effluents liquides               | Arrêté Préfectoral du 08/04/2014, article 4.2.2   | Sans objet        |
| 2  | Sécheresse                                    | Arrêté Préfectoral du 08/04/2014, article 4.3.11  | Sans objet        |
| 3  | Prévention des risques technologiques         | Arrêté Préfectoral du 08/04/2014, article 7.2.4   | Sans objet        |
| 4  | Prévention des risques technologiques         | Arrêté Préfectoral du 08/04/2014, article 7.3.1   | Sans objet        |
| 5  | Surveillance des émissions et de leurs effets | Arrêté Préfectoral du 08/04/2014, article 8.2.2.1 | Sans objet        |
| 6  | Surveillance des émissions et de leurs effets | Arrêté Préfectoral du 08/04/2014, article 8.2.4.1 | Sans objet        |
| 7  | Contrôle de la liste des appareils à pression | Arrêté Ministériel du 20/11/2017, article 6.III   | Sans objet        |

### **2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats**

Aucune non-conformité n'a été relevée lors de l'inspection. L'exploitant a montré une parfaite maîtrise documentaire au cours des différents échanges avec l'inspecteur des installations classées.

### **2-4) Fiches de constats**

**N° 1 : Collecte des effluents liquides**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 08/04/2014, article 4.2.2                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Plan des réseaux                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.<br>... |
| <b>Constats :</b><br><br>Le plan des réseaux est disponible.<br><br>A noter que l'établissement ne requiert pas d'eau de process.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**N° 2 : Sécheresse**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 08/04/2014, article 4.3.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Adaptation des prescriptions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Seuil d'alerte et de vigilance :<br>Sont interdits les usages de l'eau qui ne sont pas indispensables à l'activité de l'installation (arrosage des espaces verts, nettoyage des véhicules, des voiries et des bâtiments à l'exclusion des laveuses automatiques.) ;<br>Les consommations d'eau font l'objet d'un relevé hebdomadaire consigné sur un registre tenu à disposition de l'inspection des installations classées.<br><br>Seuil de crise : sont interdits les usages de l'eau précédemment cités ainsi que le lavage des sols ;<br>... |
| <b>Constats :</b><br><br>L'établissement est peu consommateur d'eau, il n'utilise pas d'eau de process.<br>En période de sécheresse, des restrictions sont appliquées et le relevé des compteurs est journalier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**N° 3 : Prévention des risques technologiques**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 08/04/2014, article 7.2.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, moyens de lutte contre l'incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment : <ul style="list-style-type: none"><li>- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de Secours ;</li><li>- d'extincteurs en nombre suffisants ;</li><li>- de plans des locaux locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de Secours avec une description des dangers pour chaque local, comme prévu à l'article 7.1.1 ;</li></ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - de deux poteaux d'incendie permettant de manière simultanée un débit de 60 m <sup>3</sup> /h sous une pression dynamique de 1 bar.                                                                                                                         |
| <b>Constats :</b><br><br>L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et contrôlés périodiquement.<br><br>Les deux poteaux incendies ont été testés par le SIVOM le 10 février 2021 (70 m <sup>3</sup> /h).          |
| <b>Observations :</b><br><br><i>L'exploitant se rapprochera du SDIS03 pour s'assurer de la bonne disponibilité opérationnelle des poteaux incendies conformément aux dispositions de l'article R2225-10 du code général des collectivités territoriales.</i> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                 |

#### N° 4 : Prévention des risques technologiques

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 08/04/2014, article 7.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, prévention des accidents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et qu'elles sont vérifiées au minimum une fois par an par un organisme compétent.<br>Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables. |
| <b>Constats :</b><br><br>Les installations électriques sont contrôlées périodiquement. La dernière vérification a été effectuée par Socotec le 6 mars 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### N° 5 : Surveillance des émissions et de leurs effets

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 08/04/2014, article 8.2.2.1                                                                                                                                                                              |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Autosurveillance des eaux pluviales                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les dispositions minimums suivantes sont mises en œuvre :<br>Ensemble des paramètres cités à l'article 4.3.10 : un contrôle par an.<br>Les résultats sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. |
| <b>Constats :</b><br><br>Les rejets aqueux sont contrôlés tous les ans. Les rapports sont disponibles et les résultats sont conformes aux dispositions réglementaires.                                                                                          |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                    |



**N° 6 : Surveillance des émissions et de leurs effets**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 08/04/2014, article 8.2.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Autosurveillance des niveaux sonores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Une mesure de la situation acoustique sera effectuée dans un délai de six mois à compter de la date de notification du présent arrêté par un organisme ou une personne qualifiée dont le choix sera communiqué préalablement à l'inspection des installations classées. Elle pourra être renouvelée à sa demande. Ce contrôle sera effectué par référence au plan annexé au présent arrêté, indépendamment des contrôles ultérieurs que l'inspection des installations classées pourra demander.<br>Les résultats sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.                                           |
| <b>Constats :</b><br><br>Suite à l'installation d'un nouveau groupe froid extérieur, un nouveau contrôle des niveaux sonores a été effectué par l'APAVE du 10 au 11 août 2022 : ces mesures montrent une non conformité aux exigences réglementaires en ZER au point numéro 2 sur la période 22h à 7h.<br><br>Depuis les plages de fonctionnement des installations de chauffage et climatisation ont été adaptées, elles sont totalement arrêtées (hors période de gel) la nuit et le week-end.<br><br>La nouvelle campagne des mesures de bruit réalisée par l'APAVE du 4 au 11 janvier 2024 montre à présent le respect des valeurs limites de bruit en tout point. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**N° 7 : Contrôle de la liste des appareils à pression**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 20/11/2017, article 6.III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Liste des appareils à pression                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant tient à jour une liste des récipients fixes, des générateurs de vapeur et des tuyauteries soumis aux dispositions du présent arrêté, y compris les équipements ou installations au chômage. Cette liste indique, pour chaque équipement, le type, le régime de surveillance, les dates de réalisation de la dernière et de la prochaine inspection et de la dernière et de la prochaine requalification périodique.<br><br>L'exploitant tient cette liste à la disposition des agents chargés de la surveillance des appareils à pression. |
| <b>Constats :</b><br><br>La liste des équipements sous pression du site est disponible, le suivi en service est effectué.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

