

Unité départementale du Bas-Rhin  
14 rue du Bataillon de Marche n°24  
BP 10001  
67050 STRASBOURG cedex

Strasbourg, le 17/06/2026

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 08/06/2026

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

**H.B. FULLER ADHESIVES FRANCE SAS**

56 ROUTE DU GENERAL DE GAULLE  
67250 SURBOURG

Code AIOT : 0006700683

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 08/06/2026 dans l'établissement H.B. FULLER ADHESIVES FRANCE SAS implanté 56 RUE DU GAL DE GAULLE - 67250 SURBOURG. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- H.B. FULLER ADHESIVES FRANCE SAS
- 56 RUE DU GAL DE GAULLE - 67250 SURBOURG
- Code AIOT : 0006700683
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La société est une usine de fabrication de colles.

#### **Thèmes de l'inspection :**

- Air
- Eau de surface
- Risque incendie

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées au préfet ; il peut s'agir par exemple d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer au préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

### 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle         | Référence réglementaire                         | Autre information |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | PLAN DES RESEAUX          | Arrêté Préfectoral du 24/10/2008, article 4.2.2 | Sans objet        |
| 2  | INSTALLATIONS ELECTRIQUES | Arrêté Préfectoral du 24/10/2008, article 7.2.3 | Sans objet        |

| N° | Point de contrôle                   | Référence réglementaire                         | Autre information |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 3  | ENTRETIEN DES MOYENS D'INTERVENTION | Arrêté Préfectoral du 24/10/2008, article 7.6.2 | Sans objet        |
| 4  | REJETS EAUX                         | Arrêté Préfectoral du 24/10/2008, article 4.3.7 | Sans objet        |
| 5  | ZONAGE ATEX                         | Arrêté Préfectoral du 24/10/2008, article 7.1.2 | Sans objet        |

## 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Lors de la visite d'inspection, l'ensemble des prescriptions contrôlées s'est révélé conforme, les analyses de rejets aqueux étant dans les limites fixées, le plan des réseaux à jour, les installations électriques et les moyens d'intervention contre l'incendie faisant l'objet d'un suivi de levée des non-conformités.

## 2-4) Fiches de constats

### N° 1 : PLAN DES RESEAUX

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 24/10/2008, article 4.2.2                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thèmes :</b> Risques chroniques, PLAN DES RESEAUX                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>ARTICLE 4.2.2. PLAN DES RESEAUX<br>Un schéma [...] un plan des égouts sont établis par l'exploitant                                                                                                                                                                                     |
| <b>Constats :</b><br><br>Lors de la visite d'inspection, l'exploitant a présenté le plan du réseau d'évacuation des eaux du site. Ce document schématise l'ensemble des égouts établis sur le site et permet d'identifier les différents points de collecte et d'évacuation des effluents. Ce point n'appelle pas de remarque. |
| <b>Type de suite proposée :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### N° 2 : INSTALLATIONS ELECTRIQUES

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 24/10/2008, article 7.2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Thèmes :</b> Risques accidentels, INSTALLATIONS ELECTRIQUES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>ARTICLE 7.2.3. INSTALLATIONS ELECTRIQUES - MISE A LA TERRE<br>Les installations électriques sont conçues, réalisées et entretenues conformément aux normes en vigueur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Constats :</b><br><br>Lors de la visite d'inspection, l'exploitant a présenté le dernier rapport de contrôle des installations électriques daté du 23/07/2025, établi par un organisme habilité. Ce rapport fait état de plusieurs non-conformités identifiées lors du contrôle périodique. L'exploitant a justifié, au moyen d'un tableau de suivi informatisé, que les travaux de levée de ces non-conformités sont en cours ou ont d'ores et déjà été réalisés. L'inspection rappelle qu'il convient que l'ensemble des |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| travaux de mise en conformité soit achevé par ordre de priorité, dans un délai raisonnable à compter du premier constat de non-conformité. Sur le plan du constat de terrain, l'état général des installations visitées par échantillonnage n'appelle pas de remarque particulière en matière de tenue générale et d'entretien courant. Ce point n'appelle pas de remarque complémentaire. |
| <b>Type de suite proposée :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### N° 3 : ENTRETIEN DES MOYENS D'INTERVENTION

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 24/10/2008, article 7.6.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Thèmes :</b> Risques accidentels, ENTRETIEN DES MOYENS D'INTERVENTION SPRINKLAGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>ARTICLE 7.6.2. ENTRETIEN DES MOYENS D'INTERVENTION<br>Ces équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Constats :</b><br><br>Lors de la visite d'inspection, l'exploitant a présenté le dernier rapport d'entretien du système d'extinction automatique par sprinklage, daté du 23/03/2026 et établi par une entreprise spécialisée. Ce rapport fait état de plusieurs non-conformités identifiées lors du contrôle périodique. L'exploitant a justifié, au moyen d'un tableau de suivi informatisé, que les travaux de levée de ces non-conformités sont en cours ou ont d'ores et déjà été réalisés. L'inspection rappelle qu'il convient que l'ensemble des travaux de mise en conformité soit achevé par ordre de priorité, dans un délai raisonnable à compter du premier constat de non-conformité. Ce point n'appelle pas de remarque complémentaire. |
| <b>Type de suite proposée :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### N° 4 : REJETS EAUX

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 24/10/2008, article 4.3.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thèmes :</b> Risques chroniques, REJETS EAUX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>ARTICLE 4.3.7. CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'ENSEMBLE DES REJETS<br>[...] Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>- température : &lt; 30°C</li> <li>- pH : compris entre 5,5 et 8,5</li> </ul>                                                                                                                                                                                 |
| <b>Constats :</b><br><br>Lors de la visite d'inspection, l'exploitant a présenté le rapport d'analyse n° AR-26-IX-105155-01 établi par un laboratoire, portant sur un prélèvement d'eaux résiduaires effectué le 16/04/2026 au point de rejet « SORTIE HB FULLER ». Les résultats indiquent un pH de 7,6 et une température de 11,6°C, conformes aux prescriptions de l'arrêté (pH entre 5,5 et 8,5 ; température inférieure à 30°C). Aucune non-conformité n'est relevée au titre de cet article. |
| <b>Type de suite proposée :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## N° 5 : ZONAGE ATEX

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 24/10/2008, article 7.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Thèmes :</b> Risques accidentels, ZONAGE ATEX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>ARTICLE 7.1.2. ZONAGES INTERNES A L'ETABLISSEMENT<br>L'exploitant identifie les zones de l'établissement susceptibles d'être à l'origine d'incendie, d'émanations toxiques ou d'explosion de par la présence de substances ou préparations dangereuses stockées ou utilisées ou d'atmosphères nocives ou explosibles pouvant survenir soit de façon permanente ou semi-permanente.<br>Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés[...]                                                                                                                                                                     |
| <b>Constats :</b><br><br>L'exploitant a présenté un plan de zonage relatif à l'identification des zones à atmosphères explosibles (ATEX) présentes sur le site. Ce plan distingue trois niveaux de zones (zone 0, zone 1 et zone 2) selon que l'atmosphère explosive est susceptible d'apparaître de façon permanente, semi-permanente ou épisodique. Par sondage, l'inspection a constaté au bâtiment B que les panneaux d'affichage triangulaires portant la mention « Ex » signalant la présence d'une zone ATEX étaient bien présents à l'ensemble des entrées des bâtiments concernés conformément au plan précité. Ce point n'appelle pas de remarque. |
| <b>Type de suite proposée :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |