

Unité départementale de l'Aisne  
25, rue Albert Thomas  
02100 Saint-quentin

Saint-quentin, le 22/10/2024

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 26/09/2024

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **FROID CLIMATISATION MAINTENANCE**

30 B AVENUE PAUL DOUMER  
02140 Vervins

Références : FCM24RP-448  
Code AIOT : 0100055124

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 26/09/2024 dans l'établissement FROID CLIMATISATION MAINTENANCE implanté 30 B AVENUE PAUL DOUMER 02140 VERVINS. L'inspection a été annoncée le 09/09/2024. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

Les gaz à effet de serre fluorés, utilisés comme fluides frigorigènes pour la production de froid, sont réglementés en tant que substances appauvrissant la couche d'ozone (SAO) et/ou en tant que gaz à effet de serre fluorés (GESF) compte tenu des enjeux environnementaux globaux que sont la destruction de la couche d'ozone et le réchauffement climatique.

Cette inspection s'inscrit dans le cadre du plan des visites d'inspections de la DREAL Hauts-de-France au titre de l'année 2024.

Dans le contexte du réchauffement climatique, la DREAL Hauts-de-France a depuis plusieurs années, renforcé ses contrôles en matière de respect de la réglementation relative aux fluides frigorigènes. Les acteurs visés par ces contrôles sont principalement les importateurs (de fluides frigorigènes ou d'équipements préchargés en fluides frigorigènes), les distributeurs d'équipements

préchargés, les détenteurs (dont la grande distribution) et les opérateurs (y compris les garagistes et/ou récupérateurs de véhicules hors d'usage). Les inspections réalisées depuis 2017 ont montré la nécessité de poursuivre le contrôle de ces acteurs vis-à-vis des dispositions qu'ils mettent en œuvre pour prévenir efficacement les émissions de fluides frigorigènes fluorés à l'atmosphère.

L'inspection objet du présent rapport, concerne la société FRIGE'SYSTEMS, en tant qu'opérateur d'équipements chargés en fluides frigorigènes fluorés. Les inspections chez des opérateurs visent à vérifier que ceux-ci mettent en œuvre toutes les mesures prévues pour garantir le confinement de ces fluides, c'est-à-dire l'absence de fuite à l'atmosphère. L'inspection a été annoncée à l'exploitant par courrier du 09/09/2024.

**Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- FROID CLIMATISATION MAINTENANCE
- 30 B AVENUE PAUL DOUMER 02140 VERVINS
- Code AIOT : 0100055124
- Régime : Néant
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La société FROID CLIMATISATION MAINTENANCE est spécialisée dans le montage, la maintenance et le dépannage de tous types d'appareils en froid et climatisation pour les particuliers, les professionnels et les indépendants.

**Contexte de l'inspection :**

- Inspection spécialisée produits chimiques

**Thèmes de l'inspection :**

- Fluides frigo/SAO/GESF

**2) Constats**

**2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;

- ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
- ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                               | Référence réglementaire                                   | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 3  | Attestation d'aptitude des opérateurs           | Code de l'environnement du 28/12/2015, article R.543-106  | Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                     | 30 jours              |
| 4  | Fiches d'intervention                           | Code de l'environnement du 28/12/2015, article R.543-82   | Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                     | 30 jours              |
| 8  | Conditions de stockage des fluides frigorigènes | Règlement européen du 18/12/2016, article 37.5 - point 19 | Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                     | 30 jours              |

*(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale*

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                      | Référence réglementaire               | Autre information |
|----|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 1  | Attestation de capacité de l'opérateur | Autre du 16/10/2007, article R.543-99 | Sans objet        |

| N° | Point de contrôle                      | Référence réglementaire                                  | Autre information |
|----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| 2  | Attestation de capacité - modification | Code de l'environnement du 16/10/2017, article R.543-102 | Sans objet        |
| 5  | Fiches d'intervention                  | Arrêté Ministériel du 29/02/2016, article 11             | Sans objet        |
| 6  | Déclaration annuelle                   | Code de l'environnement du 13/04/2011, article R.543-100 | Sans objet        |
| 7  | Interdiction de détenir des CFC        | Code de l'environnement du 28/12/2015, article R.543-93  | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'Inspection a relevé 3 non-conformités avec demande de justificatifs.

### 2-4) Fiches de constats

#### N° 1 : Attestation de capacité de l'opérateur

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Autre du 16/10/2007, article R.543-99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Produits chimiques, Fluides Frigorigènes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>« Les opérateurs mentionnés à l'article R. 543-76 doivent obtenir une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé à cette fin dans les conditions prévues aux articles R. 543-108 à R. 543-112. Dans le cas où un opérateur possède plusieurs établissements, une attestation de capacité doit être obtenue pour chaque établissement.</p> <p>L'attestation de capacité est délivrée pour une durée maximale de cinq ans après vérification par l'organisme agréé que l'opérateur remplit les conditions de capacité professionnelle prévue à l'article R. 543-106 et possède les outillages appropriés. Elle précise les types d'équipements sur lesquels l'opérateur peut intervenir ainsi que les types d'activités qu'il peut exercer. »</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'opérateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par l'organisme agréé Bureau Veritas.</p> <p>L'attestation est délivrée pour une validité du 19/03/2020 au 18/03/2025 pour une intervention sur les équipements de catégorie I.</p> <p>L'Inspection ne relève pas de non-conformité.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### N° 2 : Attestation de capacité - modification

|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Code de l'environnement du 16/10/2017, article R.543-102 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Thème(s) :</b> Produits chimiques, Fluides Frigorigènes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>« Après obtention de l'attestation de capacité et pendant toute la durée de sa validité, l'opérateur informe, dans le délai d'un mois, l'organisme qui a émis cette attestation de tout changement susceptible de modifier le respect des conditions de capacité professionnelle et des conditions de détention des outillages appropriés. » |
| <b>Constats :</b><br><br>L'exploitant a transmis un extrait Kbis de la société FROID CLIMATISATION MAINTENANCE à Vervins. L'Inspection a vérifié l'adéquation avec l'attestation de capacité et l'extrait Kbis. Aucune non-conformité a été relevée.                                                                                                                                |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### N° 3 : Attestation d'aptitude des opérateurs

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Code de l'environnement du 28/12/2015, article R.543-106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Produits chimiques, Fluides Frigorigènes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>« L'opérateur satisfait aux conditions de capacité professionnelle lorsque les personnes qui procèdent sous sa responsabilité aux opérations décrites à l'article R. 543-76 sont titulaires :<br><br>1° Soit d'une attestation d'aptitude, correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés, délivrée par un organisme certifié ;<br><br>2° Soit d'un certificat équivalant à l'attestation d'aptitude mentionnée au 1°, délivrée dans un Etat membre de l'Union européenne et correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés ;<br><br>3° (Supprimé) ». |
| <b>Constats :</b><br><br>D'après les déclarations de Mme DELPIERRE Emilie, seuls M. DELPIERRE Patrick gérant de la société et M. DELPIERRE Thomas interviennent sur les équipements frigorifiques.<br>Le jour de la visite, l'exploitant n'a pas été en mesure de présenter les certificats d'aptitude des 2 opérateurs intervenant sur les équipements frigorifiques.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br>Il est demandé à l'exploitant de transmettre les attestations d'aptitude de M. DELPIERRE Patrick et M. DELPIERRE Thomas, délivrés par un organisme certifié, correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**Proposition de délais : 30 jours**

**N° 4 : Fiches d'intervention**

**Référence réglementaire :** Code de l'environnement du 28/12/2015, article R.543-82

**Thème(s) :** Produits chimiques, Fluides Frigorigènes

**Prescription contrôlée :**

« L'opérateur établit une fiche d'intervention pour chaque opération nécessitant une manipulation des fluides frigorigènes effectuée sur un équipement.

Pour tout équipement dont la charge en HCFC est supérieure à trois kilogrammes ou dont la charge en HFC ou PFC est supérieure à 5 tonnes équivalent CO2 au sens du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, cette fiche est signée conjointement par l'opérateur et par le détenteur de l'équipement qui conserve l'original. L'opérateur et le détenteur de l'équipement conservent un exemplaire de cette fiche pendant au moins cinq ans à compter de la date de signature de la fiche et le tiennent à la disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l'équipement et de l'administration.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe le contenu et précise les conditions d'élaboration et de détention de la fiche d'intervention mentionnée ci-dessus.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux opérations de récupération de fluides frigorigènes effectuées sur les équipements hors d'usage soumis aux dispositions des articles R. 543-156 à R. 543-165 ou aux dispositions des articles R. 543-179 à R. 543-206. »

**Constats :**

L'opérateur a présenté les fiches d'intervention (FI) au titre des années 2020, 2021, et 2022 pour chaque opération nécessitant une manipulation des fluides frigorigènes.

Il n'a pas été en mesure de présenter les fiches d'intervention au titre des années 2023 et 2024. Selon l'assistante, les FI sont dans le camion. Le jour de la visite, l'opérateur était en intervention avec le camion.

**Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :**

Il est demandé à l'opérateur de transmettre une copie de l'ensemble des fiches d'intervention au titre des années 2023 et 2024.

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Demande de justificatif à l'exploitant

**Proposition de délais :** 30 jours

**N° 5 : Fiches d'intervention**

**Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 29/02/2016, article 11

**Thème(s) :** Produits chimiques, Fluides Frigorigènes

**Prescription contrôlée :**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>« La fiche d'intervention prévue à l'article R. 543-82 du code de l'environnement mentionne les coordonnées de l'opérateur, son numéro d'attestation de capacité prévue aux articles R. 543-99 à R. 543-107 ainsi que la date et la nature de l'intervention effectuée. Elle indique la nature, la quantité et l'installation de destination du fluide récupéré ainsi que la quantité de fluide éventuellement réintroduite dans l'équipement.</p> <p>Dans le cas où l'intervention relève d'une activité de catégorie I, II, III ou IV, telle que définie à l'annexe I de l'arrêté du 30 juin 2008 susvisé, l'opérateur est tenu d'utiliser le formulaire CERFA n° 15497 (2) comme fiche d'intervention.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Pour les fiches d'intervention au titre des années 2020 à 2022, l'opérateur utilisait le formulaire CERFA n°15497.</p> <p>La fiche d'intervention contient les coordonnées de l'opérateur, son numéro d'attestation de capacité, la date et la nature de l'intervention effectuée, la nature, la quantité et l'installation de destination du fluide, la quantité de fluide éventuellement réintroduite dans l'équipement, les signatures conjointes de l'opérateur et du détenteur.</p> <p>En l'absence des fiches d'intervention pour les années 2023 et 2024 sur le site le jour de la visite, l'Inspection n'a pas pu vérifier la version du cerfa utilisé par l'opérateur.</p>  |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>L'exploitant devra justifier utiliser la version 3 (voire 4) des fiches d'intervention.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**N° 6 : Déclaration annuelle**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Code de l'environnement du 13/04/2011, article R.543-100</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Thème(s) :</b> Produits chimiques, Fluides Frigorigènes</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>«Les opérateurs adressent chaque année à l'organisme qui leur a délivré l'attestation de capacité une déclaration se rapportant à l'année civile précédente et mentionnant, pour chaque fluide frigorigène, les quantités :</p> <p>1° Acquisées ;</p> <p>2° Chargées ;</p> <p>3° Récupérées ;</p> <p>4° Cédées.</p> <p>Cette déclaration mentionne également l'état des stocks au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente. »</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant a présenté la déclaration au titre de l'année 2023 avec la quantité de fluides frigorigènes acquises, chargées, récupérées, et cédées pour les fluides R404A, R449A, R410A, R134a, R32 et R407F.</p>                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                              |
|----------------------------------------------|
|                                              |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite |

**N° 7 : Interdiction de détenir des CFC**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Code de l'environnement du 28/12/2015, article R.543-93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thème(s) :</b> Produits chimiques, Fluides Frigorigènes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br><p>« Toute personne détenant des fluides frigorigènes de la catégorie des CFC, y compris ceux contenus dans des équipements, s'en défait au plus tard le 1er juillet 2016. Ces fluides sont récupérés conformément aux dispositions de la présente section.</p> <p>Le présent article ne s'applique pas aux CFC contenus dans des équipements à circuit hermétique ne présentant aucun orifice permettant de les recharger en fluide frigorigène. »</p> |
| <b>Constats :</b><br><br><p>L'Inspection n'a pas constaté de fluides frigorigènes de la catégorie des CFC sur le site.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**N° 8 : Conditions de stockage des fluides frigorigènes**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Règlement européen du 18/12/2016, article 37.5 - point 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Produits chimiques, Fluides Frigorigènes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br><p>Tout utilisateur aval identifie, met en œuvre et, le cas échéant, recommande des mesures appropriées visant à assurer une maîtrise valable des risques identifiés de l'une des façons suivantes : a) dans la ou les fiches de données de sécurité qui lui ont été transmises ; [...]</p>                                                                                                                                |
| <b>Constats :</b><br><br><p>L'exploitant n'a pas été en mesure de présenter les fiches de données de sécurité des fluides frigorigènes utilisés.</p> <p>En l'absence des FDS, l'exploitant ne peut pas connaître les mesures de maîtrise des risques qu'elles contiennent, ni les mettre en œuvre.</p>                                                                                                                                                            |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br><p>L'exploitant devra transmettre les fiches de données de sécurité de l'ensemble des fluides frigorigènes stockés sur le site.</p> <p>Il devra également justifier de la mise en œuvre de la maîtrise des risques des fluides frigorigènes présents sur le site (conditions de stockage, équipement de protection individuelle ...), conformément aux fiches de données de sécurité.</p> |

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| Type de suites proposées : Avec suites                         |
| Proposition de suites : Demande de justificatif à l'exploitant |
| Proposition de délais : 30 jours                               |