

Unité départementale de l'Oise  
283, rue de Clermont  
ZA de la Vatine  
60000 Beauvais

Beauvais, le 16/10/2025

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 12/08/2025

### **Contexte et constats**

Publié sur **GÉORISQUES**

#### **GPA 26**

Quartier de la Lauze

—

26250 Livron Sur Drome

Références : IC-R/425/25-BV/VM  
Code AIOT : 0100037076

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 12/08/2025 dans l'établissement GPA 26 implanté 943 Rue Louis Pasteur 60700 Pont-Sainte-Maxence. L'inspection a été annoncée le 18/07/2025. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

**Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- GPA 26
- 943 Rue Louis Pasteur 60700 Pont-Sainte-Maxence
- Code AIOT : 0100037076
- Régime : Enregistrement
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La société GPA 26 est spécialisée dans le domaine de la dépollution, la déconstruction et le recyclage automobile.

La société GPA a créé un nouveau site de recyclage de véhicules sur la commune de Pont-Sainte-Maxence. L'arrêté préfectoral d'enregistrement du 15 juillet 2024 encadre les activités de la société GPA 26.

### Thèmes de l'inspection :

- Déchets

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

### 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                  | Référence réglementaire                         | Autre information |
|----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Prévention des accidents                           | Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 8     | Sans objet        |
| 2  | Dispositions constructives                         | Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 11    | Sans objet        |
| 3  | Désenfumage                                        | Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 12    | Sans objet        |
| 4  | Accessibilité services de secours                  | Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 13    | Sans objet        |
| 5  | Installations électriques                          | Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 18    | Sans objet        |
| 6  | systèmes de détection et d'extinction automatiques | Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 19    | Sans objet        |
| 7  | Moyen d'alerte et de lutte contre l'incendie       | Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 20    | Sans objet        |
| 8  | Rétention des eaux d'extinction                    | Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 25    | Sans objet        |
| 9  | Prévention et lutte contre les incendies           | Arrêté Préfectoral du 15/07/2024, article 2.1.3 | Sans objet        |
| 10 | Panneaux photovoltaïques en toiture                | Arrêté Préfectoral du 15/07/2024, article 2.1.4 | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'inspection du 12 août 2025 avait pour objectif le récolement des installations avant la mise en service effective de l'activité prévue début septembre.

L'exploitant a réalisé la construction des divers bâtiments conformément au dossier d'enregistrement déposé. Les installations relatives à la défense incendie, risque principal de l'activité au regard du développement des véhicules électriques et hybrides, sont opérationnelles. La montée en charge du stock de véhicule sera progressive. Les véhicules en attente de décision assurance peuvent être stationnés plusieurs mois sans que l'exploitant puisse le prendre en charge.

## 2-4) Fiches de constats

### N° 1 : Prévention des accidents

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Localisation des risques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières, substances ou produits mis en oeuvre, stockés, utilisés ou produits, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.<br>L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosibles ou émanations toxiques...) et la signale sur un panneau à l'entrée de la zone concernée.<br>L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques. |
| <b>Constats :</b><br><br>L'exploitant a présenté le plan général des zones de danger sur lequel figure toutes les zones spécifiques et les pictogrammes identifiant chaque caractéristique de danger.<br>Sur le site, chaque zone est signalée par un panneau indicateur de la nature du risque.<br>Le plan est intégré dans le plan de défense incendie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### N° 2 : Dispositions constructives

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Comportement au feu des locaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br><b>I. Réaction au feu.</b><br>Les parois extérieures des locaux abritant l'installation sont construites en matériaux A2 s1d0. Le sol des aires et locaux de stockage est incombustible (de classe A1fl).<br><b>II. Résistance au feu.</b><br>Les locaux présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes : <ul style="list-style-type: none"><li>- l'ensemble de la structure est au moins R 15 ;</li><li>- les murs séparatifs entre deux cellules de travail sont REI 120 ;</li><li>- les murs séparatifs entre une cellule, d'une part, et un local technique (hors chaufferie) ou un bureau ou des locaux sociaux sont REI 120 jusqu'en sous-face de toiture sauf si une distance libre d'au moins 10 mètres est respectée entre la cellule et ce bureau, ou ces locaux sociaux ou ce local technique. Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.</li></ul> <b>III. Toitures et couvertures de toiture.</b><br>Les toitures et couvertures de toiture répondent à la classe BROOF (t3), pour un temps de passage du feu au travers de la toiture supérieure à trente minutes (classe T 30) et pour une durée de la propagation du feu à la surface de la toiture supérieure à trente minutes (indice1). |

**Constats :**

Le bâtiment principal présente les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :

- Le sol des aires et des locaux de stockage sont incombustibles en béton (de classe A1fl),
- La toiture répond à la classe BROOF (t3)
- Structure du bâtiment R15, structure métallique en partie et structure lamellé - collé (entrepôt et bureaux)
- Mur façade Nord REI 120 jusqu'en sous façade de toiture de la cellule pièces détachées
- Mur séparatif entre la cellule où sont réalisées les opérations de dépollution / démontage des VHU et les bureaux, locaux techniques et sociaux sera REI 120 jusqu'en sous face de toiture.
- Mur séparant la cellule de pièces détachées du reste du bâtiment (cellule de démontage/dépollution et bureaux) est REI 120.

Les autres façades non REI 120 sont en bardage métallique double peau avec des châssis vitrés pour assurer une partie d'éclairage naturel. Les parois extérieures seront en matériaux A2 s1 d0. Le bâtiment démontage et stockage de batterie présentera les caractéristiques suivantes :

- Le sol des aires et des locaux de stockage est incombustible en béton (de classe A1fl),
- La toiture répond à la classe BROOF (t3)
- Structure du bâtiment est en béton, R60
- Les parois extérieures seront en matériaux A2 s1 d0- Bâtiment situé à plus de 10 m des limites de propriété et de tout stockage de matières combustibles

L'installation cantilever n'était pas en place le jour de l'inspection.

L'exploitant a communiqué les attestations de conformité des intervenants :

- l'entreprise COUVREST pour le volet toiture, attestation du 08 septembre 2025,
- l'entreprise SAS WILLY NAESSENS pour les murs coupe-feu, attestation du 06 septembre 2025,
- la société RDI pour les portes coupe-feu, attestation du 05 septembre 2025,
- la société CEME concernant le rebouchage des réservations de passage des chemins de cables, attestation du 05 septembre 2025,
- la société SAS FRIGORY pour le volet murs, sols et toitures pour le bâtiment démontage et stockage de batterie, attestation du 10 septembre 2025.

**Type de suites proposées :** Sans suite

**N° 3 : Désenfumage**

**Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 12

**Thème(s) :** Risques accidentels, Désenfumage

**Prescription contrôlée :**

Les locaux à risque incendie sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC), conformes à la norme NF EN 12101-2, version décembre 2003, permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie.

Ces dispositifs sont composés d'exutoires à commande automatique et manuelle (ou autocommande). La surface utile d'ouverture de l'ensemble des exutoires n'est pas inférieure à 2 % de la surface au sol du local.

Afin d'équilibrer le système de désenfumage et de le répartir de manière optimale, un DENFC de superficie utile comprise entre 1 et 6 m<sup>2</sup> est prévue pour 250 m<sup>2</sup> de superficie projetée de toiture. En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage. Ces commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès et installées conformément à la norme NF S 61-932, version décembre 2008.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Le bâtiment est équipé de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur. Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès.</p> <p>Le plan de répartition du désenfumage sur lequel figure le positionnement des commandes d'ouverture manuelle est intégré au plan de défense incendie.</p> <p>La surface utile d'ouverture des exutoires est répartie sur onze cantons de désenfumage et est de l'ordre de 2% de la surface au sol du local.</p> <p>L'exploitant a communiqué le plan DOE d'implantation des coffrets DENFC.</p> |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### N° 4 : Accessibilité services de secours

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 13</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Accessibilité services de secours</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours. Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en oeuvre.</p> <p>Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l'installation et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de cette installation. Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ;</li> <li>- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une sur-largeur de <math>S = 15/R</math> mètres est ajoutée ;</li> <li>- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum ;</li> <li>- chaque point du périmètre de l'installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ;</li> <li>- aucun obstacle n'est disposé entre les accès à l'installation définie aux IV et V et la voie « engin ».</li> </ul> <p>En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie engin permettant la circulation sur l'intégralité du périmètre de l'installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.</p> <p>Pour toute installation située dans un bâtiment de hauteur supérieure à 8 mètres, au moins une façade est desservie par au moins une voie « échelle » permettant la circulation et la mise en station des échelles aériennes. Cette voie échelle est directement accessible depuis la voie engin.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'installation dispose d'un accès principal, gardienné 24h/24 pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours.</p> <p>Une voie engin a été créée sur toute la périphérie du site. Cette voie est supérieure à 3 mètres, la hauteur est libre sur tout le pourtour et la pente inférieure à 15 %.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Le bâtiment principal est desservi par deux stations échelle sur les façades Est et Ouest.<br/>Les installations ne sont pas encore en activité. Il reste encore quelques marquages au sol à réaliser.</p> |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                           |

**N° 5 : Installations électriques**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 18</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Installations électriques</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.</p> <p>Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.</p> <p>Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées. Le chauffage de l'installation et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant a communiqué le rapport d'inspection pour mise en service réalisé par la société Alpes contrôles en date du 03 juillet 2025.</p> <p>Les référentiels normatifs utilisés sont : NF C 13-100 et NF C 15-100.</p> <p>La valeur de résistance de la prise de terre est de 0,86 ohms.</p> <p>Le chauffage des bâtiments est assuré par aérothermes. La totalité de l'éclairage est assuré par des LED temporisées.</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**N° 6 : systèmes de détection et d'extinction automatiques**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 19</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, systèmes de détection et d'extinction automatiques</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Chaque local technique est équipé d'un dispositif de détection des fumées. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.</p> <p>L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection ou d'extinction.</p> <p>Il rédige des consignes de maintenance et organise à fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes rendus sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.</p> <p>En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus.</p> |

**Constats :**

L'exploitant a communiqué le plan détaillé des détecteurs incendie présents sur site : détecteurs optiques, linéaire et par aspiration VSEDA au dessus de l'autostore.

Ces détecteurs seront contrôlés semestriellement via un contrat de maintenance.

Le bâtiment principal (cellule de stockage de pièces détachées, atelier démontage dépollution, bureaux) est équipé d'un dispositif de sprinklage conforme FM GLOBAL. Ce dispositif est alimenté par une cuve d'une capacité de 846 m<sup>3</sup>.

Un système laser relié au SSI assure la détection incendie.

**Type de suites proposées :** Sans suite

**N° 7 : Moyen d'alerte et de lutte contre l'incendie**

**Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 20

**Thème(s) :** Risques accidentels, Moyen d'alerte et de lutte contre l'incendie

**Prescription contrôlée :**

« I. Moyens d'alerte et de lutte contre l'incendie. »

L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :

- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local, comme prévu à l'article 9 ;
- d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau public ou privé d'un diamètre nominal DN100 ou DN150 implantés de telle sorte que tout point de la limite de l'installation se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 mètres cubes par heure pendant une durée d'au moins deux heures et dont les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces appareils.

Les appareils sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins d'incendie et de secours).

L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'eau ainsi que le dimensionnement de l'éventuel bassin de stockage ;

- d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est couverte, dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées ;

- un bac de sable lorsque des opérations de découpage au chalumeau sont effectuées sur le site. Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation, et notamment en période de gel. L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur.

**Constats :**

Le site dispose de huit poteaux incendie DN 150 implantés de telle sorte que tous points du site se trouve à moins de 100 m d'une source d'alimentation. Les poteaux sont conformes aux normes



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>en vigueur.</p> <p>L'exploitant a communiqué le PV d'essais de débit pression sur les poteaux incendie du 15 juillet 2025. Chaque poteau a une pression statique de 7 bar, une pression résiduelle de 6,5 bar à 120 m<sup>3</sup>/h.</p> <p>Le PV d'essai en simultané avec 4 poteaux : pression statique de 7 bar, une pression résiduelle de 5,3 bar à 120 m<sup>3</sup>/h.</p> <p>La boucle de poteaux incendie est alimentée par une cuve de 1080 m<sup>3</sup> et un groupe motopompe de 450 m<sup>3</sup>/h.</p> <p>Le bâtiment principal est équipé d'un dispositif de sprinklage alimenté par une cuve de 846 m<sup>3</sup>. Une réserve d'émulseur en container de 1000 l, de type Orchidex BlueFoam 3x6 (sans silicone ni PFAS), sans fluor est présente sur le site. Les containers seront positionnés à la demande du SDIS 60.</p> <p>Les extincteurs sont répartis à l'intérieur de l'installation, dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre.</p> |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### N° 8 : Rétention des eaux d'extinction

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 25</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Rétention des eaux d'extinction</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes à l'installation. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées.</p> <p>En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut. Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante.</p> <p>L'exploitant calcule la somme :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie, d'une part ;</li> <li>- du volume de produit libéré par cet incendie, d'autre part ;</li> <li>- du volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers l'ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe ;</li> <li>- les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement de déchets appropriées.</li> </ul> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Le volume du bassin de récupération des eaux pluviales, utilisé également pour récupérer les eaux d'extinction en cas de sinistre a été réceptionné par un géomètre expert pour un volume de 5 336</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>m<sup>3</sup>. Il est suffisamment dimensionné pour recevoir les eaux pluviales et le volume des eaux d'extinction calculé à partir du D9A.</p> <p>Les eaux de voiries transitent par un séparateur hydrocarbures, les eaux de toitures des ombrières sont canalisées directement vers le bassin.</p> <p>La vanne martelière d'isolement du rejet vers l'Oise est asservie à la détection incendie.</p> |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### N° 9 : Prévention et lutte contre les incendies

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 15/07/2024, article 2.1.3</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Prévention et lutte contre les incendies</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Avant la mise en service des installations, l'exploitant réalise un contrôle technique de chaque poteau permettant de s'assurer qu'il fournit un débit unitaire minimal de 120 m<sup>3</sup>/h. Un essai de 4 poteaux en simultané est également réalisé afin de s'assurer de l'obtention du débit de 450 m<sup>3</sup>/h. L'attestation de ce contrôle initial et de cet essai sont transmis au SDIS et aux services de l'inspection. L'exploitant est en mesure de justifier du maintien effectif de ces valeurs dans le temps.</p> <p>Les dispositifs de raccordement aux deux réserves et les huit poteaux font l'objet d'une réception par le service d'incendie et de secours de l'Oise avant la mise en service des installations. La pression dynamique des poteaux ne doit pas être supérieure à 6 bars.</p> <p>La zone de stockage de déchets en bennes est équipée d'un système de détection thermique.</p> <p>Un maillage du réseau interne de défense incendie est réalisé avec le réseau d'adduction d'eau potable public avec commande manuelle by-pas.</p> <p>Le Plan de Défense Incendie (PDI) réalisé par l'exploitant avant la mise en service de l'installation est soumis pour avis au Service Départemental d'Incendie et de Secours et est tenu à disposition des services de l'inspection sur site. Il intègre notamment les scénarios d'incendie :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De la cellule de stockage des pièces détachées du bâtiment principal,</li> <li>- De l'aire de stockage extérieur de véhicules dépollués dans le « Cantilever »,</li> <li>- De l'aire de stockage extérieur de véhicules électriques en quarantaine,</li> <li>- De l'aire de stockage extérieur de déchets combustibles ou inflammables,</li> <li>- Du stockage de batteries lithium retirées des véhicules,</li> <li>- D'engin de manutention avec batterie lithium en charge à l'intérieur du bâtiment,</li> <li>- De véhicule électrique, hydrogène ou hybride .</li> </ul> <p>L'exploitant s'assure de la présence permanente sur le site d'un agent qualifié en sécurité incendie (SSIAP) formé à la manœuvre des engins de manutention de véhicules.</p> <p>Il s'assure également de la formation du personnel à la mise en œuvre des moyens d'intervention.</p> <p>2 m<sup>3</sup> d'émulseur de classe 1A et de type 3/6 selon la norme NF EN 1568, conditionnés en</p> |

2 m<sup>3</sup> d'émulseur de classe 1A et de type 3/6 selon la norme NF EN 1568, conditionnés en container d'1m<sup>3</sup> palettisable pour l'extinction de feux de véhicules non dépollués sont maintenus à disposition des services de secours.

L'exploitant s'assure d'avoir un nombre suffisant de bennes étanches à remplir d'eau pour l'immersion d'un véhicule électrique en cas de combustion de batterie.

**Constats :**

L'exploitant a réalisé l'essai de fonctionnement de 4 poteaux en simultané pour confirmer l'obtention du débit de 450 m<sup>3</sup>/H.

Les deux cuves (sprinklage et réserve poteaux) sont équipées de dispositifs de raccordement.

La zone de stockage de déchets en bennes est équipée d'une détection thermique avec un réglage à une température de 80°C temporisée à 1 minute.

Le maillage du réseau interne avec le réseau AEP a été réalisé.

Le plan de défense incendie a été réalisé, il intègre les scénarios incendie prescrit à l'article 2.1.3 de l'arrêté préfectoral du 15 juillet 2024. Il a été transmis au SDIS 60 pour validation.

Le site est gardienné 24h/24. Les agents de l'entreprise de gardiennage sont formés SIAAP (Service de Sécurité Incendie et d'Assistance à Personnes). Ils ont également une formation CACES (Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité).

Le site est équipé d'une benne étanche de 20 m<sup>3</sup> pour l'immersion des batteries des véhicules électriques située à proximité de la zone de quarantaine.

**Type de suites proposées :** Sans suite

**N° 10 : Panneaux photovoltaïques en toiture**

**Référence réglementaire :** Arrêté Préfectoral du 15/07/2024, article 2.1.4

**Thème(s) :** Risques accidentels, Panneaux photovoltaïques en toiture

**Prescription contrôlée :**

L'installation de panneaux photovoltaïques est réalisée en se référant à la norme NFC 15-100 «installation électrique à basse tension » et au guide pratique de l'union technique de l'électricité «installation photovoltaïque sans stockage et raccordée au réseau public de distribution (UTE C-712-1 juillet 2013) ».

Une coupure de toutes les sources d'énergies électriques produites ou induites par l'installation photovoltaïque est prévue pour permettre aux services de secours et de lutte contre l'incendie d'intervenir.

La coupure du circuit générateur photovoltaïque s'effectue au plus près des modules photovoltaïques (plus petits ensembles de cellules solaires interconnectées complètement protégés contre l'environnement) et en tout état de cause en amont des locaux et dégagements accessibles aux occupants.

Les caractéristiques et les différentes possibilités techniques, dans la conception de ces coupures,

sont décrites dans le paragraphe 12.4 « coupure pour intervention des services de secours » de l'UTE C15-712-1.

Les commandes des dispositifs de coupure pour intervention des services de secours sont regroupées et signalées, conformément au paragraphe 15 « signalisation » et, plus particulièrement, au paragraphe 15.3 « étiquetages spécifiques pour l'intervention des services de secours » de l'UTE C 15-712-1.

**Constats :**

L'installation de panneaux photovoltaïques en toiture n'a pas encore été réalisée. Ce point sera contrôlé lors de la prochaine visite d'inspection.

**Type de suites proposées :** Sans suite