

Unité interdépartementale Drôme-Ardèche  
Plateau de Lautagne  
3 Avenue des Langories  
26000 VALENCE

Valence, le 10/07/2023

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 31/05/2023

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **DROMOISE DE CEREALES**

ZA La Pimpie  
BP 26  
26120 Montélier

Référence : 20230705-RAP-DAEN0676  
Code AIOT : 0010300055

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 31/05/2023 dans l'établissement DROMOISE DE CEREALES implanté Gare Alixan 26300 Châteauneuf-sur-Isère. L'inspection a été annoncée le 25/04/2023. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques <https://www.georisques.gouv.fr>.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- DROMOISE DE CEREALES
- Gare Alixan 26300 Châteauneuf-sur-Isère
- Code AIOT : 0010300055
- Régime : Enregistrement
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La société DROMOISE DE CEREALES est autorisée par l'arrêté préfectoral n°04-4343 du 20 septembre 2004 modifié à exploiter un silo sur le territoire de la commune de CHATEAUNEUF-SUR-ISERE. L'établissement est composé de « silos plats » d'une capacité de stockage total de 23 945 m<sup>3</sup>, de silos verticaux d'un volume total de 13 000 m<sup>3</sup>, de séchoirs fonctionnant au gaz naturel d'une puissance thermique nominale de 13,8 MW.

L'installation est classée dans les rubriques suivantes au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement :

| Intitulé                                                                                                                                 | Volume                                                        | Rubrique | Classement |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Stockage des cellules à plats                                                                                                            | Volume total : 23 945 m <sup>3</sup>                          | 2160-1-a | E          |
| Stockage des cellules autres que plates                                                                                                  | Volume total : 13 000 m <sup>3</sup>                          | 2160-2-b | DC         |
| Broyage, [...] ou séchage par contact direct avec les gaz de combustion des substances végétales et de tous produits organiques naturels | La puissance maximale des machines fixes installées : 13,8 MW | 2260     | DC         |

**Le thème de visite retenu est le suivant :** Suivi des suites de l'inspection du 4 novembre 2020

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - les observations éventuelles ;
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Madame la Préfète; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Madame la Préfète, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Madame la Préfète, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                     | Référence réglementaire                          | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection (1) | Proposition de délais |
|----|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 5  | Relais téléphonique                   | Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 17     | Mise en demeure, respect de prescription                                                                        | 3 mois                |
| 9  | Réseaux de collecte et eaux pluviales | Arrêté Préfectoral du 20/09/2004, article 7.2.11 | Mise en demeure, respect de prescription                                                                        | 6 mois                |

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

**Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                 | Référence réglementaire                               | Autre information                                                                                           |
|----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Émissions et envois de poussières | Arrêté Préfectoral du 20/09/2004, article 3           | L'exploitant doit fournir les factures et les résultats de rejet de poussières sous 1 mois.                 |
| 2  | Nettoyage                         | Arrêté Préfectoral du 20/09/2004, article 3.6.5.1.3.2 | L'exploitant doit transmettre les éléments d'appréciation relative aux formations du personnel sous 1 mois. |

| N° | Point de contrôle | Référence réglementaire                         | Autre information                                                                                                                    |
|----|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | Colonne sèche     | Arrêté Préfectoral du 20/09/2004, article 6.4.2 | Les colonnes sèches ont été peintes en rouge. L'exploitant doit transmettre par courriel l'attestation de fonctionnement sous 1 mois |

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                            | Référence réglementaire                             | Autre information |
|----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| 3  | Moyens de prévention et mesure de protection | Arrêté Préfectoral du 20/09/2004, article 6.2.3     | Sans objet        |
| 4  | Foudre                                       | Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 18        | Sans objet        |
| 6  | Permis feu                                   | Arrêté Préfectoral du 20/09/2004, article 6.5.1.3.1 | Sans objet        |
| 8  | Entretien des séchoirs                       | Arrêté Préfectoral du 20/09/2004, article 7.2.11    | Sans objet        |

### **2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats**

Il est proposé à madame la préfète de la Drôme de mettre en demeure la société DROMOISE DE CEREALES de respecter les prescriptions suivantes :

- Réalisation et transmission, sous 3 mois, de l'étude technique démontrant la non-aggravation des risques d'incendie et d'explosion de poussières, suite à l'installation du relais téléphonique.,
- réalisation des travaux séparatif du réseau de collecte et des eaux pluviales sous 6 mois et transmission en amont le plan du réseau dans un délai de 4 mois.

## 2-4) Fiches de constats

### N° 1 : Émissions et envols de poussières

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 20/09/2004, article 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, poussières                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'inspection des installations classées dans son rapport de visite du 4 novembre 2020 a demandé à l'exploitant, sous 1 mois, de : <ul style="list-style-type: none"><li>- Transmettre la facture relative à l'achat et au montage des filtres à manches ;</li><li>- Mettre en place un protocole de nettoyage renforcé aux abords du transporteur à bande ;</li></ul> et, sous 3 mois, de : <ul style="list-style-type: none"><li>- Transmettre les résultats des dernières mesures de rejet de poussières en sorties de séchoirs.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Constats :</b><br>Monsieur DENIS, nouveau directeur de la société « Dromoïse de Céréales » n'a pas eu transmission du précédent rapport de visite en date du 8 février 2021. Sur site, il ne disposait pas de la facture relative à l'achat et au montage des filtres à manches, ni des dernières mesures de rejet de poussières. Les documents administratifs sont stockés au siège de la société à MONTELIER.<br><br>Monsieur MORIN, responsable du site depuis 1 an dispose d'un protocole de nettoyage renforcé pour chaque poste de travail du site. Chaque intervention est répertoriée dans 1 cahier de suivi annoté.<br>Le site en fonctionnement, avec 2 chargements réalisés lors de la visite, était propre (peu d'envol de poussières et pas d'amas observés). Les extérieurs du site sont régulièrement entretenus (tonte et ramassage des envols de déchets de la société voisine dont ses abords de propriété ne sont pas entretenus et envahissent le grillage du silo).<br><br>L'exploitant doit fournir les factures et les résultats de rejet de poussières sous 1 mois. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## N° 2 : Nettoyage

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 20/09/2004, article 6.5.1.3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, électrique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'inspection des installations classées dans son rapport de visite du 4 novembre 2020 a demandé à l'exploitant, sous 1 mois, de nettoyer les armoires électriques (en veillant aux habilitations électriques).<br><br>L'exploitant devait également transmettre conformément à l'article 6.3.4. les justificatifs relatifs à la formation du personnel |
| <b>Constats :</b><br>Les armoires électriques sont nettoyées. Les formations du personnel sont gérées au sein du siège de la société à MONTELIER, Les habilitations électriques n'ont pu être vérifiées.<br><br>L'exploitant doit transmettre les éléments d'appréciation relatifs aux formations du personnel sous 1 mois.                                                               |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## N° 3 : Moyens de prévention et mesure de protection

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 20/09/2004, article 6.2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Conformité Installations électriques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'inspection des installations classées dans son rapport de visite du 4 novembre 2020 a demandé à l'exploitant, sous 2 mois, de : <ul style="list-style-type: none"><li>- Veiller à tout mettre en œuvre pour permettre à l'organisme compétent de faire une vérification exhaustive de toutes les installations ;</li><li>- Lever tous les écarts mis en avant par l'organisme de vérification ;</li><li>- Transmettre à la DREAL le rapport annuel annoté.</li></ul> |
| <b>Constats :</b><br>La vérification de la conformité des installations électriques a été réalisée en novembre 2022, le rapport de synthèse est annoté avec les travaux effectués et les dates de réalisation. Le rapport complet doit communiqué.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**N° 4 : Foudre**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Foudre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant devait sous 1 mois : <ul style="list-style-type: none"><li>- Veiller à tout mettre en œuvre pour permettre la vérification,</li><li>- Transmettre à la DREAL la vérification complète des installations et les actions réalisées,</li><li>- Transmettre à la DREAL le carnet de bord d'intervention des installations de protection contre la foudre.</li></ul> |
| <b>Constats :</b><br>La vérification complète des installations contre la foudre a été réalisée début 2023 par la société DEKRA, le dossier technique mise à jour a été transmis le jour de cette vérification.<br>Les carnets de bord sont intégrés dans le carnet journalier d'intervention du responsable de site.                                                                                           |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**N° 5 : Relais téléphonique**

|                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 17                                                                                                                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Foudre                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant devait transmettre sous 1 mois l'étude technique démontrant la non-aggravation des risques d'incendie et d'explosion de poussières, suite à l'installation du relais téléphonique.                        |
| <b>Constats :</b><br>Cette étude technique ne semble pas avoir été réalisée, le directeur du site se rapproche de l'opérateur en charge du relais téléphonique pour disposer de cette dernière.<br><br>A défaut celle-ci devra être réalisée sous 3 mois. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                   |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                                                                                                                                                                                                     |

**N° 6 : Permis feu**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 20/09/2004, article 6.5.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Permis feu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Dans le rapport de la visite du 08/02/21, l'inspecteur des installations classées a demandé la transmission du prochain permis feu. Le permis feu examiné n'indiquait pas les modalités d'exécution, l'identification des risques, les consignes particulières à respecter et la vérification après le délai préconisé site à l'intervention. |
| <b>Constats :</b><br>Les permis feu en date du 18 mars 2022 et du 24 août 2022 indiquaient toutes les informations demandées au verso.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**N° 7 : Colonne sèche**

|                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 20/09/2004, article 6.4.2                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Colonne Sèche                                                                                                               |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant devait transmettre l'attestation de vérification du bon fonctionnement des colonnes sèches et les peindre en rouge |
| <b>Constats :</b><br>Les colonnes sèches ont été peintes en rouge. L'exploitant doit transmettre l'attestation de fonctionnement sous 1 mois.                      |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                            |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                          |

**N° 8 : Entretien des séchoirs**

|                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 20/09/2004, article 7.2.11                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Entretien des séchoirs                                                                                     |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant devait transmettre sous 1 mois, les justificatifs de la dernière vérification des séchoirs.       |
| <b>Constats :</b><br>Les travaux d'entretien courant sont réalisés en interne. Les machines ont fait l'objet d'une vérification en novembre 2022. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                      |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                         |

**N° 9 : Réseaux de collecte et eaux pluviales**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 20/09/2004, article 7.2.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Eaux pluviales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les réseaux de collecte des effluents ne permettent pas la séparation des eaux pluviales susceptibles d'être polluées. L'exploitant ne dispose pas d'un plan du réseau de collectes des eaux.<br><br>Le site ne dispose pas d'un séparateur d'hydrocarbures muni d'un obturateur automatique.<br><br>Ces prescriptions devaient faire l'objet d'une mise en conformité sous 1 an à compter de la réception du rapport de la visite du 04 novembre 2020 |
| <b>Constats :</b><br>Le plan du réseau de collecte des eaux n'a pu être transmis.<br>Les travaux de mise en place du séparateur d'hydrocarbures n'ont pas été réalisés.<br>L'exploitant doit réaliser les travaux sous 6 mois et transmettre en amont le plan du réseau dans un délai de 4 mois.                                                                                                                                                                                          |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Proposition de délais :</b> 6 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |