

Unité interdépartementale du Cher et de l'Indre  
6 place de la Pyrotechnie  
CS 70004  
18019 BOURGES

BOURGES, le 06/12/2023

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 22/11/2023

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **BUTAGAZ**

47-53 rue Raspail  
92300 Levallois-Perret

Code AIOT : 0010000010

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 22/11/2023 dans l'établissement BUTAGAZ implanté AV DU 8 MAI 1945 ZI ROUTE D'ENNORDRES 18700 AUBIGNY-SUR-NERE. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

La visite s'est déroulée dans le cadre d'un exercice POI (plan d'opération interne). L'inspection s'est rendue au point de rassemblement puis au poste de commandement de l'exploitant (PCEx).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- BUTAGAZ
- AV DU 8 MAI 1945 ZI ROUTE D'ENNORDRES 18700 AUBIGNY-SUR-NERE
- Code AIOT : 0010000010
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Seveso seuil haut
- IED : Non

L'exploitation des installations de stockage et d'emplissage de gaz inflammables liquéfiés (GIL) de la société BUTAGAZ est réglementée par l'arrêté préfectoral d'autorisation du 27 septembre 2017

modifié. Elles relèvent notamment du régime de l'autorisation au titre des rubriques 4718 et 1414 de la nomenclature des installations classées.

**Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- Un exercice destiné à tester les dispositions du Plan d'Opération Interne (POI) de l'établissement.

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

### **2-2) Bilan synthétique des fiches de constats**

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle               | Référence réglementaire                           | Autre information |
|----|---------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 2  | Contenu et mise en œuvre du POI | Arrêté Préfectoral du 27/09/2017, article 7.7.5.2 | Sans objet        |

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle           | Référence réglementaire                           | Autre information |
|----|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Rédaction d'un POI          | Arrêté Préfectoral du 27/09/2017, article 7.7.5.2 | Sans objet        |
| 3  | Fréquence des exercices POI | Arrêté Préfectoral du 27/09/2017, article 7.7.5.2 | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Les constats relevés lors de cette inspection figurent dans le tableau ci-dessus.

### 2-4) Fiches de constats

#### N° 1 : Rédaction d'un POI

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 27/09/2017, article 7.7.5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, exercice POI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant doit établir un Plan d'Opération Interne (P.O.I.) sur la base des risques et moyens d'intervention nécessaires analysés pour un certain nombre de scénarii dans l'étude de dangers..<br>[...]<br>Un exemplaire du P.O.I. doit être disponible en permanence sur l'emplacement prévu pour y installer le poste de commandement.[...]<br>Le P.O.I. est remis à jour tous les 3 ans, ainsi qu'à chaque modification notable et en particulier avant la mise en service de toute nouvelle installation ayant modifié les risques existants. |
| <b>Constats :</b><br>Pas d'écart constaté.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Observations :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Document consulté :<br>- POI version 7 de septembre 2023, transmis par courriel du 25/09/2023.<br><br>Le document indique que la dernière révision date de septembre 2020.<br>Un exemplaire papier est disponible à la salle PC. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                     |

**N° 2 : Contenu et mise en œuvre du POI**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 27/09/2017, article 7.7.5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, exercice POI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>[...]<br>En cas d'accident, l'exploitant assure la direction du P.O.I. jusqu'au déclenchement éventuel d'un plan particulier d'intervention (P.P.I.) par le Préfet. Il met en oeuvre les moyens en personnels et matériels susceptibles de permettre le déclenchement sans retard du P.O.I. Il prend en outre, à l'extérieur de l'établissement, les mesures urgentes de protection des populations et de l'environnement prévues au P.O.I. et au P.P.I..<br>Le P.O.I. définit les mesures d'organisation, notamment la mise en place d'un poste de commandement et les moyens afférents, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires à mettre en oeuvre en cas d'accident en vue de protéger le personnel, les populations et l'environnement.<br>Il établit un lien avec la nature et les enveloppes des différents phénomènes dangereux envisagés dans l'étude de dangers ; il doit de plus planifier l'arrivée de tout renfort extérieur nécessaire.<br>[...]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Constats :</b><br>La fonction logistique prévue dans le POI n'a pas été assurée. Par ailleurs, des points d'amélioration ont été relevés par l'inspection des installations classées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Observations :</b><br>Document consulté :<br>- POI version 7 de septembre 2023, transmis par courriel du 25/09/2023.<br><br>L'inspection a pu observer le déclenchement et la mise en oeuvre du POI dans le cadre d'un exercice auquel le SDIS a participé.<br>Le scénario retenu porte sur le départ de feu sur un camion de livraison de bouteilles de gaz à l'aire de sanglage/désanglage.<br><br>L'inspection a notamment constaté :<br>- la réactivité du personnel pour évacuer lors du déclenchement de l'alarme;<br>- le déclenchement formel du POI par le DOI avec déclenchement d'une sirène;<br>- la mise en place rapide du poste de commandement;<br>- l'utilisation de la télé-alerte pour l'avertissement de certains services (dont l'inspection des installations classées);<br>- l'utilisation des fiches opérationnelles du POI;<br>- l'utilisation d'une carte murale matérialisant les installations et la localisation du sinistre;<br>- la traçabilité de la chronologie des événements.<br><br>L'inspection a toutefois relevé les points suivants :<br>- la fonction logistique prévue dans le POI n'a pas été assurée;<br>- un manque d'appui du DOI s'est fait ressentir sur une partie de l'exercice, notamment quand il a été nécessaire de recueillir des données de l'étude de dangers pour répondre au SDIS; |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- il serait préférable de faire figurer davantage d'informations sur un panneau mural visible de tous, notamment quant aux données de l'accident (quantité de matières en jeu par exemple) et aux actions entreprises (appels, moyens d'extinction...);</li> <li>- l'exploitant testera à nouveau la télé-alerte pour confirmer le gain de temps dans la transmission de l'alerte, affiner les informations à communiquer aux services et limiter la perturbation du DOI par les alertes téléphoniques.</li> </ul> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### N° 3 : Fréquence des exercices POI

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 27/09/2017, article 7.7.5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, exercice POI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Des exercices réguliers sont réalisés pour tester le P.O.I. afin d'entraîner le personnel aux situations d'urgence et tester ses connaissances des consignes et des procédures d'intervention. Des exercices de plus grande ampleur doivent avoir lieu régulièrement et en tout état de cause au moins une fois par an, et après chaque changement important des installations ou de l'organisation.</p> <p>[...] Le compte rendu accompagné si nécessaire d'un plan d'actions est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Pas d'écart constaté.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Observations :</b></p> <p>Document consulté :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- compte rendu d'exercice POI annuel avec les sapeurs-pompiers du 17/11/2022.</li> </ul> <p>L'inspection n'a pas d'observation à formuler.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |