

Unité départementale de la Vendée  
ud85.dreal-paysdelaloire@developpement-durable.gouv.fr  
Tél : 02.72.74.78.20  
Réf. DREAL/UD85 : CS – ENV – D.24.206  
Réf. Préf. : Affaire n° - / Dossier n°2004/2826  
n°AIOT/GUN : 0006304598

La Roche sur Yon, le 04 juin 2024

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

### **Visite d'inspection du 23/04/2024**

Contexte et constats

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **ENTREPRISE ROUSSEAU**

ZI Les Plesses - 6 rue Le Corbusier  
BP 11850  
85180 Les Sables-d'Olonne

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 23/04/2024 dans l'établissement ENTREPRISE ROUSSEAU implanté ZI Les Plesses - 6 rue Le Corbusier BP 11850 85180 Les Sables-d'Olonne. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- ENTREPRISE ROUSSEAU
- ZI Les Plesses - 6 rue Le Corbusier BP 11850 85180 Les Sables-d'Olonne
- Code AIOT : 0006304598
- Régime : Enregistrement
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La plateforme de transit et regroupement de déchets exploitée par la société ROUSSEAU est autorisée par arrêté préfectoral n° 06-DRCTAJE-1-495 du 1<sup>er</sup> décembre 2006. Ces prescriptions ont été complétées par l'arrêté préfectoral complémentaire n° 16-DRCTAJ-1-92 du 22 mars 2016.

#### **Thèmes de l'inspection :**

- Action régionale 2024 – gestion de crise (confinement des eaux d'extinction),
- Cessation partielle déposée le 15/02/2024.

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                   | Référence réglementaire                            | Autre information |
|----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Confinement des eaux incendie – dimensionnement     | Arrêté Préfectoral du 01/12/2006, article 5.4.4-§1 | Sans objet        |
| 2  | Confinement des eaux incendie – organes de commande | Arrêté Préfectoral du 01/12/2006, article 5.4.4-§2 | Sans objet        |
| 3  | Besoins en eau d'extinction                         | Arrêté Préfectoral du 01/12/2006, article 9.3.2    | Sans objet        |
| 4  | Modification du périmètre                           | Arrêté Préfectoral du 01/12/2006, article 1.3.2    | Sans objet        |

## 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'exploitant a réalisé rapidement après la visite les travaux pour l'augmentation du volume du bassin Nord et la mise en place des dispositifs de confinement (vannes) sur ces deux bassins (Nord et Sud).

Ces points n'appellent donc plus de remarque de la part de l'inspection.

L'exploitant a déposé une cessation d'activité partielle pour son installation le 15/02/2024, cependant il a été constaté sur site que l'installation et le périmètre des installations n'ont pas été modifiés par la vente de la parcelle AO32 jouxtant le site. Il est proposé au préfet d'en prendre acte.

## 2-4) Fiches de constats

### N° 1 : Confinement des eaux incendie – dimensionnement

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 01/12/2006, article 5.4.4§1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Confinement des eaux incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'ensemble des eaux de ruissellement du site sont dirigées vers un des deux bassins de décantation aménagés aux deux points bas du site. Le premier bassin (nord) a un volume minimum de 500 m <sup>3</sup> et le second (sud-est) à un volume minimum de 1 000 m <sup>3</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Constats :</b><br>Lors de la visite, le volume du bassin Nord n'a pas pu être confirmé. Suite à la visite, l'exploitant a indiqué que le volume de ce bassin était inférieur à 500 m <sup>3</sup> et a procédé à des travaux d'agrandissement du bassin. L'exploitant a confirmé le 22/05/2024 avoir finalisé les travaux sur ce point. Le volume du bassin est de 503 m <sup>3</sup> . Le volume disponible dans le bassin permet de recueillir les besoins en eau d'extinction estimé à 120 m <sup>3</sup> .<br>Le volume du bassin Sud a été confirmé à 3 100 m <sup>3</sup> . Le volume disponible dans le bassin permet de recueillir les besoins en eau d'extinction estimé à 120 m <sup>3</sup> .<br>Le plan à jour de l'installation (mai 2024) et le plan à jour laissé à disposition des services de secours et d'incendie (SDIS) ont été transmis à l'inspection le 30/05/2024 et confirment ces volumes. |

|                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'exploitant respecte ces prescriptions.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Demande formulée à l'exploitant à la suite du constat :</b><br>Ces bassins doivent être maintenus à un niveau d'eau leur permettant d'accueillir à tout moment les 120 m <sup>3</sup> calculés pour la défense incendie (cf point de contrôle n°3). |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                           |

## N° 2 : Confinement des eaux incendie – organes de commande

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 01/12/2006, article 5.4.4-§2                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Confinement des eaux incendie                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les bassins sont équipés d'un dispositif de fermeture de l'exutoire pour contenir une éventuelle pollution suite à un accident ou un incendie (vanne manuelle).                                                                                                                  |
| <b>Constats :</b><br>Lors de la visite, l'absence des dispositifs de fermeture des exutoires a été constatée. Suite à la visite, l'exploitant a procédé à la mise en place d'une vanne sur chacun des bassins et sur un bassin intermédiaire de gestion des eaux.<br>L'exploitant respecte ces prescriptions.       |
| <b>Demande formulée à l'exploitant à la suite du constat :</b><br>- Le plan à jour de l'installation (mai 2024) identifie les vannes. <b>Le plan à jour laissé à disposition des services de secours et d'incendie (SDIS) ne reprend pas l'information de l'emplacement de ces vannes. Ce plan est à compléter.</b> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## N° 3 : Besoins en eau d'extinction

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 01/12/2006, article 9.3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Besoins en eau d'extinction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Le dispositif de lutte contre l'incendie comprend des poteaux normalisés (NFS 61.213) dont le nombre et la disposition sont déterminés en concertation avec le service départemental d'incendie et de secours.<br>Ils sont réceptionnés par le service départemental d'incendie et de secours. À défaut de mise en place d'un tel équipement, des mesures de substitutions sont étudiées et mises en place en accord avec ce service.<br>Des extincteurs appropriés aux risques et en nombre suffisant (1 appareil/200 m <sup>2</sup> ) sont disposés à des emplacements signalés et aisément accessibles, dans les ateliers, les dépôts de produits et de marchandises, ainsi que dans le local de chaufferie.<br>En particulier, un débit minimum de 60 m <sup>3</sup> /h est disponible pour assurer la défense incendie des différentes installations. Ce débit peut-être assuré :<br>- soit par un hydrant normalisé (60 m <sup>3</sup> /h) implanté à moins de 200 m de l'installation la plus défavorisée,<br>- soit par une réserve incendie de 120 m <sup>3</sup> minimum accessible aux engins de secours.<br>Pour être considérées comme réserves incendie, les capacités présentes sur le site (bassins de décantation) doivent répondre aux exigences techniques de la Circulaire Interministérielle n° 465 du 10 décembre 1951 concernant la défense incendie et les besoins en eau. |
| <b>Constats :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Au moins deux poteaux incendies sont identifiés à proximité du site dans un rayon de 200 m.</p> <p>La dernière mesure sur le poteau n°060-0359, rue Louis Lagrange à l'Est du site à moins de 20 m, indique un débit de 60 m³/h pour une pression de 2,3.</p> <p>La dernière mesure sur le poteau n°060-0401, rue le Corbusier au Sud-Ouest du site à moins de 200 m à vol d'oiseau, indique un débit de 60 m³/h pour une pression de 2,5 bar.</p> <p>L'exploitant respecte cette prescription.</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### N° 4 : Cessation partielle déposée le 15/02/2024

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 01/12/2006, article 1.3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, Périmètre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'établissement est situé 6, rue Le Corbusier, dans la zone industrielle « Les Plesses» au CHATEAU D'OLONNE.</p> <p>Le terrain occupé a une superficie d'environ 6,5 ha, et couvre les parcelles cadastrées section AO n° 19, 39, 81, 92, 94, 98 et 100.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Une cessation partielle a été déposée par voie électronique le 15/02/2024 pour ce site. Le document mentionne uniquement une cessation partielle sur la parcelle AO32 et ne mentionne aucun autre élément concernant cette cessation partielle. La parcelle AO32 (objet d'un vente ) ne fait pas partie du périmètre de l'installation ROUSSEAU.</p> <p>Sur site, il a été constaté que le périmètre de l'installation ROUSSEAU n'a pas été modifié par rapport à la situation antérieure.</p> <p>La réalisation d'une cessation partielle pour les installations de la société ROUSSEAU est donc sans objet.</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |