

Unité départementale du Morbihan  
34, rue Jules Legrand  
56100 Lorient

Lorient, le 02/10/2025

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 27/08/2025

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

**EE NOYAL SARL**  
7 rue des Corroyeurs  
67200 Strasbourg

Références : YG/FD/E/2025  
Code AIOT : 0005520679

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 27/08/2025 du parc éolien EE NOYAL SARL implanté Landes de Cambocaire - 56190 Noyal-Muzillac. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Les thèmes de la visite concernent l'accessibilité, le contrôle des accès et l'identification des aérogénérateurs ainsi que la mise en œuvre des procédures d'urgence, en particulier :

- vérifier que le site dispose d'un accès carrossable entretenu et de zones propres (art. 7 et 20) ;
- contrôler la numérotation des éoliennes et la présence de panneaux d'identification du parc et du poste de livraison (art. 14) ;
- réaliser un essai sur un aérogénérateur afin de vérifier le bon fonctionnement des dispositifs d'arrêt d'urgence (art. 17) ;
- s'assurer de l'existence et de la diffusion des consignes de sécurité en cas d'incendie auprès du personnel (art. 22) ;
- vérifier la mise en œuvre de cette procédure dans l'heure et la transmission de l'alerte aux secours dans les 15 minutes (art. 23).

La visite s'est déroulée dans le cadre d'une action coup de poing c'est-à-dire de manière inopinée.

### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- EE NOYAL SARL
- Landes de Cambocaire - 56190 Noyal-Muzillac
- Code AIOT : 0005520679

- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La société EE NOYAL, groupe Eno Energy, a obtenu le 27 mai 2024 un arrêté préfectoral d'autorisation permettant l'exploitation de 2 éoliennes.

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

### 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est ci-dessous.

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                  | Référence réglementaire                      | Autre information |
|----|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Accessibilité                      | Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 7  | Sans objet        |
| 2  | Contrôle des accès                 | Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 13 | Sans objet        |
| 3  | Identification des aérogénérateurs | Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 14 | Sans objet        |
| 4  | Exploitation                       | Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 14 | Sans objet        |
| 5  | Risques                            | Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 22 | Sans objet        |
| 6  | Risques                            | Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 23 | Sans objet        |

### **2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats**

Le parc est récent et bien entretenu. Les éléments d'une troisième éolienne, encore stockés le long de la plateforme, devront toutefois être évacués, comme déjà relevé lors d'une précédente inspection. Les accès sont clairement identifiés et permettent aux tiers comme aux intervenants de prendre connaissance des risques liés à l'installation ainsi que des mesures de prévention associées. L'accès à l'intérieur des éoliennes est correctement sécurisé. Enfin, les consignes de mise en sécurité et d'alertes sont connues de M. JURGENS, contacté par téléphone, et appliquées de manière satisfaisante.

### **2-4) Fiches de constats**

#### **N° 1 : Accessibilité**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 7                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Le site dispose en permanence d'une voie d'accès carrossable au moins pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours.<br>Cet accès est entretenu.<br>Les abords de l'installation placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté. |
| <b>Constats :</b><br><br>Un court chemin carrossable mène de la route communale à une large plateforme, également carrossable et entretenue, où est implantée l'éolienne.                                                                                                                                                     |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## N° 2 : Contrôle des accès

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 13                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Les personnes étrangères à l'installation n'ont pas d'accès libre à l'intérieur des aérogénérateurs. Les accès à l'intérieur de chaque aérogénérateur, du poste de transformation, de raccordement ou de livraison sont maintenus fermés à clef afin d'empêcher les personnes non autorisées d'accéder aux équipements. |
| <b>Constats :</b><br><br>La porte d'entrée de l'éolienne E1 était fermée à clé, celle du poste de livraison n'a pas été contrôlée.                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## N° 3 : Identification des aérogénérateurs

|                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 14                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Exploitation                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Chaque aérogénérateur est identifié par un numéro, affiché en caractères lisibles sur son mât. Le numéro est identique à celui généré à l'issue de la déclaration prévue à l'article 2.2. |
| <b>Constats :</b><br><br>Le mât est correctement identifié, l'inscription « E1 » y figurant de manière claire et visible.                                                                                                        |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                     |

## N° 4 : Exploitation

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Les prescriptions à observer par les tiers sont affichées soit en caractères lisibles soit au moyen de pictogrammes sur des panneaux positionnés sur le chemin d'accès de chaque aérogénérateur, sur le poste de livraison et, le cas échéant, sur le poste de raccordement. Elles concernent notamment : <ul style="list-style-type: none"><li>- les consignes de sécurité à suivre en cas de situation anormale ;</li><li>- l'interdiction de pénétrer dans l'aérogénérateur ;</li><li>- la mise en garde face aux risques d'électrocution ;</li><li>- la mise en garde, le cas échéant, face au risque de chute de glace.</li></ul> |

|                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Un panneau est présent à l'entrée du chemin d'accès, il reprend l'ensemble des informations et consignes prévues par la réglementation.</p>                                                       |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>Le ou les numéros de téléphone à appeler en cas d'observation d'un incident par un tiers pourrai(en)t être indiqué(s) de manière plus visible.</p> |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                           |

#### N° 5 : Risques

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 22</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Exploitation</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Des consignes de sécurité sont établies et portées à la connaissance du personnel en charge de l'exploitation et de la maintenance.</p> <p>Ces consignes indiquent :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation ;</li> <li>- les procédures d'alertes avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours.</li> </ul>                                                                                                                                    |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>À défaut d'avoir contacté l'un des numéros de téléphone mentionnés sur le panneau signalétique à l'entrée du site, l'inspection a sollicité M. Yann JURGENS afin de réaliser un exercice de vérification du respect des consignes de sécurité.</p> <p>Celui-ci a décrit les procédures à appliquer : mise en sécurité de l'installation par l'arrêt de l'éolienne dans un délai inférieur à 15 minutes, transmission de l'alerte de manière graduée à M. Clément LE GUERN pour une éventuelle levée de doute, puis, en cas de confirmation, répercussion de l'alerte au CODIS, puis information de l'inspection.</p> |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### N° 6 : Risques

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 23</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Exploitation</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>En cas de détection d'un fonctionnement anormal notamment en cas d'incendie ou d'entrée en survitesse d'un aérogénérateur, l'exploitant ou une personne qu'il aura désignée et formée est en mesure :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de mettre en œuvre les procédures d'arrêt d'urgence mentionnées à l'article 22 dans un délai maximal de 60 minutes suivant l'entrée en fonctionnement anormal de l'aérogénérateur ;</li> </ul> |

- de transmettre l'alerte aux services d'urgence compétents dans un délai de 15 minutes suivant l'entrée en fonctionnement anormal de l'aérogénérateur.

**Constats :**

M. JURGENS a mis en œuvre la procédure d'arrêt d'urgence, la machine a été arrêtée dans un délai inférieur à 15 mn.

**Type de suites proposées :** Sans suite